

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Каравазовская ул. д. 41, корп. 4, лит. А ИТП  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Источник: ТЭЦ-22 Каравазовская (ЦТП: Каравазовская д.31к.2)  
 Договор: 6655.038.1  
 Строит. адрес: ИТП  
 Телефон: 58494  
 Узел учета: Код УТЭ: 58494  
 Отопление: 58494  
 График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: ТЭЦ-22 Каравазовская д.31к.2  
 Вычислитель: ТСРВ-043 № 1802731  
 Подключающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв)  
 Договорные расходы (гр. сут.): т/сут: Qгрв=M3\*(h3-hxв)  
 зима: Qвент=0, Qгрв=0  
 лето: Qвент=0, Qгрв=0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 15.11.2022  
 Термопреобр.: Вэлт ТПС  
 Вэлт ТПС  
 Режим (схема): ОЛ: А3;  
 Преобр давления: СДВ-И-1.60  
 СДВ-И-1.60  
 Qвент=0, Qгрв=0, Qгрв.ср=0, Qгрв.м=0

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Общ		
час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал				
23.03.2020	24.00	285.57	285.57	0.00	50.96	41.44	9.52	3.90	2.30															
24.03.2020	24.00	285.58	285.58	0.00	50.77	41.34	9.43	3.90	2.30															
25.03.2020	24.00	285.41	285.41	0.00	50.88	41.53	9.35	3.90	2.30															
26.03.2020	24.00	285.39	285.39	0.00	50.90	41.69	9.21	3.90	2.30															
27.03.2020	24.00	285.35	285.35	0.00	50.92	41.81	9.11	3.90	2.30															
28.03.2020	24.00	285.34	285.34	0.00	50.96	42.00	8.96	3.90	2.30															
29.03.2020	24.00	285.28	285.27	0.01	50.54	41.67	8.87	3.90	2.30															
30.03.2020	24.00	284.85	284.85	0.00	50.46	41.39	9.07	3.90	2.30															
31.03.2020	24.00	284.96	284.96	0.00	51.04	41.65	9.39	3.90	2.30															
01.04.2020	24.00	285.12	285.12	0.00	50.85	41.53	9.32	3.90	2.30															
02.04.2020	24.00	285.27	285.27	0.00	50.92	41.57	9.35	3.90	2.30															
03.04.2020	24.00	285.38	285.38	0.00	50.84	41.50	9.34	3.90	2.30															
04.04.2020	24.00	285.26	285.26	0.00	50.70	41.41	9.29	3.90	2.30															
05.04.2020	24.00	284.86	284.85	0.01	50.78	41.51	9.27	3.90	2.30															
06.04.2020	24.00	285.27	285.27	0.00	50.27	41.23	9.04	3.90	2.30															
07.04.2020	24.00	285.43	285.43	0.00	50.13	41.29	8.84	3.90	2.30															
08.04.2020	24.00	285.59	285.59	0.00	49.92	41.43	8.49	3.90	2.30															
09.04.2020	24.00	285.40	285.40	0.00	49.75	41.32	8.43	3.90	2.30															
10.04.2020	24.00	285.41	285.41	0.00	49.91	41.36	8.55	3.90	2.30															
11.04.2020	24.00	285.08	285.08	0.00	49.87	41.23	8.64	3.90	2.30															
12.04.2020	24.00	285.17	285.19	0.00	50.06	41.22	8.84	3.90	2.30															
13.04.2020	24.00	285.19	285.16	0.00	50.04	41.27	8.77	3.90	2.30															
14.04.2020	24.00	285.30	285.30	0.00	49.85	41.04	8.81	3.90	2.30															
15.04.2020	24.00	285.25	285.25	0.00	49.89	41.06	8.83	3.90	2.30															
16.04.2020	24.00	285.24	285.24	0.00	49.87	41.07	8.80	3.90	2.30															
17.04.2020	23.98	288.44	288.44	0.00	49.87	41.15	8.72	3.90	2.30															
18.04.2020	20.97	270.94	270.95	-0.01	48.13	41.59	6.53	3.62	2.06															
19.04.2020	24.00	283.70	283.70	0.00	50.05	41.46	8.59	3.90	2.30															
20.04.2020	24.00	283.19	283.19	0.00	50.14	41.60	8.54	3.90	2.30															
21.04.2020	24.00	282.65	282.65	0.00	50.05	41.67	8.38	3.90	2.30															
22.04.2020	24.00	282.92	282.92	0.00	48.83	40.95	7.88	3.90	2.30															
Среднее	23.90	285.81	285.81	0.00	50.26	41.42	8.84	3.89	2.29															
Итого	740.95	8823.79	8823.77	0.02																				

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: 23.04.2020  
 М1, т: 104137  
 М2, т: 104135.00  
 М3, т:  
 М4, т:  
 V3, куб.м:  
 V4, куб.м:  
 Vп, т:  
 Qобщ, Гкал:  
 Траб, ч:  
 78.60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоснабителя Vвизл изл.

2,7 °C  
 0 Гкал  
 3,05 час  
 0,32 Гкал  
 78,92 Гкал  
 М.куч

Организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Представитель теплоснабляющей организации: [Подпись]