# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 16, корп. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9100.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9857**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 43959**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,12 | 30 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ | 0,08 | 12 | ТПТ-15-2 |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,158** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **47,4** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2020 | 24,00 | | 120,95 | 93,21 | 27,74 | 73,37 | 44,52 | 28,85 | | | 28,70 | | 28,70 | 29,41 | | 29,41 | | 73,07 | | | | 4,73 |
| 24.03.2020 | 24,00 | | 118,26 | 94,54 | 23,72 | 73,57 | 44,86 | 28,71 | | | 24,51 | | 24,51 | 25,11 | | 25,11 | | 73,32 | | | | 4,47 |
| 25.03.2020 | 24,00 | | 119,77 | 97,18 | 22,59 | 72,99 | 45,16 | 27,83 | | | 23,39 | | 23,39 | 23,95 | | 23,95 | | 72,45 | | | | 4,36 |
| 26.03.2020 | 24,00 | | 105,62 | 91,98 | 13,64 | 78,34 | 61,13 | 17,21 | | | 13,93 | | 13,93 | 14,27 | | 14,27 | | 72,20 | | | | 2,67 |
| 27.03.2020 | 24,00 | | 115,01 | 92,63 | 22,38 | 71,53 | 45,18 | 26,35 | | | 22,83 | | 22,83 | 23,37 | | 23,37 | | 71,24 | | | | 4,05 |
| 28.03.2020 | 24,00 | | 119,74 | 94,72 | 25,02 | 71,01 | 44,57 | 26,44 | | | 25,55 | | 25,55 | 26,14 | | 26,14 | | 70,75 | | | | 4,29 |
| 29.03.2020 | 24,00 | | 115,24 | 93,33 | 21,91 | 71,89 | 44,44 | 27,45 | | | 22,24 | | 22,24 | 22,77 | | 22,77 | | 71,70 | | | | 4,14 |
| 30.03.2020 | 24,00 | | 118,08 | 92,11 | 25,97 | 74,39 | 45,07 | 29,32 | | | 26,49 | | 26,49 | 27,16 | | 27,16 | | 74,06 | | | | 4,64 |
| 31.03.2020 | 24,00 | | 117,03 | 92,86 | 24,17 | 74,41 | 44,99 | 29,42 | | | 24,58 | | 24,58 | 25,19 | | 25,19 | | 74,01 | | | | 4,54 |
| 01.04.2020 | 24,00 | | 116,89 | 93,39 | 23,50 | 74,32 | 45,02 | 29,30 | | | 23,99 | | 23,99 | 24,58 | | 24,58 | | 73,84 | | | | 4,49 |
| 02.04.2020 | 24,00 | | 118,35 | 93,69 | 24,66 | 74,46 | 45,36 | 29,10 | | | 25,16 | | 25,16 | 25,79 | | 25,79 | | 74,12 | | | | 4,57 |
| 03.04.2020 | 24,00 | | 118,46 | 95,50 | 22,96 | 74,59 | 45,72 | 28,87 | | | 23,47 | | 23,47 | 24,06 | | 24,06 | | 74,12 | | | | 4,48 |
| 04.04.2020 | 24,00 | | 119,03 | 94,34 | 24,69 | 74,43 | 45,27 | 29,16 | | | 25,29 | | 25,29 | 25,92 | | 25,92 | | 74,02 | | | | 4,60 |
| 05.04.2020 | 24,00 | | 117,39 | 93,98 | 23,41 | 74,64 | 45,36 | 29,28 | | | 23,97 | | 23,97 | 24,57 | | 24,57 | | 74,19 | | | | 4,51 |
| 06.04.2020 | 24,00 | | 117,47 | 94,18 | 23,29 | 72,86 | 45,02 | 27,84 | | | 23,76 | | 23,76 | 24,33 | | 24,33 | | 72,32 | | | | 4,33 |
| 07.04.2020 | 24,00 | | 119,68 | 95,46 | 24,22 | 72,09 | 45,29 | 26,80 | | | 24,75 | | 24,75 | 25,34 | | 25,34 | | 71,80 | | | | 4,31 |
| 08.04.2020 | 24,00 | | 122,34 | 96,66 | 25,68 | 71,97 | 45,72 | 26,25 | | | 26,27 | | 26,27 | 26,89 | | 26,89 | | 71,73 | | | | 4,39 |
| 09.04.2020 | 24,00 | | 121,66 | 97,11 | 24,55 | 71,71 | 45,52 | 26,19 | | | 25,07 | | 25,07 | 25,66 | | 25,66 | | 71,40 | | | | 4,31 |
| 10.04.2020 | 24,00 | | 119,40 | 95,83 | 23,57 | 71,64 | 45,11 | 26,53 | | | 24,02 | | 24,02 | 24,58 | | 24,58 | | 71,24 | | | | 4,24 |
| 11.04.2020 | 24,00 | | 118,53 | 95,29 | 23,24 | 71,48 | 44,67 | 26,81 | | | 23,64 | | 23,64 | 24,19 | | 24,19 | | 71,14 | | | | 4,22 |
| 12.04.2020 | 24,00 | | 119,84 | 95,03 | 24,81 | 71,61 | 44,65 | 26,96 | | | 25,30 | | 25,30 | 25,89 | | 25,89 | | 71,23 | | | | 4,34 |
| 13.04.2020 | 24,00 | | 120,30 | 95,93 | 24,37 | 70,79 | 44,62 | 26,17 | | | 24,87 | | 24,87 | 25,43 | | 25,43 | | 70,21 | | | | 4,24 |
| 14.04.2020 | 24,00 | | 117,23 | 94,95 | 22,28 | 71,65 | 44,57 | 27,08 | | | 22,70 | | 22,70 | 23,23 | | 23,23 | | 71,29 | | | | 4,17 |
| 15.04.2020 | 24,00 | | 119,14 | 94,81 | 24,33 | 71,69 | 44,55 | 27,14 | | | 24,87 | | 24,87 | 25,45 | | 25,45 | | 71,33 | | | | 4,32 |
| 16.04.2020 | 24,00 | | 120,22 | 95,40 | 24,82 | 71,78 | 44,90 | 26,88 | | | 25,39 | | 25,39 | 25,99 | | 25,99 | | 71,44 | | | | 4,35 |
| 17.04.2020 | 24,00 | | 118,48 | 96,13 | 22,35 | 71,54 | 44,71 | 26,83 | | | 22,84 | | 22,84 | 23,37 | | 23,37 | | 71,10 | | | | 4,18 |
| 18.04.2020 | 24,00 | | 117,81 | 95,76 | 22,05 | 71,76 | 44,84 | 26,92 | | | 22,55 | | 22,55 | 23,08 | | 23,08 | | 71,34 | | | | 4,17 |
| 19.04.2020 | 24,00 | | 117,48 | 95,67 | 21,81 | 71,48 | 44,68 | 26,80 | | | 22,29 | | 22,29 | 22,81 | | 22,81 | | 71,08 | | | | 4,13 |
| 20.04.2020 | 24,00 | | 118,54 | 96,71 | 21,83 | 70,86 | 44,77 | 26,09 | | | 22,36 | | 22,36 | 22,86 | | 22,86 | | 70,30 | | | | 4,08 |
| 21.04.2020 | 24,00 | | 119,57 | 96,21 | 23,36 | 68,31 | 44,09 | 24,22 | | | 23,88 | | 23,88 | 24,39 | | 24,39 | | 67,81 | | | | 3,93 |
| 22.04.2020 | 24,00 | | 118,44 | 95,45 | 22,99 | 66,63 | 43,04 | 23,59 | | | 23,52 | | 23,52 | 24,00 | | 24,00 | | 66,31 | | | | 3,79 |
| **Среднее** | 24,00 | | 118,26 | 94,84 | 23,42 | 72,38 | 45,40 | 26,98 | | | 23,94 | | 23,94 | 24,51 | | 24,51 | | 71,81 | | | | 4,26 |
| **Итого** | **744,00** | | **3665,95** | **2940,04** | **725,91** | | | | | | **742,18** | | **742,18** | **759,78** | | **759,78** | | | | | | **132,04** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,99** °C **2,17** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **129,87** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **759,78** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«» г.

Общество с ограниченной ответственностью "Невский сервис № 2"

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /