Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 18, корп. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9101.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9859**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**СПТ943 № 6066**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,336** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1971**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0896**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **35,84** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00	*	127,64	105,94	21,70	72,55	41,36	31,19			20,17		20,17	20,67		20,67		73,28				4,89
24.03.2020	24,00	*	130,05	107,24	22,81	72,76	41,84	30,92			21,35		21,35	21,88		21,88		73,45				4,98
25.03.2020	24,00	*	130,56	110,60	19,96	72,17	42,36	29,81			18,95		18,95	19,41		19,41		72,44				4,74
26.03.2020	24,00	*	116,58	104,50	12,08	77,71	59,13	18,58			11,29		11,29	11,57		11,57		72,82				2,91
27.03.2020	24,00	*	132,86	112,14	20,72	70,75	42,37	28,38			19,57		19,57	20,03		20,03		71,47				4,65
28.03.2020	24,00	*	129,41	107,89	21,52	70,27	41,93	28,34			20,46		20,46	20,94		20,94		70,96				4,58
29.03.2020	23,00	*	120,47	101,91	18,56	71,02	41,70	29,32			17,60		17,60	18,02		18,02		71,97				4,31
30.03.2020	24,00	*	126,32	105,11	21,21	73,53	41,80	31,73			20,24		20,24	20,75		20,75		74,28				4,90
31.03.2020	24,00	*	127,00	105,79	21,21	73,59	41,67	31,92			20,24		20,24	20,75		20,75		74,29				4,94
01.04.2020	24,00	*	126,44	106,74	19,70	73,57	42,02	31,55			18,67		18,67	19,14		19,14		74,14				4,82
02.04.2020	24,00	*	129,50	107,07	22,43	73,69	42,46	31,23			21,46		21,46	22,00		22,00		74,40				5,00
03.04.2020	24,00	*	129,09	108,81	20,28	73,86	42,83	31,03			19,28		19,28	19,77		19,77		74,41				4,88
04.04.2020	24,00	*	128,96	107,62	21,34	73,71	42,46	31,25			20,34		20,34	20,85		20,85		74,37				4,94
05.04.2020	24,00	*	130,21	107,13	23,08	73,87	42,43	31,44			22,13		22,13	22,69		22,69		74,53				5,08
06.04.2020	24,00	*	129,96	107,22	22,74	72,15	41,99	30,16			21,81		21,81	22,34		22,34		72,58				4,88
07.04.2020	24,00	*	128,57	108,65	19,92	71,39	42,41	28,98			18,96		18,96	19,41		19,41		72,08				4,58
08.04.2020	24,00	*	130,31	110,16	20,15	71,24	43,22	28,02			19,21		19,21	19,66		19,66		71,98				4,53
09.04.2020	24,00	*	130,97	110,62	20,35	71,06	43,06	28,00			19,41		19,41	19,87		19,87		71,72				4,55
10.04.2020	24,00	*	129,66	109,14	20,52	70,93	42,49	28,44			19,61		19,61	20,07		20,07		71,50				4,57
11.04.2020	24,00	*	127,33	108,53	18,80	70,74	41,97	28,77			17,87		17,87	18,29		18,29		71,36				4,46
12.04.2020	24,00	*	128,00	108,34	19,66	70,88	41,76	29,12			18,77		18,77	19,21		19,21		71,49				4,55
13.04.2020	24,00	*	130,47	109,33	21,14	70,13	42,04	28,09			20,32		20,32	20,78		20,78		70,56				4,56
14.04.2020	24,00	*	128,34	108,02	20,32	70,93	41,73	29,20			19,47		19,47	19,93		19,93		71,58				4,60
15.04.2020	24,00	*	128,11	108,05	20,06	70,96	41,76	29,20			19,21		19,21	19,66		19,66		71,59				4,58
16.04.2020	24,00	*	129,81	108,72	21,09	71,02	42,11	28,91			20,27		20,27	20,75		20,75		71,70				4,65
17.04.2020	24,00	*	130,55	109,39	21,16	70,83	42,11	28,72			20,32		20,32	20,80		20,80		71,41				4,65
18.04.2020	24,00	*	129,54	109,06	20,48	71,00	42,15	28,85			19,61		19,61	20,07		20,07		71,64				4,61
19.04.2020	24,00	*	130,66	108,77	21,89	70,71	41,91	28,80			21,06		21,06	21,55		21,55		71,42				4,69
20.04.2020	24,00	*	129,54	110,05	19,49	70,19	42,27	27,92			18,64		18,64	19,07		19,07		70,65				4,45
21.04.2020	24,00	*	128,73	109,69	19,04	67,68	41,88	25,80			18,24		18,24	18,63		18,63		67,94				4,12
22.04.2020	24,00	*	129,48	108,65	20,83	65,98	40,85	25,13			20,07		20,07	20,48		20,48		66,65				4,11
Среднее	23,97		128,73	108,24	20,49	71,64	42,65	28,99			19,53		19,53	20,00		20,00		72,09				4,61
Итого	**743,00**		**3985,12**	**3350,88**	**634,24**						**604,60**		**604,60**	**619,04**		**619,04**						**142,76**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,19** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,83** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,99** °C **1,9** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **141,05** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **619,87** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по обслуживанию
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» _____ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/