# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Невзоровой ул, д. 4, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8976.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23776**

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 208410** | расходомер: | | | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,245** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **235,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2020 | 24,00 | | 271,52 | 271,52 | 0,00 | 49,53 | 42,42 | 7,11 | | | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| 24.03.2020 | 24,00 | | 271,34 | 271,34 | 0,00 | 49,56 | 42,49 | 7,07 | | | | | | | | | | | | | | 1,93 |
| 25.03.2020 | 24,00 | | 269,40 | 269,40 | 0,00 | 48,54 | 41,84 | 6,70 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 26.03.2020 | 24,00 | | 267,11 | 267,11 | 0,00 | 47,66 | 41,23 | 6,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 27.03.2020 | 24,00 | | 267,65 | 267,65 | 0,00 | 47,61 | 41,27 | 6,34 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 28.03.2020 | 24,00 | | 267,65 | 267,65 | 0,00 | 47,73 | 41,46 | 6,27 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 29.03.2020 | 24,00 | | 267,63 | 267,63 | 0,00 | 48,16 | 41,65 | 6,51 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 30.03.2020 | 24,00 | | 267,62 | 267,62 | 0,00 | 49,56 | 42,58 | 6,98 | | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 31.03.2020 | 24,00 | | 267,65 | 267,65 | 0,00 | 49,56 | 42,50 | 7,06 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 01.04.2020 | 24,00 | | 267,64 | 267,64 | 0,00 | 49,65 | 42,61 | 7,04 | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 02.04.2020 | 24,00 | | 267,64 | 267,64 | 0,00 | 49,65 | 42,66 | 6,99 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 03.04.2020 | 24,00 | | 267,52 | 267,52 | 0,00 | 49,59 | 42,67 | 6,92 | | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 04.04.2020 | 24,00 | | 267,48 | 267,48 | 0,00 | 49,64 | 42,67 | 6,97 | | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| 05.04.2020 | 24,00 | | 267,62 | 267,62 | 0,00 | 49,67 | 42,70 | 6,97 | | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| 06.04.2020 | 24,00 | | 267,88 | 267,88 | 0,00 | 48,72 | 42,08 | 6,64 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 07.04.2020 | 24,00 | | 268,16 | 268,16 | 0,00 | 47,70 | 41,48 | 6,22 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 08.04.2020 | 24,00 | | 271,15 | 271,15 | 0,00 | 47,85 | 41,81 | 6,04 | | | | | | | | | | | | | | 1,64 |
| 09.04.2020 | 24,00 | | 268,20 | 268,20 | 0,00 | 47,63 | 41,63 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 10.04.2020 | 24,00 | | 270,07 | 270,07 | 0,00 | 47,61 | 41,59 | 6,02 | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 11.04.2020 | 24,00 | | 270,68 | 270,68 | 0,00 | 47,67 | 41,58 | 6,09 | | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 12.04.2020 | 24,00 | | 270,07 | 270,07 | 0,00 | 47,61 | 41,50 | 6,11 | | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 13.04.2020 | 24,00 | | 270,36 | 270,36 | 0,00 | 47,77 | 41,70 | 6,07 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 14.04.2020 | 24,00 | | 271,35 | 271,35 | 0,00 | 47,71 | 41,53 | 6,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 15.04.2020 | 24,00 | | 275,03 | 275,03 | 0,00 | 47,67 | 41,58 | 6,09 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 16.04.2020 | 24,00 | | 274,35 | 274,35 | 0,00 | 47,72 | 41,61 | 6,11 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 17.04.2020 | 24,00 | | 276,57 | 276,57 | 0,00 | 47,71 | 41,63 | 6,08 | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 18.04.2020 | 24,00 | | 278,61 | 278,61 | 0,00 | 47,78 | 41,69 | 6,09 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 19.04.2020 | 24,00 | | 282,62 | 282,62 | 0,00 | 47,78 | 41,71 | 6,07 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 20.04.2020 | 24,00 | | 288,80 | 288,80 | 0,00 | 47,33 | 41,58 | 5,75 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 21.04.2020 | 24,00 | | 290,42 | 290,42 | 0,00 | 45,76 | 40,56 | 5,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 22.04.2020 | 24,00 | | 281,69 | 281,69 | 0,00 | 44,80 | 39,66 | 5,14 | | | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| **Среднее** | 24,00 | | 271,98 | 271,98 | 0,00 | 48,16 | 41,80 | 6,36 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| **Итого** | **744,00** | | **8431,48** | **8431,48** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **53,86** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,4** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **53,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ТУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосервис"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района"

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/