

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖИС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 11, лит. Л
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9908.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Обиши
 23580

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 204729
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема): Преобр.давления:

График: 150/70

Qот = 0,208
 Qот = M*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот = 62,4
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020
 Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0,0573
 Qгвс ср = 22,92 Гкал.м

Счет = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ Ккал | | | | | | |
|--|---------|----|-----------------------|--------|------|-------|-------|-------|----|----|----|----|---------------------|----|---------|------------|--------------|--------|----|----|----|----|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dv (излив) | | Ундлит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| 23.03.2020 | 24.00 | | 99.38 | 90.23 | 9.15 | 74.45 | 49.79 | 24.66 | | | | | | | 101.90 | 91.27 | 10.63 | | | | | | 2.91 |
| 24.03.2020 | 24.00 | | 99.56 | 91.48 | 8.08 | 74.62 | 50.23 | 24.39 | | | | | | | 102.08 | 92.58 | 9.50 | | | | | | 2.84 |
| 25.03.2020 | 24.00 | | 95.47 | 88.68 | 6.79 | 74.07 | 50.51 | 23.56 | | | | | | | 97.84 | 89.79 | 8.05 | | | | | | 2.60 |
| 26.03.2020 | 24.00 | | 61.29 | 61.22 | 0.07 | 80.32 | 50.34 | 29.98 | | | | | | | 63.06 | 61.99 | 1.07 | | | | | | 1.84 |
| 27.03.2020 | 24.00 | | 87.27 | 80.69 | 6.58 | 72.57 | 49.23 | 23.34 | | | | | | | 89.35 | 81.70 | 7.65 | | | | | | 2.36 |
| 28.03.2020 | 24.00 | | 98.12 | 89.60 | 8.52 | 71.91 | 49.63 | 22.28 | | | | | | | 100.45 | 90.60 | 9.85 | | | | | | 2.61 |
| 29.03.2020 | 24.00 | | 95.27 | 87.37 | 7.90 | 73.20 | 49.66 | 23.54 | | | | | | | 97.59 | 88.34 | 9.25 | | | | | | 2.82 |
| 31.03.2020 | 24.00 | | 94.57 | 86.61 | 7.96 | 75.46 | 50.22 | 25.24 | | | | | | | 97.39 | 87.57 | 9.82 | | | | | | 2.76 |
| 01.04.2020 | 24.00 | | 95.48 | 88.03 | 7.45 | 75.36 | 50.57 | 24.79 | | | | | | | 96.98 | 88.21 | 8.77 | | | | | | 2.75 |
| 02.04.2020 | 24.00 | | 99.06 | 89.86 | 9.20 | 75.63 | 51.03 | 24.52 | | | | | | | 97.94 | 89.03 | 8.91 | | | | | | 2.76 |
| 03.04.2020 | 24.00 | | 97.75 | 88.80 | 8.95 | 75.47 | 51.08 | 24.39 | | | | | | | 98.98 | 89.88 | 9.10 | | | | | | 2.86 |
| 04.04.2020 | 24.00 | | 97.85 | 88.46 | 9.39 | 75.67 | 51.08 | 24.59 | | | | | | | 100.31 | 89.61 | 10.70 | | | | | | 2.89 |
| 05.04.2020 | 24.00 | | 96.96 | 88.54 | 8.42 | 73.66 | 50.11 | 23.55 | | | | | | | 100.38 | 89.59 | 9.77 | | | | | | 2.71 |
| 06.04.2020 | 24.00 | | 98.15 | 90.15 | 8.00 | 73.03 | 50.67 | 22.36 | | | | | | | 100.53 | 91.25 | 9.28 | | | | | | 2.60 |
| 07.04.2020 | 24.00 | | 99.66 | 91.31 | 8.35 | 72.95 | 51.25 | 21.70 | | | | | | | 102.08 | 92.51 | 9.57 | | | | | | 2.59 |
| 08.04.2020 | 24.00 | | 99.66 | 91.31 | 8.35 | 72.95 | 51.25 | 21.70 | | | | | | | 102.08 | 92.51 | 9.57 | | | | | | 2.60 |
| 09.04.2020 | 24.00 | | 100.05 | 91.34 | 8.71 | 72.61 | 51.06 | 22.01 | | | | | | | 102.43 | 92.54 | 9.89 | | | | | | 2.66 |
| 10.04.2020 | 24.00 | | 99.25 | 89.91 | 9.34 | 72.61 | 50.60 | 22.01 | | | | | | | 101.63 | 91.03 | 10.60 | | | | | | 2.67 |
| 11.04.2020 | 24.00 | | 98.59 | 89.24 | 9.35 | 72.46 | 50.12 | 22.34 | | | | | | | 100.94 | 90.30 | 10.64 | | | | | | 2.62 |
| 12.04.2020 | 24.00 | | 97.58 | 89.39 | 8.19 | 72.57 | 49.99 | 22.58 | | | | | | | 99.92 | 90.40 | 9.52 | | | | | | 2.59 |
| 13.04.2020 | 24.00 | | 98.96 | 90.27 | 8.69 | 71.78 | 50.03 | 21.75 | | | | | | | 101.27 | 91.33 | 9.94 | | | | | | 2.62 |
| 14.04.2020 | 24.00 | | 96.91 | 88.71 | 8.20 | 72.64 | 49.83 | 22.81 | | | | | | | 99.23 | 89.68 | 9.55 | | | | | | 2.62 |
| 15.04.2020 | 24.00 | | 98.14 | 88.98 | 9.16 | 72.68 | 49.82 | 22.86 | | | | | | | 100.48 | 89.97 | 10.51 | | | | | | 2.70 |
| 16.04.2020 | 24.00 | | 98.38 | 89.72 | 8.66 | 72.77 | 50.03 | 22.74 | | | | | | | 100.76 | 90.77 | 9.99 | | | | | | 2.68 |
| 17.04.2020 | 24.00 | | 99.09 | 89.80 | 9.29 | 72.54 | 50.07 | 22.47 | | | | | | | 101.44 | 90.85 | 10.59 | | | | | | 2.71 |
| 18.04.2020 | 24.00 | | 99.10 | 89.50 | 9.60 | 72.71 | 50.24 | 22.47 | | | | | | | 101.48 | 90.58 | 10.90 | | | | | | 2.66 |
| 19.04.2020 | 24.00 | | 98.35 | 89.56 | 8.79 | 72.46 | 49.92 | 22.54 | | | | | | | 100.69 | 90.55 | 10.14 | | | | | | 2.71 |
| 20.04.2020 | 24.00 | | 98.55 | 90.65 | 7.90 | 71.66 | 50.00 | 21.66 | | | | | | | 100.87 | 91.71 | 9.16 | | | | | | 2.53 |
| 21.04.2020 | 23.00 | | 94.35 | 86.88 | 7.47 | 68.96 | 49.07 | 19.89 | | | | | | | 96.41 | 91.16 | 5.25 | | | | | | 2.24 |
| 22.04.2020 | 24.00 | | 99.08 | 89.31 | 9.77 | 67.49 | 47.86 | 19.63 | | | | | | | 101.17 | 90.28 | 10.89 | | | | | | 2.41 |
| Итого | 743.00 | | 96.38 | 88.19 | 8.18 | 73.40 | 50.19 | 23.21 | | | | | | | 3056.58 | 98.73 | 2766.09 | | | | | | 2.64 |
| Показаны сечтчиков на момент снятия данных | 2983.63 | | 2730.29 | 253.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.76 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, т | Qобщ, т ккал | Т3, °С | Т4, °С | Qобщ, Ккал |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уплн, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц
 Объем потребленного теплоснабителя Уплн изл.

2,99 °С
 0,76 Ккал
 1 час
 1 час
 0,11 Ккал
 0,39 куб.м
 81,11 Ккал
 290,88 м.куб.



Представитель теплоснабляющей организации