

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховская оборонная пр-кт, д. 33, лит. А

Договор: 8695.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 28644

Вычислитель: ВКТ-7 № 219426
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Потр = 0,487
 Qот = 467,52
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
 Термореебор: КТСЛН
 КТСЛН
 Режим (схема): Преобр. Давления:

График: 95/70

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020
 Qот = 0,487
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qтеп гв = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.					
		М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ		Т3	Т4	Р3	Р4	
23.03.2020	24.00	382,02	382,02	0,00	53,79	45,23	8,56														3,28
24.03.2020	24.00	385,50	385,50	0,00	53,79	45,35	8,44														3,36
25.03.2020	24.00	392,79	392,79	0,00	53,25	45,24	8,01														3,03
26.03.2020	24.00	394,40	394,40	0,00	52,79	45,05	7,74														3,06
27.03.2020	24.00	395,06	395,06	0,00	52,77	45,12	7,65														3,03
28.03.2020	24.00	394,44	394,44	0,00	52,77	45,20	7,57														3,06
29.03.2020	24.00	389,16	389,16	0,00	53,04	45,19	7,85														3,03
30.03.2020	24.00	389,32	389,32	0,00	53,77	45,59	8,18														3,06
31.03.2020	24.00	391,07	391,07	0,00	53,80	45,56	8,23														3,03
01.04.2020	24.00	391,18	391,18	0,00	53,80	45,63	8,17														3,20
02.04.2020	24.00	391,18	391,18	0,00	53,79	45,65	8,14														3,21
03.04.2020	24.00	390,69	390,69	0,00	53,81	45,63	8,18														3,20
04.04.2020	24.00	388,18	388,18	0,00	53,80	45,55	8,25														3,20
05.04.2020	24.00	385,59	385,59	0,00	53,79	45,47	8,32														3,21
06.04.2020	24.00	383,73	383,73	0,00	53,20	45,06	8,14														3,22
07.04.2020	24.00	383,13	383,13	0,00	52,75	44,97	7,80														3,14
08.04.2020	24.00	386,07	386,07	0,00	52,75	45,13	7,62														3,00
09.04.2020	24.00	383,29	383,29	0,00	52,78	45,11	7,67														2,95
10.04.2020	24.00	380,88	380,88	0,00	52,77	45,02	7,75														2,95
11.04.2020	24.00	381,93	381,93	0,00	52,78	45,01	7,77														2,96
12.04.2020	24.00	381,49	381,49	0,00	52,80	44,96	7,84														2,98
13.04.2020	24.00	382,54	382,54	0,00	52,78	45,08	7,70														3,00
14.04.2020	24.00	386,53	386,53	0,00	52,80	45,05	7,75														2,96
15.04.2020	24.00	385,31	385,31	0,00	52,77	45,02	7,75														3,00
16.04.2020	24.00	392,46	392,46	0,00	52,74	45,15	7,59														3,00
17.04.2020	24.00	392,97	392,97	0,00	52,77	45,11	7,66														2,99
18.04.2020	24.00	390,62	390,62	0,00	52,77	45,08	7,69														3,02
19.04.2020	24.00	390,99	390,99	0,00	52,77	45,08	7,69														3,02
20.04.2020	24.00	392,06	392,06	0,00	52,56	45,01	7,55														3,02
21.04.2020	24.00	387,72	387,72	0,00	49,66	43,00	6,66														3,02
22.04.2020	24.00	385,79	385,79	0,00	48,78	42,23	6,55														2,59
Среднее	24.00	388,02	388,02	0,00	52,87	45,05	7,82														2,54
Итого	744,00	12028,60	12028,60	0,00																	3,05

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ., Гкал
								94,51

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узлз изл.

2,4 °С
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 94,51 Гкал
 м. куб

Управляющие прибором УТЭ
 Ответственный за учет, технический специалист от абонента

ОТЧЕТ ПОДАТЧИ

Представитель теплоснабжающей организации