# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9028.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 3, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23605**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а** Схема подключения: **2-х трубная схема**
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема): график: **95/70**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 204701** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-50-D | 0,48 | ПРЭ72 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-50-D | 0,48 | ПРЭ72 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,31** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **297,6** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Гкал |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.03.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.03.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.03.2020 | 24,00 | | 371,41 | 379,35 | -7,94 | 52,97 | 46,68 | 6,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 26.03.2020 | 24,00 | | 386,19 | 386,19 | 0,00 | 53,50 | 47,17 | 6,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 27.03.2020 | 24,00 | | 385,17 | 385,17 | 0,00 | 53,73 | 47,42 | 6,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 28.03.2020 | 24,00 | | 384,41 | 384,41 | 0,00 | 51,78 | 45,90 | 5,88 | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 29.03.2020 | 24,00 | | 382,53 | 382,53 | 0,00 | 53,55 | 47,17 | 6,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 30.03.2020 | 24,00 | | 383,16 | 383,16 | 0,00 | 55,02 | 48,19 | 6,83 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 31.03.2020 | 24,00 | | 384,19 | 384,19 | 0,00 | 55,09 | 48,19 | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 01.04.2020 | 24,00 | | 385,05 | 385,05 | 0,00 | 55,07 | 48,24 | 6,83 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 02.04.2020 | 24,00 | | 385,26 | 385,26 | 0,00 | 55,10 | 48,35 | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 03.04.2020 | 24,00 | | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 55,35 | 48,62 | 6,73 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 04.04.2020 | 24,00 | | 385,78 | 385,78 | 0,00 | 55,34 | 48,52 | 6,82 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 05.04.2020 | 24,00 | | 385,87 | 385,87 | 0,00 | 54,96 | 48,24 | 6,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 06.04.2020 | 24,00 | | 385,04 | 385,04 | 0,00 | 54,19 | 47,73 | 6,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 07.04.2020 | 24,00 | | 387,17 | 387,17 | 0,00 | 53,30 | 47,25 | 6,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 08.04.2020 | 24,00 | | 387,88 | 387,88 | 0,00 | 52,98 | 47,09 | 5,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 09.04.2020 | 24,00 | | 384,77 | 384,77 | 0,00 | 53,75 | 47,69 | 6,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 10.04.2020 | 24,00 | | 384,13 | 384,13 | 0,00 | 53,75 | 47,58 | 6,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 11.04.2020 | 24,00 | | 386,02 | 386,02 | 0,00 | 54,34 | 47,96 | 6,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 12.04.2020 | 24,00 | | 385,22 | 385,22 | 0,00 | 53,89 | 47,60 | 6,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 13.04.2020 | 24,00 | | 387,12 | 387,12 | 0,00 | 53,64 | 47,52 | 6,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 14.04.2020 | 24,00 | | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 53,47 | 47,23 | 6,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 15.04.2020 | 24,00 | | 386,40 | 386,40 | 0,00 | 53,40 | 47,17 | 6,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 16.04.2020 | 24,00 | | 386,50 | 386,50 | 0,00 | 53,49 | 47,27 | 6,22 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 17.04.2020 | 24,00 | | 385,83 | 385,83 | 0,00 | 53,41 | 47,11 | 6,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 18.04.2020 | 24,00 | | 385,71 | 385,71 | 0,00 | 53,31 | 47,03 | 6,28 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 19.04.2020 | 24,00 | | 386,91 | 386,91 | 0,00 | 52,85 | 46,68 | 6,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 20.04.2020 | 24,00 | | 389,16 | 389,16 | 0,00 | 53,19 | 47,08 | 6,11 | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 21.04.2020 | 24,00 | | 389,65 | 389,65 | 0,00 | 51,18 | 45,67 | 5,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 22.04.2020 | 24,00 | | 387,87 | 387,87 | 0,00 | 49,49 | 44,26 | 5,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| **Среднее** | 24,00 | | 385,39 | 385,66 | -0,27 | 53,62 | 47,33 | 6,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| **Итого** | **696,00** | | **11176,30** | **11184,20** | **-7,94** | | | | | | | | | | | | | | | | | **70,65** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **4,88** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,56** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **75,53** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборов учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/