

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул. д. 12, лит. А ИТТТ
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8985 038.1
 Строит. адрес: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 24309

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
 Подающий трубопровод (M1) расходомер: Гсплн= 0.2
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ КТСЛ-Н 30
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ КТСЛ-Н 30
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-нвн)+M2*(n2-нвн) лето: Qгвс=M3*(n3-нвн)

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Термомеобр.: КТСЛ-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Гвс ср = 0

График: 1477/1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,343
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут: Гот = 108.316
 Qгвс ср = 0
 Гвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Гвс ср = 0

| Дата | Ti | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | |
|--|--------|----|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|----|-----------------|-----------|------------|--------|-------|--------------|----|------------|----|--|---------|-------|------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | дV (кзл/я) | Улопит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | | | |
| 23.03.2020 | 24.00 | | 92.90 | 92.90 | 0.00 | 71.67 | 44.51 | 27.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.52 |
| 24.03.2020 | 24.00 | | 93.29 | 93.29 | 0.00 | 72.54 | 45.11 | 27.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.56 |
| 25.03.2020 | 24.00 | | 93.56 | 93.56 | 0.00 | 70.18 | 44.40 | 25.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.41 |
| 26.03.2020 | 24.00 | | 93.11 | 93.11 | 0.00 | 68.51 | 43.76 | 24.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.31 |
| 27.03.2020 | 24.00 | | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 68.94 | 44.15 | 24.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.31 |
| 28.03.2020 | 24.00 | | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 68.18 | 43.99 | 24.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.31 |
| 29.03.2020 | 24.00 | | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 69.60 | 44.16 | 25.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.35 |
| 30.03.2020 | 24.00 | | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 71.93 | 44.94 | 26.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.35 |
| 31.03.2020 | 24.00 | | 92.59 | 92.59 | 0.00 | 71.71 | 44.73 | 26.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.50 |
| 01.04.2020 | 24.00 | | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 71.61 | 44.74 | 26.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.50 |
| 02.04.2020 | 24.00 | | 92.72 | 92.72 | 0.00 | 71.50 | 44.51 | 26.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.49 |
| 03.04.2020 | 24.00 | | 92.92 | 92.92 | 0.00 | 71.51 | 44.69 | 26.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.49 |
| 04.04.2020 | 24.00 | | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 71.83 | 44.91 | 26.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.49 |
| 05.04.2020 | 24.00 | | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 71.47 | 44.68 | 26.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.49 |
| 06.04.2020 | 24.00 | | 92.88 | 92.88 | 0.00 | 70.07 | 44.26 | 25.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.51 |
| 07.04.2020 | 24.00 | | 92.98 | 92.98 | 0.00 | 68.84 | 44.19 | 24.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 08.04.2020 | 24.00 | | 93.47 | 93.47 | 0.00 | 68.77 | 44.57 | 24.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.29 |
| 09.04.2020 | 24.00 | | 93.34 | 93.34 | 0.00 | 68.54 | 44.54 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.26 |
| 10.04.2020 | 24.00 | | 93.05 | 93.05 | 0.00 | 68.21 | 44.06 | 24.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.24 |
| 11.04.2020 | 24.00 | | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 68.26 | 43.87 | 24.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.25 |
| 12.04.2020 | 24.00 | | 93.12 | 93.12 | 0.00 | 69.45 | 44.33 | 25.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.26 |
| 13.04.2020 | 24.00 | | 93.11 | 93.11 | 0.00 | 68.65 | 44.28 | 24.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.26 |
| 14.04.2020 | 24.00 | | 92.07 | 92.07 | 0.00 | 68.20 | 43.49 | 24.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.27 |
| 15.04.2020 | 24.00 | | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 68.72 | 43.90 | 24.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.27 |
| 16.04.2020 | 24.00 | | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 69.14 | 44.00 | 25.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.28 |
| 17.04.2020 | 24.00 | | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 68.64 | 43.76 | 24.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.30 |
| 18.04.2020 | 24.00 | | 92.51 | 92.51 | 0.00 | 68.28 | 43.63 | 24.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.32 |
| 19.04.2020 | 24.00 | | 92.56 | 92.56 | 0.00 | 68.54 | 43.74 | 24.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.28 |
| 20.04.2020 | 24.00 | | 92.81 | 92.81 | 0.00 | 66.87 | 43.26 | 23.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.30 |
| 21.04.2020 | 24.00 | | 93.41 | 93.41 | 0.00 | 65.40 | 42.97 | 22.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 |
| 22.04.2020 | 24.00 | | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 64.29 | 42.55 | 21.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.03 |
| Итого | 744.00 | | 92.91 | 92.91 | 0.00 | 69.36 | 44.15 | 25.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.34 |
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | | | 2880.17 | | 2880.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.61 | |
| Дата, время | | | M1, T | | | M2, T | | | M3, T | | | M4, T | | | V3, куб.м | | | Vп, T | | | Qобщ, Гкал | | | Траб, ч | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vizn, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 72.61 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vizn изл: м.куб.

Филиал ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации приборов учета
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИЕМА
 Представитель теплоснабжающей организации