Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 20, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договора: **8989.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23546**
График: **147/71**
Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207125**				
Подающий трубопровод (М1)		расходомер:	ПРЭМ	Gmin= 0,067	Gmax= ПРЭ30
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,067	ПРЭ30
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,067	ПРЭ30
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Термопреобр.: КТСП-Н; КТСП-Н; ТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,311** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1826**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,083**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,2105** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00	*	105,62	94,69	10,93	71,25	41,65	29,60			11,09		11,09	11,35		11,35		70,99				3,58
24.03.2020	24,00	*	105,00	95,12	9,88	72,13	42,04	30,09			10,05		10,05	10,28		10,28		72,14				3,58
25.03.2020	24,00	*	105,25	94,80	10,45	69,71	41,45	28,26			10,47		10,47	10,70		10,70		69,08				3,41
26.03.2020	24,00	*	104,55	94,71	9,84	68,11	41,06	27,05			9,86		9,86	10,06		10,06		67,99				3,23
27.03.2020	24,00	*	104,89	94,73	10,16	68,56	41,57	26,99			10,14		10,14	10,35		10,35		68,38				3,26
28.03.2020	24,00	*	104,41	94,61	9,80	67,84	41,57	26,27			9,86		9,86	10,08		10,08		67,85				3,15
29.03.2020	24,00	*	104,48	94,44	10,04	69,27	41,74	27,53			10,12		10,12	10,32		10,32		69,42				3,30
30.03.2020	24,00	*	105,17	94,35	10,82	71,56	42,34	29,22			10,78		10,78	11,00		11,00		71,29				3,53
31.03.2020	24,00	*	104,25	94,26	9,99	71,32	41,87	29,45			9,88		9,88	10,10		10,10		71,14				3,49
01.04.2020	24,00	*	104,84	94,16	10,68	71,21	41,77	29,44			10,68		10,68	10,91		10,91		71,01				3,54
02.04.2020	24,00	*	104,25	94,13	10,12	71,10	41,80	29,30			10,10		10,10	10,34		10,34		70,96				3,48
03.04.2020	24,00	*	104,38	94,22	10,16	71,11	41,77	29,34			10,19		10,19	10,43		10,43		71,01				3,48
04.04.2020	24,00	*	107,35	94,64	12,71	71,44	42,05	29,39			12,65		12,65	12,95		12,95		71,40				3,69
05.04.2020	24,00	*	104,27	94,79	9,48	71,05	42,01	29,04			9,54		9,54	9,72		9,72		70,79				3,43
06.04.2020	24,00		105,03	94,86	10,17	69,64	41,71	27,93			10,25		10,25	10,44		10,44		69,04				3,36
07.04.2020	24,00	*	103,97	94,83	9,14	68,46	41,64	26,82			9,14		9,14	9,34		9,34		68,34				3,17
08.04.2020	24,00	*	104,69	94,84	9,85	68,39	42,13	26,26			9,88		9,88	10,08		10,08		68,30				3,17
09.04.2020	24,00	*	103,07	94,88	8,19	68,17	42,08	26,09			8,47		8,47	8,63		8,63		68,02				3,04
10.04.2020	24,00	*	104,76	94,76	10,00	67,87	41,84	26,03			10,11		10,11	10,33		10,33		68,05				3,15
11.04.2020	24,00	*	105,37	94,84	10,53	67,89	41,59	26,30			10,70		10,70	10,91		10,91		67,93				3,21
12.04.2020	24,00	*	103,41	94,84	8,57	69,11	41,91	27,20			8,78		8,78	8,98		8,98		69,39				3,17
13.04.2020	24,00	*	103,56	94,67	8,89	68,28	41,62	26,66			9,12		9,12	9,30		9,30		68,18				3,13
14.04.2020	24,00	*	103,16	94,51	8,65	67,87	41,10	26,77			8,98		8,98	9,14		9,14		68,18				3,12
15.04.2020	24,00	*	103,86	94,65	9,21	68,34	41,37	26,97			9,53		9,53	9,71		9,71		68,12				3,18
16.04.2020	24,00	*	103,44	94,60	8,84	68,77	41,58	27,19			9,23		9,23	9,43		9,43		68,51				3,18
17.04.2020	24,00	*	103,65	94,75	8,90	68,25	41,24	27,01			9,21		9,21	9,40		9,40		68,13				3,17
18.04.2020	24,00	*	105,48	94,55	10,93	67,92	41,00	26,92			11,22		11,22	11,44		11,44		68,02				3,29
19.04.2020	24,00	*	105,21	94,57	10,64	68,18	41,10	27,08			10,90		10,90	11,13		11,13		68,14				3,29
20.04.2020	24,00	*	104,09	94,76	9,33	66,47	40,80	25,67			9,60		9,60	9,81		9,81		66,01				3,05
21.04.2020	24,00	*	104,02	94,91	9,11	65,00	40,69	24,31			9,37		9,37	9,56		9,56		64,72				2,90
22.04.2020	24,00	*	104,74	94,83	9,91	63,99	40,26	23,73			10,24		10,24	10,45		10,45		64,20				2,89
Среднее	24,00		104,52	94,65	9,87	68,98	41,56	27,42			10,00		10,00	10,22		10,22		68,86				3,28
Итого	**744,00**		**3240,22**	**2934,30**	**305,92**						**310,14**		**310,14**	**316,67**		**316,67**						**101,62**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **3,26** °C **1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **100,62** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **316,67** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /