Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 22, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8990.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23547**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208351**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
график: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				Взлет ТПС
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,311**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1936**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,088**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**98,2105**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00	*	135,25	121,53	13,72	71,22	47,84	23,38			12,69		12,69	12,96		12,96		70,60				3,82
24.03.2020	24,00	*	134,75	121,80	12,95	72,10	48,39	23,71			11,88		11,88	12,14		12,14		71,82				3,82
25.03.2020	24,00	*	133,91	121,66	12,25	69,63	47,69	21,94			11,18		11,18	11,41		11,41		68,67				3,52
26.03.2020	24,00	*	134,61	121,71	12,90	68,10	47,08	21,02			11,93		11,93	12,15		12,15		67,70				3,44
27.03.2020	24,00	*	134,67	121,76	12,91	68,53	47,47	21,06			12,06		12,06	12,31		12,31		68,17				3,45
28.03.2020	24,00	*	134,28	121,62	12,66	67,81	47,37	20,44			11,91		11,91	12,15		12,15		67,61				3,35
29.03.2020	24,00	*	134,30	121,23	13,07	69,26	47,79	21,47			12,27		12,27	12,52		12,52		68,89				3,51
30.03.2020	24,00	*	135,18	120,94	14,24	71,50	48,68	22,82			13,22		13,22	13,52		13,52		70,94				3,78
31.03.2020	24,00	*	133,51	120,95	12,56	71,27	48,31	22,96			11,34		11,34	11,60		11,60		70,74				3,67
01.04.2020	24,00	*	134,49	120,89	13,60	71,18	48,16	23,02			12,44		12,44	12,72		12,72		70,75				3,75
02.04.2020	24,00	*	132,88	120,93	11,95	71,05	48,17	22,88			10,93		10,93	11,18		11,18		70,51				3,62
03.04.2020	24,00	*	134,45	121,07	13,38	71,08	48,30	22,78			12,25		12,25	12,51		12,51		70,71				3,72
04.04.2020	24,00	*	134,10	121,62	12,48	71,39	48,63	22,76			11,50		11,50	11,77		11,77		70,95				3,66
05.04.2020	24,00	*	134,80	121,67	13,13	71,01	48,50	22,51			12,08		12,08	12,35		12,35		70,46				3,68
06.04.2020	24,00	*	134,57	121,67	12,90	69,55	47,74	21,81			12,06		12,06	12,27		12,27		68,67				3,55
07.04.2020	24,00	*	132,96	121,85	11,11	68,41	47,68	20,73			10,36		10,36	10,55		10,55		67,85				3,29
08.04.2020	24,00	*	134,23	121,92	12,31	68,36	48,20	20,16			11,46		11,46	11,69		11,69		68,02				3,30
09.04.2020	24,00	*	135,29	121,66	13,63	68,14	48,03	20,11			12,72		12,72	12,99		12,99		67,83				3,38
10.04.2020	24,00	*	134,23	121,66	12,57	67,84	47,69	20,15			11,90		11,90	12,13		12,13		67,68				3,31
11.04.2020	24,00	*	133,15	121,62	11,53	67,86	47,56	20,30			10,72		10,72	10,94		10,94		67,62				3,26
12.04.2020	24,00	*	133,94	121,55	12,39	69,10	47,93	21,17			11,67		11,67	11,94		11,94		68,86				3,43
13.04.2020	24,00	*	133,65	121,53	12,12	68,25	47,68	20,57			11,45		11,45	11,66		11,66		67,85				3,33
14.04.2020	24,00	*	135,28	121,10	14,18	67,88	47,17	20,71			13,62		13,62	13,91		13,91		67,99				3,47
15.04.2020	24,00	*	134,00	121,37	12,63	68,33	47,52	20,81			12,01		12,01	12,27		12,27		67,92				3,39
16.04.2020	24,00	*	133,82	121,28	12,54	68,75	47,84	20,91			12,08		12,08	12,30		12,30		68,22				3,40
17.04.2020	24,00	*	133,92	121,51	12,41	68,24	47,63	20,61			11,79		11,79	12,01		12,01		67,86				3,35
18.04.2020	24,00	*	134,79	121,53	13,26	67,90	47,27	20,63			12,84		12,84	13,11		13,11		67,74				3,41
19.04.2020	24,00	*	132,29	121,78	10,51	68,15	47,29	20,86			10,22		10,22	10,41		10,41		67,60				3,26
20.04.2020	24,00	*	133,92	121,89	12,03	66,39	46,75	19,64			11,53		11,53	11,73		11,73		65,35				3,20
21.04.2020	24,00	*	134,26	122,03	12,23	64,96	46,37	18,59			11,66		11,66	11,89		11,89		64,42				3,06
22.04.2020	24,00	*	134,11	121,88	12,23	63,97	45,92	18,05			11,66		11,66	11,88		11,88		63,83				2,98
Среднее	24,00		134,18	121,52	12,66	68,94	47,70	21,24			11,85		11,85	12,10		12,10		68,51				3,46
Итого	**744,00**		**4159,59**	**3767,21**	**392,38**						**367,43**		**367,43**	**374,97**		**374,97**						**107,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **3,26** °C **1,28** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **105,88** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **374,97** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
/