Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23774**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207204**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
График: **147/71**
Режим (схема):
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,31** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1936**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,088**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **97,8947** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **35,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00	*	111,61	92,19	19,42	71,15	47,64	23,51			19,11		19,11	19,39		19,39		57,00				3,55
24.03.2020	24,00	*	111,19	93,45	17,74	71,99	48,27	23,72			17,26		17,26	17,51		17,51		57,09				3,49
25.03.2020	24,00	*	111,65	93,69	17,96	69,49	47,52	21,97			17,45		17,45	17,72		17,72		55,67				3,31
26.03.2020	24,00	*	111,76	94,35	17,41	68,01	46,82	21,19			16,73		16,73	16,95		16,95		55,57				3,18
27.03.2020	24,00	*	111,31	94,54	16,77	68,41	47,15	21,26			16,26		16,26	16,47		16,47		55,41				3,16
28.03.2020	24,00	*	111,34	92,94	18,40	67,71	46,80	20,91			17,94		17,94	18,17		18,17		54,76				3,19
29.03.2020	24,00	*	110,91	89,63	21,28	69,22	47,29	21,93			20,75		20,75	21,02		21,02		54,14				3,44
30.03.2020	24,00	*	110,38	90,89	19,49	71,43	48,23	23,20			18,95		18,95	19,18		19,18		55,91				3,50
31.03.2020	24,00	*	109,67	91,26	18,41	71,19	48,02	23,17			17,82		17,82	18,04		18,04		55,27				3,43
01.04.2020	24,00	*	109,81	90,77	19,04	71,08	48,07	23,01			18,59		18,59	18,86		18,86		55,14				3,45
02.04.2020	24,00	*	110,02	90,26	19,76	70,94	48,08	22,86			19,38		19,38	19,67		19,67		54,88				3,47
03.04.2020	24,00	*	110,52	91,55	18,97	70,97	48,15	22,82			18,36		18,36	18,61		18,61		55,56				3,44
04.04.2020	24,00	*	111,09	93,21	17,88	71,29	48,39	22,90			17,40		17,40	17,63		17,63		56,44				3,41
05.04.2020	24,00	*	111,36	91,10	20,26	70,90	48,14	22,76			19,64		19,64	19,92		19,92		55,46				3,51
06.04.2020	24,00	*	111,61	90,73	20,88	69,44	47,49	21,95			20,29		20,29	20,55		20,55		54,22				3,44
07.04.2020	24,00	*	111,32	92,91	18,41	68,31	47,13	21,18			18,21		18,21	18,47		18,47		54,65				3,23
08.04.2020	24,00	*	111,49	91,50	19,99	68,26	47,49	20,77			19,60		19,60	19,85		19,85		54,16				3,27
09.04.2020	24,00	*	111,61	91,94	19,67	68,02	47,41	20,61			19,30		19,30	19,56		19,56		54,34				3,23
10.04.2020	24,00	*	111,48	91,25	20,23	67,73	47,04	20,69			19,80		19,80	20,06		20,06		53,95				3,26
11.04.2020	24,00	*	111,24	90,51	20,73	67,77	46,86	20,91			20,22		20,22	20,47		20,47		53,46				3,30
12.04.2020	24,00	*	110,58	92,24	18,34	68,97	47,24	21,73			17,88		17,88	18,10		18,10		54,70				3,27
13.04.2020	24,00	*	110,65	91,95	18,70	68,11	47,10	21,01			18,41		18,41	18,64		18,64		53,83				3,21
14.04.2020	24,00	*	109,72	90,78	18,94	67,75	46,59	21,16			18,59		18,59	18,82		18,82		53,45				3,20
15.04.2020	24,00	*	110,29	90,65	19,64	68,20	46,93	21,27			19,34		19,34	19,59		19,59		53,67				3,27
16.04.2020	24,00	*	110,17	89,77	20,40	68,65	47,22	21,43			20,00		20,00	20,26		20,26		53,15				3,32
17.04.2020	24,00	*	110,12	92,36	17,76	68,14	46,95	21,19			17,51		17,51	17,70		17,70		53,70				3,17
18.04.2020	24,00	*	110,27	91,05	19,22	67,78	46,75	21,03			19,09		19,09	19,33		19,33		53,31				3,22
19.04.2020	24,00		111,01	89,46	21,55	68,05	46,88	21,17			21,21		21,21	21,49		21,49		52,99				3,37
20.04.2020	24,00	*	111,53	90,72	20,81	66,30	46,26	20,04			20,55		20,55	20,81		20,81		52,25				3,20
21.04.2020	24,00	*	112,23	93,34	18,89	64,90	45,72	19,18			18,45		18,45	18,68		18,68		53,01				3,02
22.04.2020	24,00		112,65	91,69	20,96	63,86	45,10	18,76			20,47		20,47	20,71		20,71		52,18				3,06
Среднее	24,00		110,99	91,70	19,29	68,84	47,25	21,59			18,86		18,86	19,10		19,10		54,49				3,31
Итого	**744,00**		**3440,59**	**2842,68**	**597,91**						**584,56**		**584,56**	**592,23**		**592,23**						**102,57**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **3,26** °C **1,95** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **100,62** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **592,23** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью Сервис № 2 Невского района Санкт-Петербург

Филиал "Энергосервис Невского" Управление приборного учета Отдел эксплуатации

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«___» _____ 20__ г.