

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул., д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8566 038-1
 Строит. адрес: ул. Пинегина, д. 15, лит. А
 Телефон: 23602

Узел учета: Код УТЭ: 23602

Общий: 141771
 Общ. 23602

Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRM
 PRM
 PRM
 Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)
 Qот = 0,187
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hв)
 Qгвс ср = 0,099
 Qгвс ср = 0,045
 Qгвс ср = 18 ГВтс/м

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Смах = 30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСЛН
 2-х трубная схема
 Термопреобр.:
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Qгвс = 0,099
 Qгвс ср = 0,045
 Qгвс ср = 18 ГВтс/м

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,187
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0,099
 Qгвс ср = 0,045
 Qгвс ср = 18 ГВтс/м
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gот = 59,0526
 Gтеп = 0
 Gгвс = 0
 Gгвс ср = 0,045
 Gгвс ср = 18 ГВтс/м

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излия)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2020	24.00	*	83,16	69,22	13,94	69,91	43,12	26,79			12,02	12,02	12,28	12,28	12,28	12,28	69,41	69,41			2,83	
24.03.2020	24.00	*	82,30	69,34	12,96	70,79	43,65	27,14			11,00	11,00	11,25	11,25	11,25	11,25	70,54	70,54			2,80	
25.03.2020	24.00	*	82,31	69,34	12,97	68,43	43,34	25,09			11,16	11,16	11,38	11,38	11,38	11,38	67,46	67,46			2,63	
26.03.2020	24.00	*	82,51	69,28	13,23	66,95	42,80	24,15			11,41	11,41	11,63	11,63	11,63	11,63	66,41	66,41			2,56	
27.03.2020	24.00	*	80,87	69,43	11,44	67,34	43,12	24,22			9,63	9,63	9,84	9,84	9,84	9,84	66,53	66,53			2,45	
28.03.2020	24.00	*	84,40	69,13	15,27	66,72	42,88	25,08			13,52	13,52	13,79	13,79	13,79	13,79	66,53	66,53			2,66	
29.03.2020	24.00	*	82,58	68,96	13,62	68,04	42,96	25,08			11,77	11,77	12,01	12,01	12,01	12,01	68,00	68,00			2,66	
30.03.2020	24.00	*	82,67	68,88	13,79	70,14	43,56	26,58			11,83	11,83	12,09	12,09	12,09	12,09	69,42	69,42			2,66	
31.03.2020	24.00	*	82,23	68,88	13,35	69,96	43,30	26,66			11,38	11,38	11,63	11,63	11,63	11,63	69,31	69,31			2,80	
01.04.2020	24.00	*	82,32	68,75	13,57	69,89	43,40	26,49			11,66	11,66	11,93	11,93	11,93	11,93	69,31	69,31			2,77	
02.04.2020	24.00	*	81,42	68,90	12,37	69,81	43,79	26,02			10,79	10,79	11,01	11,01	11,01	11,01	69,09	69,09			2,69	
03.04.2020	24.00	*	81,27	68,90	12,37	69,81	43,79	26,02			10,52	10,52	10,74	10,74	10,74	10,74	69,17	69,17			2,77	
04.04.2020	24.00	*	80,40	69,32	11,08	69,76	43,71	26,05			9,23	9,23	9,42	9,42	9,42	9,42	69,28	69,28			2,66	
05.04.2020	24.00	*	82,67	69,29	13,38	69,76	43,71	26,05			11,56	11,56	11,79	11,79	11,79	11,79	69,10	69,10			2,66	
06.04.2020	24.00	*	81,93	69,32	12,61	68,33	43,16	25,17			10,78	10,78	11,01	11,01	11,01	11,01	67,26	67,26			2,74	
07.04.2020	24.00	*	82,85	69,36	13,49	67,28	43,21	24,07			11,64	11,64	11,88	11,88	11,88	11,88	66,79	66,79			2,60	
08.04.2020	24.00	*	81,09	69,43	11,66	67,24	43,69	24,55			9,79	9,79	9,98	9,98	9,98	9,98	66,64	66,64			2,58	
09.04.2020	24.00	*	80,91	69,30	11,61	67,01	43,60	23,41			9,68	9,68	9,88	9,88	9,88	9,88	66,40	66,40			2,42	
10.04.2020	24.00	*	81,11	69,23	11,61	66,69	43,06	23,63			9,96	9,96	10,15	10,15	10,15	10,15	66,31	66,31			2,40	
11.04.2020	24.00	*	81,64	69,22	12,42	66,69	42,81	23,88			10,56	10,56	10,75	10,75	10,75	10,75	66,19	66,19			2,48	
12.04.2020	24.00	*	80,27	69,26	11,01	67,84	43,10	24,74			9,11	9,11	9,28	9,28	9,28	9,28	66,19	66,19			2,48	
13.04.2020	24.00	*	81,39	69,07	12,32	67,09	43,20	23,89			10,40	10,40	10,60	10,60	10,60	10,60	67,52	67,52			2,46	
14.04.2020	24.00	*	81,61	68,97	12,64	66,63	42,48	24,15			10,40	10,40	10,60	10,60	10,60	10,60	66,50	66,50			2,48	
15.04.2020	24.00	*	82,38	69,06	13,32	67,15	42,69	24,46			11,41	11,41	11,65	11,65	11,65	11,65	66,56	66,56			2,51	
16.04.2020	24.00	*	83,44	68,83	14,61	67,55	42,92	24,63			12,66	12,66	12,91	12,91	12,91	12,91	66,91	66,91			2,59	
17.04.2020	24.00	*	81,41	69,02	12,38	67,06	42,66	24,40			10,39	10,39	10,61	10,61	10,61	10,61	66,44	66,44			2,68	
18.04.2020	24.00	*	82,81	69,02	13,79	66,74	42,52	24,22			11,75	11,75	11,97	11,97	11,97	11,97	66,34	66,34			2,52	
19.04.2020	24.00	*	80,96	69,19	11,77	66,95	42,64	24,31			9,72	9,72	9,92	9,92	9,92	9,92	66,23	66,23			2,59	
20.04.2020	24.00	*	55,52	48,24	7,28	65,46	42,31	23,15			5,84	5,84	5,94	5,94	5,94	5,94	64,04	64,04			2,47	
21.04.2020		*																				1,59
22.04.2020		*																				1,59
Среднее	24.00		81,05	68,41	12,64	68,05	43,14	24,90			10,76	10,76	10,98	10,98	10,98	10,98	67,44	67,44			2,57	
Итого	696,00		2360,43	1984,90	366,43						311,93	311,93	318,29	318,29	318,29	318,29	318,29	67,44	67,44			74,44

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, т: 2360,43 M2, т: 1984,90 M3, т: 68,05 M4, т: 24,90 V3, куб.м: 311,93 V4, куб.м: 318,29 Vп, т: 318,29 Qобщ, Гкал: 318,29 Тр.ч: 67,44

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

48 час
 48 час
 5,14 Гкал
 21,96 куб.м
 3,26 °C
 78,3 Гкал
 340,25 м.кв

