Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 15, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9193.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28657**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 202631**
Подающий трубопровод (М1) — расходомер: ПРЭМ-32-D, Gmin= 0,2, Gmax= ПРЭ30, Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) — ПРЭМ-32-D, 0,2, ПРЭ30, КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **149/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,43** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **130,633** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00		127,13	127,13	0,00	71,32	39,33	31,99														4,07
24.03.2020	24,00		127,89	127,89	0,00	71,12	39,46	31,66														4,05
25.03.2020	24,00		127,52	127,52	0,00	69,53	39,26	30,27														3,86
26.03.2020	22,00	*	116,09	116,09	0,00	68,13	38,88	29,25														3,40
27.03.2020	24,00		128,70	128,70	0,00	68,35	39,36	28,99														3,73
28.03.2020	24,00		129,79	129,79	0,00	68,02	39,64	28,38														3,68
29.03.2020	24,00		127,81	127,81	0,00	68,74	39,47	29,27														3,74
30.03.2020	24,00		127,29	127,29	0,00	70,89	39,90	30,99														3,95
31.03.2020	24,00		127,17	127,17	0,00	70,92	39,70	31,22														3,97
01.04.2020	24,00		127,03	127,03	0,00	70,80	39,62	31,18														3,96
02.04.2020	24,00		127,59	127,59	0,00	71,03	39,98	31,05														3,96
03.04.2020	24,00		127,98	127,98	0,00	70,52	40,06	30,46														3,90
04.04.2020	24,00		127,61	127,61	0,00	71,06	40,15	30,91														3,94
05.04.2020	24,00		127,42	127,42	0,00	70,89	40,04	30,85														3,93
06.04.2020	24,00		127,55	127,55	0,00	69,14	39,47	29,67														3,79
07.04.2020	24,00		128,70	128,70	0,00	67,94	39,55	28,39														3,65
08.04.2020	24,00		128,76	128,76	0,00	66,93	39,74	27,19														3,50
09.04.2020	24,00		129,03	129,03	0,00	67,75	39,95	27,80														3,59
10.04.2020	24,00		130,05	130,05	0,00	68,02	40,00	28,02														3,64
11.04.2020	24,00		130,01	130,01	0,00	67,63	39,79	27,84														3,62
12.04.2020	24,00		130,06	130,06	0,00	67,79	39,77	28,02														3,64
13.04.2020	24,00		130,55	130,55	0,00	67,86	39,91	27,95														3,65
14.04.2020	24,00		128,64	128,64	0,00	67,88	39,46	28,42														3,66
15.04.2020	24,00		128,92	128,92	0,00	67,97	39,45	28,52														3,67
16.04.2020	24,00		128,90	128,90	0,00	68,08	39,43	28,65														3,69
17.04.2020	24,00		129,70	129,70	0,00	67,79	39,38	28,41														3,68
18.04.2020	24,00		129,92	129,92	0,00	67,98	39,47	28,51														3,70
19.04.2020	24,00		130,34	130,34	0,00	68,14	39,56	28,58														3,72
20.04.2020	24,00		130,79	130,79	0,00	66,80	39,36	27,44														3,59
21.04.2020	24,00		130,18	130,18	0,00	64,75	38,84	25,91														3,37
22.04.2020	24,00		129,13	129,13	0,00	64,15	38,48	25,67														3,32
Среднее	23,94		128,68	128,68	0,00	68,64	39,56	29,08														3,74
Итого	**742,00**		**3978,25**	**3978,25**	**0,00**																	**115,62**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2** час **0,31** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **2** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ: **115,93** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 2 Невского района Санкт-Петербург
Филиал "Эксплуатационный" Управления Приборного учета Отдел эксплуатации КУ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«» г.