

## Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

**Абонент:** ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
**Адрес:** Поляриков ул, д. 17, лит. А  
**Обслуживающая организация:** Источник: котельная 2 Невская  
**Установленные приборы:** ВК-7 № 204739  
**Вычислитель:** ВК-7 № 204739  
**Подводящий трубопровод (М1):** Обратный трубопровод (М2)  
**Подводящий ГВС (М3):** Циркуляционный ГВС (М4)  
**Подпиточный трубопровод (Уп):** Подпиточный трубопровод (Уп)  
**Расчетный алгоритм:** зима: Q=M1\*(t1-hxb)-M2\*(t2-hxb)  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-hxb)

**Договорные нагрузки (ср. час):** Гкал/час: Qот = 0.329  
**Договорные расходы (ср. сут.):** Тсут: Gот = 99.9494  
**Схема подключения:** Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021  
**Термопреобр.:** КТСП-Н  
**КТСП-Н**  
**Режим (схема):** Преобр. давлению:

**Учет отопления (ТВ-1):** Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020  
**Учет ГВС (ТВ-2):**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал		
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплodит	T3	T4		P3	P4
23.03.2020	24.00		111.69	111.69	0.00	71.83	48.12	23.71														2.65
24.03.2020	24.00		112.32	112.32	0.00	71.65	48.14	23.51														2.65
25.03.2020	24.00		112.03	112.03	0.00	70.07	47.62	22.45														2.64
26.03.2020	24.00		111.35	111.35	0.00	68.88	47.04	21.64														2.52
27.03.2020	24.00		113.09	113.09	0.00	68.86	47.62	21.24														2.41
28.03.2020	24.00		114.11	114.11	0.00	68.52	47.75	20.77														2.41
29.03.2020	24.00		112.37	112.10	0.27	69.23	47.54	21.69														2.37
30.03.2020	24.00		111.86	111.86	0.00	71.63	48.49	23.14														2.45
31.03.2020	24.00		111.71	111.71	0.00	71.55	48.39	23.16														2.59
01.04.2020	24.00		111.57	111.57	0.00	71.33	48.17	23.16														2.59
02.04.2020	24.00		112.14	112.14	0.00	71.70	48.46	23.24														2.59
03.04.2020	24.00		112.47	112.47	0.00	71.50	48.50	23.00														2.59
04.04.2020	24.00		112.07	112.07	0.00	71.99	48.60	23.39														2.61
05.04.2020	24.00		111.96	111.96	0.00	71.80	48.44	23.36														2.59
06.04.2020	24.00		112.13	112.13	0.00	70.03	47.67	22.36														2.62
07.04.2020	24.00		113.15	113.15	0.00	68.25	47.51	21.18														2.51
08.04.2020	24.00		113.42	113.42	0.00	68.27	47.76	20.51														2.40
09.04.2020	24.00		114.35	114.35	0.00	68.56	47.91	20.65														2.40
10.04.2020	24.00		114.41	114.41	0.00	68.48	47.77	20.71														2.33
11.04.2020	24.00		114.31	114.31	0.00	68.58	47.64	20.94														2.33
12.04.2020	24.00		114.81	114.81	0.00	68.40	47.81	20.59														2.36
13.04.2020	24.00		113.17	113.17	0.00	68.40	47.81	20.59														2.37
14.04.2020	24.00		113.43	113.43	0.00	68.45	47.48	20.97														2.40
15.04.2020	24.00		113.51	113.51	0.00	68.28	47.53	21.03														2.38
16.04.2020	24.00		114.11	114.11	0.00	68.56	47.53	21.03														2.38
17.04.2020	24.00		114.27	114.27	0.00	68.47	47.47	21.00														2.38
18.04.2020	24.00		114.81	114.81	0.00	68.61	47.56	21.05														2.40
19.04.2020	24.00		115.08	115.08	0.00	65.22	46.26	18.96														2.31
20.04.2020	24.00		113.62	113.62	0.00	64.61	45.90	18.71														2.13
21.04.2020	24.00		113.12	113.12	0.01	69.27	47.70	21.57														2.44
<b>Итого</b>	<b>744.00</b>	<b>3507.00</b>	<b>3506.73</b>	<b>0.27</b>																		<b>75.69</b>

**Показания счетчиков на момент снятия данных:** M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, T; Qобщ, Гкал; Трлб, ч;

**Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:** 0 час  
**Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему:** 0 час  
**Период расчета по договору:** 0 час  
**Период превышения I2:** 0 Гкал  
**Корректировка на температуру холодной воды:** 2.82 °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):** 75.69 Гкал  
**Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:** 75.69 Гкал  
**Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл:** М. куб

