Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Полярников 5_ТЦ-1 СЦО_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 27.11.2021 Txв, гр.С= 2,99

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.18236 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.18236 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2020 - 23.04.2020

| | | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.2020 | 24,00 | - | 111,08 | 111,08 | 0,00 | 71,71 | 53,46 | 18,25 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 2,03 |
| 24.03.2020 | 24,00 | - | 111,73 | 111,73 | 0,00 | 71,52 | 53,55 | 17,97 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 2,01 |
| 25.03.2020 | 24,00 | - | 111,38 | 111,38 | 0,00 | 69,92 | 52,92 | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,90 |
| 26.03.2020 | 24,00 | - | 110,74 | 110,74 | 0,00 | 68,55 | 52,10 | 16,45 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,82 |
| 27.03.2020 | 24,00 | - | 112,49 | 112,49 | 0,00 | 68,73 | 52,44 | 16,29 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,84 |
| 28.03.2020 | 24,00 | - | 113,49 | 113,49 | 0,00 | 68,39 | 52,43 | 15,96 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,81 |
| 29.03.2020 | 24,00 | - | 111,70 | 111,70 | 0,00 | 69,12 | 52,30 | 16,82 | 7,00 | 5,00 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,88 |
| 30.03.2020 | 24,00 | - | 111,21 | 111,21 | 0,00 | 71,50 | 53,57 | 17,93 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 2,00 |
| 31.03.2020 | 24,00 | - | 111,08 | 111,08 | 0,00 | 71,41 | 53,46 | 17,95 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 2,00 |
| 01.04.2020 | 24,00 | - | 111,01 | 111,01 | 0,00 | 71,20 | 53,41 | 17,79 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,98 |
| 02.04.2020 | 24,00 | - | 111,56 | 111,56 | 0,00 | 71,56 | 53,80 | 17,76 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,98 |
| 03.04.2020 | 24,00 | - | 111,93 | 111,93 | 0,00 | 71,37 | 53,91 | 17,46 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,96 |
| 04.04.2020 | 24,00 | - | 111,62 | 111,62 | 0,00 | 71,85 | 54,07 | 17,78 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,99 |
| 05.04.2020 | 24,00 | - | 111,48 | 111,48 | 0,00 | 71,65 | 53,75 | 17,90 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 2,00 |
| 06.04.2020 | 24,00 | - | 111,61 | 111,61 | 0,00 | 69,88 | 52,65 | 17,23 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,93 |
| 07.04.2020 | 24,00 | - | 112,71 | 112,71 | 0,00 | 68,57 | 52,46 | 16,11 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,82 |
| 08.04.2020 | 24,00 | - | 112,69 | 112,69 | 0,00 | 68,12 | 52,44 | 15,68 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,77 |
| 09.04.2020 | 24,00 | - | 112,88 | 112,88 | 0,00 | 68,14 | 52,39 | 15,75 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,78 |
| 10.04.2020 | 24,00 | - | 113,88 | 113,88 | 0,00 | 68,44 | 52,57 | 15,87 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,81 |
| 11.04.2020 | 24,00 | - | 113,83 | 113,83 | 0,00 | 68,36 | 52,49 | 15,87 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,81 |
| 12.04.2020 | 24,00 | - | 113,94 | 113,94 | 0,00 | 68,47 | 52,47 | 16,00 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,83 |
| 13.04.2020 | 24,00 | - | 114,32 | 114,32 | 0,00 | 68,28 | 52,43 | 15,85 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,82 |
| 14.04.2020 | 24,00 | - | 112,64 | 112,64 | 0,00 | 68,30 | 51,91 | 16,39 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,85 |
| 15.04.2020 | 24,00 | - | 112,89 | 112,89 | 0,00 | 68,33 | 51,99 | 16,34 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,85 |
| 16.04.2020 | 24,00 | - | 112,96 | 112,96 | 0,00 | 68,44 | 52,03 | 16,41 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,86 |
| 17.04.2020 | 24,00 | - | 113,60 | 113,60 | 0,00 | 68,15 | 51,98 | 16,17 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,84 |
| 18.04.2020 | 24,00 | - | 113,84 | 113,84 | 0,00 | 68,35 | 52,05 | 16,30 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,86 |
| 19.04.2020 | 24,00 | - | 114,31 | 114,31 | 0,00 | 68,49 | 52,21 | 16,28 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,86 |
| 20.04.2020 | 24,00 | - | 114,66 | 114,66 | 0,00 | 67,16 | 51,71 | 15,45 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,78 |
| 21.04.2020 | 24,00 | - | 114,12 | 114,12 | 0,00 | 65,10 | 50,61 | 14,49 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,66 |
| 22.04.2020 | 24,00 | - | 113,17 | 113,17 | 0,00 | 64,49 | 50,12 | 14,37 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 1,63 |
| Среднее | 24,00 | - | 112,60 | 112,60 | - | 69,15 | 52,57 | 16,58 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,87 |
| Итого | 744,00 | | 3490,55 | 3490,55 | 0,00 | | | | | | 57,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,92 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.04.2020 04:00:00 | 52606,68 | 52607,33 | - | - | - | V4_TV1 | 1060,96 | 0,10 | 18636,00 |
| | 23.04.2020 00:00:00 | 52700,82 | 52701,47 | - | - | - | V4_TV1 | 1062,31 | 0,10 | 18656,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,99 °C = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **57,92** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » _____ г.