

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 63, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9144.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24474
 Код УТЭ:
 Отопление: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205583
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Пл)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРСМ-32-D
 ПРСМ-32-D
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:
 Отопление: 24474

Договорные нагрузки (ср час), Ккал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Тбрут:

Qот = 0,396
 Qот = 120,304
 Qтеп = 0
 Qтеп = 0
 Qтеп гвс = 0
 Qтеп гвс = 0

Qтеп гвс = 0
 Qтеп гвс = 0
 Qтеп гвс = 0
 Qтеп гвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал		
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2						M3 Т	M4 Т
23.03.2020	11.00	*	105.10	105.10	0.00	71.38	48.86	22.52									
25.03.2020	24.00		227.10	227.10	0.00	69.80	48.13	21.67									2.36
26.03.2020	24.00		228.77	228.77	0.00	68.37	47.50	20.87									4.92
27.03.2020	24.00		229.38	229.38	0.00	68.56	48.08	20.48									4.72
28.03.2020	24.00		231.49	231.49	0.00	68.21	48.28	19.93									4.70
29.03.2020	24.00		227.79	227.79	0.00	68.89	48.15	20.74									4.61
30.03.2020	24.00		226.78	226.78	0.00	71.20	48.81	22.39									5.05
01.04.2020	24.00		226.51	226.51	0.00	71.20	48.81	22.39									5.08
02.04.2020	24.00		227.14	227.14	0.00	71.37	48.95	22.42									5.09
03.04.2020	24.00		227.68	227.68	0.00	71.64	48.96	22.68									5.12
04.04.2020	24.00		227.04	227.04	0.00	71.46	48.91	22.55									4.66
05.04.2020	24.00		226.71	226.71	0.00	69.75	48.36	21.39									4.64
06.04.2020	24.00		227.17	227.17	0.00	68.40	48.08	20.32									4.64
07.04.2020	24.00		229.29	229.29	0.00	67.95	48.21	19.74									4.54
08.04.2020	24.00		229.66	229.66	0.00	68.26	48.45	19.81									4.60
09.04.2020	24.00		230.22	230.22	0.00	68.30	48.32	19.98									4.62
10.04.2020	24.00		232.03	232.03	0.00	67.99	48.23	19.76									4.64
11.04.2020	24.00		231.79	231.79	0.00	68.20	48.36	19.84									4.64
12.04.2020	24.00		231.85	231.85	0.00	68.11	48.27	19.84									4.65
13.04.2020	24.00		232.70	232.70	0.00	68.15	47.92	20.19									4.66
14.04.2020	24.00		229.52	229.52	0.00	68.11	47.92	20.19									4.64
15.04.2020	24.00		230.01	230.01	0.00	68.15	47.95	20.20									4.65
16.04.2020	24.00		230.05	230.05	0.00	68.26	48.05	20.21									4.66
17.04.2020	24.00		231.26	231.26	0.00	67.98	47.83	20.15									4.70
18.04.2020	24.00		231.73	231.73	0.00	68.16	47.92	20.24									4.71
19.04.2020	24.00		232.50	232.50	0.00	68.31	48.07	20.24									4.70
20.04.2020	24.00		233.23	233.23	0.00	67.03	47.74	19.29									4.50
21.04.2020	24.00		232.30	232.30	0.00	64.95	46.90	18.05									4.20
22.04.2020	24.00		230.13	230.13	0.00	64.36	46.38	17.98									4.14
Среднее	23.57		229.48	229.48	0.00	68.89	48.20	20.68									4.74
Итого	707.00		6760.06	6760.06	0.00												139.66

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показанная счетчиками на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб:
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл, м.куб:

37 час
 37 час
 7,29 Гкал
 0 Гкал
 2,82 °C
 146,95 Гкал
 м.куб

