

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 101
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9095.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 9858

Установленные приборы: СЛТ943 № 6079
 Вычислитель: ПРЭМ-32-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-Д
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-Д

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЗ поверены до: 11.09.2022

Режим (схема):
 Преобр давления:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

График: 150/70

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-tвхв)-M2*(t2-tвхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,336
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Сот = 100,8
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгвс ср = 0,06
 Qгвс ср = 0,06
 Qгвс м = 24
 Qгвс м = 24
 Qгвс м = 24

Учет отопления (Т1-Т2) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	М1		М2		Т1		Т2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4		Vп.т		Общ, Ккал
			t	T	t	T	°C	°C	°C	°C							кг/см2	кг/см2	t	T	t	T	
23.03.2020	24.00		121.70	99.37	22.33	74.13	46.81	27.32	19.74	20.23	20.23	73.87											4.38
24.03.2020	24.00		123.32	100.23	23.09	74.34	47.25	27.09	20.53	21.04	21.04	74.22											4.44
25.03.2020	24.00		123.88	102.90	20.98	73.56	47.83	25.73	18.43	18.87	18.87	72.87											4.20
26.03.2020	24.00		108.45	96.39	12.06	79.28	49.86	29.42	9.89	10.13	10.13	73.12											3.80
27.03.2020	24.00		125.68	105.04	20.64	72.10	47.99	24.11	18.36	18.79	18.79	73.80											4.03
28.03.2020	24.00		123.79	100.99	22.80	71.65	47.32	24.33	20.60	21.09	21.09	71.97											4.10
29.03.2020	24.00		122.95	99.16	23.79	72.68	46.96	25.72	21.64	22.16	22.16	72.69											4.40
31.03.2020	24.00		120.84	98.40	22.44	75.11	47.65	27.46	20.26	20.78	20.78	74.91											4.40
01.04.2020	24.00		122.96	98.96	24.00	75.16	47.56	27.60	21.56	21.56	21.56	74.96											4.50
02.04.2020	24.00		123.30	99.53	23.77	75.03	47.84	27.19	21.56	22.34	22.34	74.96											4.40
03.04.2020	24.00		122.51	100.30	22.21	75.18	48.17	27.01	20.02	20.53	20.53	74.98											4.39
04.04.2020	24.00		124.18	101.65	22.53	75.29	48.67	26.62	20.42	20.94	20.94	75.03											4.41
05.04.2020	24.00		123.55	100.73	22.82	75.14	48.32	26.82	20.73	21.26	21.26	74.92											4.43
06.04.2020	24.00		122.09	100.47	21.62	75.33	48.31	27.02	19.62	20.13	20.13	75.05											4.35
07.04.2020	24.00		124.49	100.43	23.76	73.45	47.39	26.06	21.76	22.29	22.29	72.89											4.37
08.04.2020	24.00		123.25	101.73	21.52	72.14	47.81	24.93	19.53	20.00	20.00	72.58											4.11
09.04.2020	24.00		126.75	103.33	22.42	72.57	48.63	23.94	20.40	20.90	20.90	72.49											4.11
10.04.2020	24.00		126.74	103.53	23.21	72.28	48.51	23.77	20.40	20.90	20.90	72.49											4.15
11.04.2020	24.00		122.83	102.40	20.43	72.23	47.91	24.32	18.53	18.97	18.97	72.12											4.15
12.04.2020	24.00		123.17	101.75	21.42	72.07	47.42	24.65	19.52	19.52	19.52	71.98											3.96
13.04.2020	24.00		122.83	101.80	21.03	72.18	47.19	24.99	19.12	19.12	19.12	71.98											4.07
14.04.2020	24.00		124.57	102.56	22.01	71.38	47.38	24.00	20.05	20.52	20.52	72.08											4.04
15.04.2020	24.00		125.71	101.09	24.62	72.25	47.26	24.99	22.69	23.23	23.23	72.08											4.32
16.04.2020	24.00		124.55	101.35	23.20	72.30	47.30	25.00	21.31	21.81	21.81	72.13											4.22
17.04.2020	24.00		126.65	102.06	24.59	72.39	47.58	24.81	22.64	23.19	23.19	72.26											4.32
18.04.2020	24.00		124.23	102.57	21.66	72.12	47.60	24.52	19.77	20.24	20.24	71.82											4.09
19.04.2020	24.00		123.25	102.32	20.93	72.34	47.64	24.70	19.03	19.48	19.48	72.10											4.05
20.04.2020	24.00		123.08	102.08	21.00	72.08	47.41	24.67	19.03	19.48	19.48	71.89											4.04
21.04.2020	24.00		126.60	102.86	23.74	71.42	47.55	23.87	21.76	22.27	22.27	71.08											4.16
22.04.2020	24.00		125.63	102.56	22.12	68.78	46.71	22.07	20.18	20.62	20.62	68.39											3.80
Среднее	24.00		123.45	101.55	24.08	73.02	47.66	25.36	20.07	20.56	20.56	72.60											3.81
Итого	744.00		3826.91	3140.09	686.82				622.28	20.07	20.56	637.30											129.97

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп.т; Общ, Ккал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц изл.

0 час
 0 час
 2,99 °C
 2,05 Ккал
 127,92 Ккал
 637,3 м.куб.
 Ккал
 куб.м

