

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул, д. 104, лит. Р
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенно-энергетическая"

Счетчик: ВКГ-7 № 203342
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М2) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр Давления:
 Телефон: 9057.038.1
 Узел учета: Общ. 23780
 Код УТЭ: график: 15070

Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв) Qтеп=0 Qгвс=0,099
 Qот=0,184 Qвент=0 Qгвс ср=0,045
 Gот=55,2 Gвент=0 Gгвс ср=18 Гвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Кал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4
23.03.2020	24.00		80.84	69.56	11.28	74.51	43.19	31.32			10.17	10.17	10.40			10.40		73.82				3.02
24.03.2020	24.00		81.48	70.31	11.17	74.70	43.53	31.17			9.92	9.92	10.15			10.15		74.21				3.02
25.03.2020	24.00*		82.37	73.00	9.37	73.97	44.59	29.38			8.20	8.20	8.39			8.39		74.14				2.84
26.03.2020	24.00*		74.07	73.10	0.97	80.42	47.42	33.00			0.00	0.00	0.00			0.00		24.41				2.49
27.03.2020	24.00*		159.64	151.39	8.25	73.00	62.11	10.89			8.06	8.06	8.25			8.25		73.17				2.26
28.03.2020	24.00		217.67	207.83	9.84	72.09	65.81	6.28			10.29	10.29	10.53			10.53		71.98				2.02
29.03.2020	24.00		146.57	135.24	11.19	73.27	66.59	6.68			11.44	11.44	11.70			11.70		73.19				2.18
30.03.2020	24.00		146.57	135.24	11.33	75.56	61.24	14.32			10.85	10.85	11.12			11.12		75.14				2.80
31.03.2020	24.00		87.64	76.28	11.36	75.59	44.77	30.82			10.40	10.40	10.64			10.64		74.96				3.21
01.04.2020	24.00		88.50	76.69	11.81	75.45	45.47	29.98			10.84	10.84	11.10			11.10		74.81				3.19
02.04.2020	24.00		89.56	77.09	12.47	75.62	46.05	29.57			11.46	11.46	11.75			11.75		75.11				3.22
03.04.2020	24.00		89.56	78.01	11.55	75.73	46.73	29.00			10.52	10.52	10.80			10.80		75.02				3.14
04.04.2020	24.00		89.22	77.24	11.98	75.57	46.17	29.40			11.03	11.03	11.30			11.30		74.99				3.18
05.04.2020	24.00		88.76	76.96	11.80	75.77	46.02	29.75			10.81	10.81	11.06			11.06		75.17				2.99
06.04.2020	24.00		87.82	76.92	10.90	73.80	45.39	28.41			9.93	9.93	10.14			10.14		72.84				2.87
07.04.2020	24.00		88.58	78.09	10.49	73.15	46.24	26.91			9.47	9.47	9.69			9.69		72.68				2.99
08.04.2020	24.00		90.16	79.19	10.97	73.07	46.70	26.37			9.99	9.99	10.21			10.21		72.67				2.89
09.04.2020	24.00		89.19	79.05	10.14	72.73	46.37	26.36			9.17	9.17	9.36			9.36		72.14				2.82
10.04.2020	24.00		89.74	78.01	11.73	72.71	45.65	27.06			10.69	10.69	10.95			10.95		72.13				2.97
11.04.2020	24.00		87.83	77.68	10.15	72.54	45.23	27.31			9.18	9.18	9.39			9.39		72.06				2.86
12.04.2020	24.00		88.72	77.60	11.12	72.66	45.28	27.38			10.01	10.01	10.22			10.22		71.86				2.93
13.04.2020	24.00		89.71	78.06	11.65	71.85	45.48	26.37			10.60	10.60	10.81			10.81		72.04				2.90
14.04.2020	24.00		87.87	77.11	10.76	72.71	45.13	27.58			9.73	9.73	9.94			9.94		72.04				3.00
15.04.2020	24.00		89.02	77.11	11.91	72.77	45.07	27.40			10.86	10.86	11.10			11.10		72.27				2.91
16.04.2020	24.00		88.89	77.79	11.10	72.87	45.40	27.47			10.06	10.06	10.28			10.28		72.28				2.95
17.04.2020	24.00		89.53	78.10	11.43	72.64	45.34	27.30			10.35	10.35	10.59			10.59		72.00				2.96
18.04.2020	24.00		89.15	77.81	11.48	72.80	45.38	27.42			10.32	10.32	10.54			10.54		72.18				2.94
19.04.2020	24.00		89.08	77.60	11.34	72.53	45.35	27.18			10.48	10.48	10.74			10.74		71.97				2.83
20.04.2020	24.00		89.23	78.39	10.84	71.80	45.59	26.21			9.88	9.88	10.14			10.14		71.04				2.65
21.04.2020	24.00		89.06	77.90	11.16	69.08	44.91	24.17			10.14	10.14	10.34			10.34		68.14				2.67
22.04.2020	24.00		89.13	76.77	12.36	67.59	43.65	23.94			11.37	11.37	11.59			11.59		67.17				2.87
Среднее	24.00		100.08	89.31	10.77	73.50	47.80	25.70			9.88	9.88	10.10			10.10		71.18				2.87
Итого	744.00		3102.51	2768.61	333.90						306.22	306.22	313.16			313.16						88.85

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общ. Кал; Тр.б. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Уилп. Рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: Кал

Корректировка на температуру холодной воды: 2.99 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 87.85 Кал
 Объем потребленного теплоснабителя Уилп: 313.16 м.куб.

ТУП "ТЭЦ-СБ" филиал "Энергосбыт" за учет тепловой энергии от абонента
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 Отчет Приемки
 ООО "Объединенно-энергетическая"