

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
Адрес: Седова ул. д. 130, лит. X  
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховское"

Договор: 8700.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:  
Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
23521  
График: 1507/0

Установленные приборы:  
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333  
Подводящий трубопровод (М1)  
Оборудный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Vп)  
Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
расходомер: ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-20-В1  
Схема подключения:  
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
Смах= 30  
КТСП-Н 30  
КТСП-Н 12  
ТСП-Н

Режим (схема):  
Предобр. давлений:  
Термопреобр.: КТСП-Н  
КТСП-Н  
ТСП-Н

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
Договорные расходы (ср сут.), ТЭУТ:

зима:  
Q=M1\*(h1-hxb)-M2\*(h2-hxb)  
Qот = 0,184  
Qот = 0  
Qгвс = M3\*(h3-hxb)  
Qгвс ср = 0,099  
Qгвс ср = 0,045  
Qгвс ср = 18 Гвс/м³

лето:  
Qгвс = 0  
Qгвс ср = 0  
Qгвс ср = 0  
Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, dv (мзлв), Vлодпит, Т3, Т4, P3, P4, Qобщ. It contains detailed hourly and daily energy consumption data for heating and hot water supply.

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трб, ч  
Копичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,99 °C  
Копичество потребленной тепловой энергии Qобщ, 96,36 Гкал  
Объем потребленного теплоносителя Vизл изл. 347,25 м.куб

Blue official stamp of LLC "Nevskiy Rayon" with a signature and the text "Отчет принят" (Report received).