

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация: ООО "Теплоэнергоснабжение и инженерия"  
 Источник: котельная 1 Невская  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема

Вычислитель: ТСРВ-026M № 1313236  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hx)+M2\*(h2-hx)

Договорные нагрузки: Калл/час: Qотт = 0,213 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Г калл/час: Qотт = 67,2632 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gотт = 0,1662 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс ср = 0

Время работы прибора: 20.09.2022  
 Режим (схема): Прессор: Давления: СДВ-И-1.60  
 Термолет: Влет ТПС Влет ТПС  
 ОП: А32-00: СДВ-И-1.60  
 График: 147171

Телефон: 8797.038.1  
 Стромит адрес: 28170  
 Код УТЭ: 28170  
 Отопление

Договор №: 8797.038.1  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы: УТЭ поверены до: 20.09.2022

Оплата: № 453238 Сметы: № 281,23 № 281,23  
 Отопление: 28170

Учет огололенье (ТВ-1)

Дата	Тп	НС	М1	Т	М2	Т	дM	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дM	V3	V4	дV(излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	т	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Ккал

Учет огололенье (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	М1	Т	М2	Т	дM	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дM	V3	V4	дV(излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	т	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Ккал

Итого: 744.00 | 1906.05 | 1905.89 | 0.16 | 46.14

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Ккал	Траб, ч																
23.03.2020	24.00	61.63	61.63	0.00	66.64	40.80	25.84	5.40	3.20	1.59															
24.03.2020	24.00	61.70	61.70	0.00	67.42	41.21	26.21	5.40	3.20	1.59															
25.03.2020	24.00	61.71	61.71	0.00	65.44	40.86	24.58	5.50	3.20	1.52															
26.03.2020	24.00	61.68	61.68	0.00	63.93	40.39	23.54	5.40	3.20	1.46															
27.03.2020	24.00	61.69	61.69	0.00	64.38	40.74	23.64	5.50	3.20	1.45															
28.03.2020	24.00	61.56	61.54	0.02	63.68	40.56	23.12	5.40	3.20	1.42															
29.03.2020	24.00	61.41	61.41	0.00	64.82	40.61	24.21	5.40	3.20	1.49															
30.03.2020	24.00	61.29	61.29	0.00	66.94	41.02	25.92	5.40	3.20	1.59															
31.03.2020	24.00	61.17	61.17	0.00	66.68	41.04	25.64	5.40	3.30	1.58															
02.04.2020	24.00	61.14	61.14	0.00	66.60	40.91	25.69	5.50	3.30	1.57															
03.04.2020	24.00	61.21	61.15	0.06	66.59	40.98	25.61	5.50	3.30	1.57															
04.04.2020	24.00	61.49	61.49	0.00	66.90	41.01	25.89	5.40	3.20	1.59															
05.04.2020	24.00	61.54	61.54	0.00	66.58	40.85	25.73	5.40	3.20	1.59															
06.04.2020	24.00	61.59	61.58	0.01	65.37	40.38	24.99	5.40	3.20	1.58															
07.04.2020	24.00	61.70	61.70	0.00	64.33	40.57	23.76	5.50	3.20	1.54															
08.04.2020	24.00	61.71	61.71	0.00	64.33	41.01	23.32	5.50	3.20	1.47															
09.04.2020	24.00	61.56	61.54	0.02	64.09	40.92	23.17	5.50	3.20	1.44															
10.04.2020	24.00	61.50	61.50	0.00	63.75	40.54	23.21	5.50	3.20	1.43															
11.04.2020	24.00	61.51	61.50	0.01	63.75	40.43	23.32	5.40	3.20	1.44															
12.04.2020	24.00	61.45	61.45	0.00	64.81	40.71	24.10	5.50	3.20	1.46															
13.04.2020	24.00	61.37	61.37	0.00	64.16	40.54	23.62	5.50	3.30	1.45															
14.04.2020	24.00	61.31	61.22	0.00	63.63	39.91	23.72	5.50	3.30	1.45															
15.04.2020	24.00	61.31	61.31	0.00	64.16	40.17	23.99	5.50	3.30	1.45															
16.04.2020	24.00	61.25	61.25	0.00	64.53	40.38	24.15	5.50	3.30	1.47															
17.04.2020	24.00	61.34	61.32	0.02	64.13	40.20	23.93	5.50	3.30	1.48															
18.04.2020	24.00	61.34	61.34	0.00	63.81	40.02	23.79	5.50	3.30	1.47															
19.04.2020	24.00	61.49	61.49	0.00	64.07	40.14	23.93	5.50	3.20	1.46															
20.04.2020	24.00	61.63	61.63	0.00	62.64	39.79	22.85	5.50	3.20	1.47															
21.04.2020	24.00	61.80	61.79	0.01	61.35	39.59	21.76	5.50	3.20	1.41															
22.04.2020	24.00	61.72	61.71	0.01	60.31	39.23	21.08	5.50	3.20	1.35															
Среднее	24.00	61.49	61.48	0.01	64.73	40.53	24.20	5.46	3.23	1.30															
Итого	744.00	1906.05	1905.89	0.16																					46.14

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения (изл, рассчитанный по среднему)  
 Период превышения T2  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3.26 °C  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 46.14 Ккал  
 Объем потребленного теплоснабжения Улсв изл. м Ккал

Управление по энергоснабжению  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации