

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 59
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9149.038.1
 Стронт. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 29279
 График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СТП943 № 10772
 Подающий трубопровод (M1) PRМ-40-B1
 Обратный трубопровод (M2) PRМ-40-B1
 Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Летом: Qтеп=M3*(t3-tнв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термопреобр.: КТППР-05
 КТППР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: СП-0, МП: СП-0:

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут:
 Qот = 0,473
 Qот.ср = 0,067
 Gот = 143,696
 Gот.ср = 26,8

Qтеп = 0
 Qтеп.ср = 0
 Gтеп = 0
 Gтеп.ср = 0

Qгвс = 0,1474
 Qгвс.ср = 0,067
 Gгвс = 26,8

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ.					
		М1	М2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	R3		R4				
23.03.2020	24.00*	159.13	147.04	12.09	72.00	45.59	26.41																		
24.03.2020	24.00*	160.47	147.83	12.64	71.83	45.57	26.26																		
25.03.2020	24.00*	161.56	147.84	13.72	70.40	45.40	25.00																		
26.03.2020	24.00*	159.20	146.73	12.47	68.76	44.87	23.89																		
27.03.2020	24.00*	160.09	148.99	11.10	69.02	45.45	23.57																		
28.03.2020	24.00*	161.58	150.52	11.06	68.63	45.63	23.00																		
29.03.2020	24.00*	161.39	148.13	13.26	69.21	45.21	24.00																		
30.03.2020	24.00*	159.24	147.28	11.96	71.79	46.04	25.75																		
01.04.2020	24.00*	158.65	147.18	11.47	71.73	45.96	25.77																		
02.04.2020	24.00*	159.76	146.86	12.90	71.47	45.80	25.67																		
03.04.2020	24.00*	159.42	147.55	11.87	71.88	46.12	25.76																		
04.04.2020	24.00*	161.16	148.04	13.12	71.85	45.95	25.70																		
05.04.2020	24.00*	160.20	147.42	12.71	72.14	46.21	25.93																		
06.04.2020	24.00*	159.25	147.49	11.83	71.96	46.16	25.80																		
07.04.2020	24.00*	159.98	147.54	12.44	70.37	45.55	24.82																		
08.04.2020	24.00*	159.79	148.95	10.84	68.83	45.30	23.53																		
09.04.2020	24.00*	160.04	149.11	10.93	68.38	45.58	22.80																		
10.04.2020	24.00*	160.27	149.45	10.82	68.41	45.55	22.86																		
11.04.2020	24.00*	162.34	150.77	11.57	68.67	45.74	22.93																		
12.04.2020	24.00*	161.99	150.63	11.36	68.63	45.57	23.06																		
13.04.2020	24.00*	162.75	150.46	12.29	68.75	45.28	23.47																		
14.04.2020	24.00*	163.55	151.49	12.06	68.54	45.39	23.15																		
15.04.2020	24.00*	160.97	149.20	11.77	68.55	44.93	23.62																		
16.04.2020	24.00*	161.88	149.46	12.42	68.60	45.05	23.55																		
17.04.2020	24.00*	162.10	149.43	12.67	68.72	45.14	23.58																		
18.04.2020	24.00*	162.03	150.68	11.71	68.42	45.11	23.31																		
19.04.2020	24.00*	164.11	150.68	13.43	68.58	45.08	23.50																		
20.04.2020	24.00*	163.97	151.13	12.84	68.74	45.13	23.61																		
21.04.2020	24.00*	163.16	151.57	11.59	67.59	45.04	22.55																		
22.04.2020	24.00*	163.49	151.09	12.40	65.38	44.21	21.17																		
Среднее	24.00*	161.79	149.73	12.06	64.73	44.67	21.06																		
Итого	744.00	161.14	149.03	12.11	69.43	45.40	24.03																		
Показаны счетчики на момент снятия данных:		4995.31	4619.91	375.40																					
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Дата, т.д. Гр.б. ч														Общ.		

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл:

2,82 °С
 1,06 Гкал
 0 час
 0 час
 0 час
 136,18 Гкал
 438,73 м. куб.

