

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., Д. 75
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Источник: котельная 2 Невская
 Договор: 9252.038.1
 Стрелка: адрес: 30.08.2022
 Телефон: 10678
 Узел учета: Код УТЭ: 10678
 Отопление: 149/70

Установленные приборы: СТП941.11 № 24947
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: PR3M-3-32-B
 Подающий трубопровод (M1) PR3M-3-32-B
 Обратный трубопровод (M2) PR3M-3-32-B
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Расчетные нагрузки (гр час): Гкал/час: Qгрт = 0,3933
 Договорные расходы (гр сут.): Т/сут.: Qгрт = 119,484
 Отопительный прибор: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 30.08.2022
 Термопреобр.: КТЛТР-01
 КТЛТР-01
 Режим (схема): Преобр. давления: ОП: СП-0;
 Отопительный прибор: КТЛТР-01
 Преобр. давления: ОП: СП-0;
 График: 149/70

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020
 Qгрт = 0
 Qгрв = 0
 Qгрв.ср = 0
 Qгрв.м = 0
 Qгрв.ср = 0
 Qгрв.м = 0

Дата	Тп час	НС	M1		M2		DM		T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплodит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			t	Т	t	Т	t	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.03.2020	24.00		155.65	154.24	1.41	72.08	45.21	26.87																	4.25
24.03.2020	24.00		156.37	154.93	1.44	71.91	45.27	26.64																	4.24
25.03.2020	24.00		156.18	154.71	1.47	70.50	44.72	25.78																	4.10
26.03.2020	24.00		154.93	153.50	1.43	68.91	44.11	24.80																	3.91
27.03.2020	24.00		157.22	155.80	1.42	69.14	44.70	24.44																	3.85
28.03.2020	24.00		158.76	157.32	1.44	68.73	44.95	23.78																	3.90
29.03.2020	24.00		156.76	155.57	1.47	69.27	44.87	24.40																	4.17
30.03.2020	24.00		156.04	154.50	1.46	71.82	45.57	26.25																	4.19
31.03.2020	24.00		155.70	154.24	1.46	71.82	45.36	26.46																	4.22
01.04.2020	24.00		155.38	153.95	1.43	71.59	45.11	26.48																	4.18
02.04.2020	24.00		156.09	154.66	1.43	71.97	45.42	26.55																	4.24
03.04.2020	24.00		156.50	155.06	1.44	71.76	45.48	26.27																	4.06
04.04.2020	24.00		155.96	154.50	1.46	72.28	45.38	26.90																	4.27
05.04.2020	24.00		155.80	154.35	1.45	72.09	45.33	26.76																	4.18
06.04.2020	24.00		156.15	154.64	1.51	70.42	44.72	24.20																	4.24
07.04.2020	24.00		157.35	155.90	1.45	68.92	44.72	24.20																	4.06
08.04.2020	24.00		157.44	156.00	1.44	68.49	45.01	23.48																	3.88
09.04.2020	24.00		157.67	156.20	1.47	68.54	45.14	23.40																	3.76
10.04.2020	24.00		158.92	157.50	1.42	68.78	45.16	23.62																	3.82
11.04.2020	24.00		158.78	157.31	1.47	68.72	44.95	23.77																	3.85
12.04.2020	24.00		158.90	157.48	1.44	68.82	44.99	23.83																	3.86
13.04.2020	24.00		159.55	158.11	1.44	68.65	45.07	23.58																	3.83
14.04.2020	24.00		157.52	156.11	1.41	68.62	44.58	24.04																	3.86
15.04.2020	24.00		157.68	156.28	1.40	68.71	44.60	24.11																	3.87
16.04.2020	24.00		157.73	156.30	1.43	68.79	44.60	24.11																	3.87
17.04.2020	24.00		158.40	156.96	1.44	68.55	44.36	24.19																	3.90
18.04.2020	24.00		159.42	157.94	1.48	68.70	44.46	24.15																	3.92
19.04.2020	24.00		159.73	158.34	1.39	67.68	44.46	23.22																	3.78
20.04.2020	24.00		159.27	157.85	1.42	65.44	43.86	21.58																	3.51
21.04.2020	24.00		158.01	156.58	1.43	64.79	43.56	21.23																	3.42
22.04.2020	24.00		157.38	155.93	1.44	69.52	44.86	24.67																	3.95
Среднее	744.00		157.38	155.93	1.44	69.52	44.86	24.67																	3.95
Итого	744.00		4878.63	4833.96	44.67																				122.50

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, T; Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2.82 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общц, 122.5 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя ВГвс изл, М.куб.

Организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Отдел: Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации и контроля
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Подпись: [подпись]
 Печать: [печать]