Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП4**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28930**
график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205568**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2063** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **62,6734** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00		151,27	151,27	0,00	72,07	52,35	19,72														2,99
24.03.2020	24,00		152,19	152,19	0,00	71,87	52,48	19,39														2,96
25.03.2020	24,00		152,16	152,16	0,00	70,23	51,73	18,50														2,82
26.03.2020	24,00		151,22	151,22	0,00	68,88	51,07	17,81														2,70
27.03.2020	24,00		153,50	153,50	0,00	69,04	51,67	17,37														2,67
28.03.2020	24,00		154,85	154,85	0,00	68,70	51,81	16,89														2,62
29.03.2020	24,00		152,04	152,04	0,00	69,47	51,77	17,70														2,69
30.03.2020	24,00		151,37	151,37	0,00	71,87	52,83	19,04														2,89
31.03.2020	24,00		151,25	151,25	0,00	71,77	52,79	18,98														2,88
01.04.2020	24,00		151,17	151,17	0,00	71,54	52,76	18,78														2,84
02.04.2020	24,00		151,97	151,97	0,00	71,92	53,06	18,86														2,87
03.04.2020	24,00		152,41	152,41	0,00	71,73	52,97	18,76														2,86
04.04.2020	24,00		151,96	151,96	0,00	72,19	53,19	19,00														2,89
05.04.2020	24,00		151,74	151,74	0,00	72,00	53,08	18,92														2,87
06.04.2020	24,00		151,82	151,82	0,00	70,23	52,09	18,14														2,76
07.04.2020	24,00		153,58	153,58	0,00	68,90	51,86	17,04														2,62
08.04.2020	24,00		153,68	153,68	0,00	68,44	51,85	16,59														2,56
09.04.2020	24,00		153,87	153,87	0,00	68,46	51,98	16,48														2,54
10.04.2020	24,00		154,80	154,80	0,00	68,76	52,08	16,68														2,58
11.04.2020	24,00		154,52	154,52	0,00	68,68	51,87	16,81														2,60
12.04.2020	24,00		154,48	154,48	0,00	68,80	51,78	17,02														2,63
13.04.2020	24,00		155,35	155,35	0,00	68,59	51,87	16,72														2,60
14.04.2020	24,00		152,83	152,83	0,00	68,63	51,39	17,24														2,64
15.04.2020	24,00		153,52	153,52	0,00	68,65	51,30	17,35														2,67
16.04.2020	24,00		153,38	153,38	0,00	68,76	51,48	17,28														2,66
17.04.2020	24,00		154,28	154,28	0,00	68,45	51,33	17,12														2,64
18.04.2020	24,00		154,54	154,54	0,00	68,65	51,38	17,27														2,67
19.04.2020	24,00		155,13	155,13	0,00	68,81	51,45	17,36														2,70
20.04.2020	24,00		155,71	155,71	0,00	67,45	50,99	16,46														2,56
21.04.2020	24,00		155,27	155,27	0,00	65,38	49,90	15,48														2,41
22.04.2020	23,00	*	147,41	147,41	0,00	64,79	49,56	15,23														2,25
Среднее	23,97		153,21	153,21	0,00	69,47	51,86	17,61														2,70
Итого	**743,00**		**4743,27**	**4743,27**	**0,00**																	**83,64**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,11** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **83,75** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Домсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург