Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: Абонент: ЖКС2 Невского Района | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Источник 2я Невская котельная

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 86_ТЦ-3 СЦО_апрель_Н...

Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 20.12.2021 | Тхв, гр.С= 2,99

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2020 - 23.04.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2020	24,00	-	106,74	106,74	0,00	72,09	47,52	24,57	7,00	5,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,62
24.03.2020	24,00	-	107,40	107,40	0,00	71,89	47,48	24,41	7,00	5,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,62
25.03.2020	24,00	-	107,43	107,43	0,00	70,26	47,01	23,25	7,00	5,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,50
26.03.2020	24,00	-	106,85	106,85	0,00	68,88	46,44	22,44	7,00	5,00	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,40
27.03.2020	24,00	-	108,44	108,44	0,00	69,05	46,89	22,16	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,41
28.03.2020	24,00	-	109,37	109,37	0,00	68,71	47,08	21,63	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
29.03.2020	24,00	-	107,40	107,40	0,00	69,47	47,00	22,47	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,41
30.03.2020	24,00	-	106,89	106,89	0,00	71,88	47,93	23,95	7,00	5,00	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,56
31.03.2020	24,00	-	106,80	106,80	0,00	71,78	47,73	24,05	7,00	5,00	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,57
01.04.2020	24,00	-	106,78	106,78	0,00	71,56	47,67	23,89	7,00	5,00	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,55
02.04.2020	24,00	-	107,35	107,35	0,00	71,93	48,06	23,87	7,00	5,00	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,57
03.04.2020	24,00	-	107,68	107,68	0,00	71,73	47,99	23,74	7,00	5,00	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,56
04.04.2020	24,00	-	107,33	107,33	0,00	72,21	48,16	24,05	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,58
05.04.2020	24,00	-	107,18	107,18	0,00	72,02	48,00	24,02	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,58
06.04.2020	24,00	-	107,24	107,24	0,00	70,25	47,29	22,96	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,47
07.04.2020	24,00	-	108,55	108,55	0,00	68,90	47,01	21,89	7,00	5,00	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,38
08.04.2020	24,00	-	108,60	108,60	0,00	68,45	47,00	21,45	7,00	5,00	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,33
09.04.2020	24,00	-	108,72	108,72	0,00	68,47	47,11	21,36	7,00	5,00	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,32
10.04.2020	24,00	-	109,39	109,39	0,00	68,77	47,18	21,59	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
11.04.2020	24,00	-	109,08	109,08	0,00	68,70	47,03	21,67	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
12.04.2020	24,00	-	109,10	109,10	0,00	68,81	47,13	21,68	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
13.04.2020	24,00	-	109,75	109,75	0,00	68,60	47,21	21,39	7,00	5,00	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,35
14.04.2020	24,00	-	107,94	107,94	0,00	68,63	46,69	21,94	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
15.04.2020	24,00	-	108,38	108,38	0,00	68,67	46,79	21,88	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
16.04.2020	24,00	-	108,25	108,25	0,00	68,78	46,93	21,85	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,37
17.04.2020	24,00	-	108,87	108,87	0,00	68,48	46,79	21,69	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,36
18.04.2020	24,00	-	109,02	109,02	0,00	68,67	46,87	21,80	7,00	5,00	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,38
19.04.2020	24,00	-	109,48	109,48	0,00	68,83	46,97	21,86	7,00	5,00	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,40
20.04.2020	24,00	-	109,96	109,96	0,00	67,46	46,60	20,86	7,00	5,00	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,30
21.04.2020	24,00	-	109,71	109,71	0,00	65,39	45,77	19,62	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,16
22.04.2020	24,00	-	108,71	108,71	0,00	64,80	45,30	19,50	7,00	5,00	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,12
Среднее	24,00	-	108,21	108,21	-	69,49	47,12	22,37	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
Итого	744,00		3354,39	3354,39	0,00						75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Раб.,ч
	22.04.2020 07:00:00	30484,64	30485,25	-	-	-	V4_TV1	739,34	0,02	19708,00
	23.04.2020 00:00:00	30561,45	30562,06	-	-	-	V4_TV1	740,83	0,02	19785,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,99 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **75,07** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » г.