# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 94, лит. А ИТП-1 СО**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9347.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28508**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 219309**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
график: **150/70**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-50-D | | | Термопреобр.: |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-50-В1 | 0,48 | 72 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | 0,48 | 72 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,5457** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **163,71** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2020 | 24,00 | | 193,55 | 193,55 | 0,00 | 74,33 | 42,84 | 31,49 | | | | | | | | | | | | | | 6,10 |
| 24.03.2020 | 24,00 | | 195,57 | 195,57 | 0,00 | 74,50 | 43,05 | 31,45 | | | | | | | | | | | | | | 6,15 |
| 25.03.2020 | 24,00 | | 200,72 | 200,72 | 0,00 | 73,69 | 43,74 | 29,95 | | | | | | | | | | | | | | 6,01 |
| 26.03.2020 | 24,00 | | 187,81 | 187,81 | 0,00 | 80,24 | 45,26 | 34,98 | | | | | | | | | | | | | | 6,56 |
| 27.03.2020 | 24,00 | | 202,49 | 202,49 | 0,00 | 72,32 | 43,85 | 28,47 | | | | | | | | | | | | | | 5,76 |
| 28.03.2020 | 24,00 | | 195,46 | 195,46 | 0,00 | 71,82 | 43,43 | 28,39 | | | | | | | | | | | | | | 5,55 |
| 29.03.2020 | 24,00 | | 191,99 | 191,99 | 0,00 | 72,92 | 43,07 | 29,85 | | | | | | | | | | | | | | 5,73 |
| 30.03.2020 | 24,00 | | 190,62 | 190,62 | 0,00 | 75,33 | 43,67 | 31,66 | | | | | | | | | | | | | | 6,04 |
| 31.03.2020 | 24,00 | | 191,83 | 191,83 | 0,00 | 75,39 | 43,58 | 31,81 | | | | | | | | | | | | | | 6,10 |
| 01.04.2020 | 24,00 | | 192,96 | 192,96 | 0,00 | 75,26 | 43,67 | 31,59 | | | | | | | | | | | | | | 6,10 |
| 02.04.2020 | 24,00 | | 194,38 | 194,38 | 0,00 | 75,40 | 43,83 | 31,57 | | | | | | | | | | | | | | 6,14 |
| 03.04.2020 | 24,00 | | 196,48 | 196,48 | 0,00 | 75,52 | 44,16 | 31,36 | | | | | | | | | | | | | | 6,16 |
| 04.04.2020 | 24,00 | | 194,75 | 194,75 | 0,00 | 75,35 | 43,93 | 31,42 | | | | | | | | | | | | | | 6,12 |
| 05.04.2020 | 24,00 | | 194,11 | 194,11 | 0,00 | 75,56 | 43,98 | 31,58 | | | | | | | | | | | | | | 6,13 |
| 06.04.2020 | 24,00 | | 194,11 | 194,11 | 0,00 | 73,68 | 43,29 | 30,39 | | | | | | | | | | | | | | 5,90 |
| 07.04.2020 | 24,00 | | 196,57 | 196,57 | 0,00 | 72,93 | 43,61 | 29,32 | | | | | | | | | | | | | | 5,76 |
| 08.04.2020 | 24,00 | | 198,96 | 198,96 | 0,00 | 72,82 | 44,25 | 28,57 | | | | | | | | | | | | | | 5,69 |
| 09.04.2020 | 24,00 | | 199,17 | 199,17 | 0,00 | 72,51 | 44,35 | 28,16 | | | | | | | | | | | | | | 5,61 |
| 10.04.2020 | 24,00 | | 196,78 | 196,78 | 0,00 | 72,50 | 44,05 | 28,45 | | | | | | | | | | | | | | 5,60 |
| 11.04.2020 | 24,00 | | 195,75 | 195,75 | 0,00 | 72,34 | 43,79 | 28,55 | | | | | | | | | | | | | | 5,59 |
| 12.04.2020 | 24,00 | | 195,90 | 195,90 | 0,00 | 72,47 | 43,56 | 28,91 | | | | | | | | | | | | | | 5,67 |
| 13.04.2020 | 24,00 | | 197,21 | 197,21 | 0,00 | 71,67 | 43,55 | 28,12 | | | | | | | | | | | | | | 5,55 |
| 14.04.2020 | 24,00 | | 194,78 | 194,78 | 0,00 | 72,52 | 43,43 | 29,09 | | | | | | | | | | | | | | 5,67 |
| 15.04.2020 | 24,00 | | 195,15 | 195,15 | 0,00 | 72,56 | 43,45 | 29,11 | | | | | | | | | | | | | | 5,68 |
| 16.04.2020 | 24,00 | | 196,67 | 196,67 | 0,00 | 72,66 | 43,71 | 28,95 | | | | | | | | | | | | | | 5,69 |
| 17.04.2020 | 24,00 | * | 49,65 | 49,22 | 0,43 | 71,49 | 43,29 | 28,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 18.04.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 13,59 | 0,46 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19.04.2020 | 24,00 | * | 102,68 | 102,54 | 0,14 | 72,40 | 40,98 | 31,42 | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 20.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Среднее** | 24,00 | | 179,86 | 179,84 | 0,02 | 71,58 | 42,53 | 29,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **672,00** | | **5036,10** | **5035,53** | **0,57** | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **151,85** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72** час **16,86** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **72** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,99** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **168,71** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

«___» _____ г. _____ / _____ /