

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭЖ СПб"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор № 9347.038.1
 Стрелит. адрес: 20.12.2021
 Телефон: 28527
 Узел учета: 28527
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219401
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219401
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час): Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qгр=0,3059
 Договорные расходы (гр.сут.): Gот=91,77
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1
 Схема подключения:
 Приборы ХУТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 2-х трубная схема
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Qгрвс=M3*(h3-hв)
 Qгрвс=0
 Qгрвс ср=0
 Gгрвс=M=0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020		Контроль ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	Р3	Р4	Обощ	
	Т	Т	Т	Т	Т	Т						Т
23.03.2020	24.00*	141.90	140.81	1.09	73.76	47.16	26.60	2.45	2.49	2.49	73.84	3.83
24.03.2020	24.00*	143.62	142.29	1.33	73.92	47.61	26.31	2.68	2.73	2.73	73.96	3.85
25.03.2020	24.00*	147.35	146.20	1.15	73.17	48.24	24.93	2.55	2.62	2.62	74.01	3.73
26.03.2020	24.00*	136.53	136.51	0.02	79.46	50.53	28.93	2.19	2.19	2.19	73.42	3.95
27.03.2020	24.00*	148.29	147.36	0.93	71.82	48.55	23.27	2.15	2.18	2.18	71.99	3.50
28.03.2020	24.00*	142.40	142.21	0.19	71.29	48.16	23.13	2.15	2.15	2.15	70.73	3.30
29.03.2020	24.00*	139.53	139.53	0.00	72.34	47.93	24.41	2.25	2.25	2.25	70.73	3.30
30.03.2020	24.00*	139.33	138.74	0.59	74.74	48.56	26.18	1.89	1.89	1.89	73.95	3.41
31.03.2020	24.00*	140.30	139.55	0.75	74.81	48.59	26.22	2.02	2.04	2.04	73.95	3.66
01.04.2020	24.00*	140.92	140.44	0.48	74.68	48.50	26.18	1.66	1.67	1.67	74.18	3.72
02.04.2020	24.00*	142.19	141.49	0.70	74.82	48.50	26.32	2.05	2.08	2.08	74.06	3.78
03.04.2020	24.00*	143.30	142.96	0.34	74.95	48.92	26.03	1.55	1.55	1.55	74.01	3.75
04.04.2020	24.00*	141.37	141.37	0.00	74.77	48.60	26.17	1.55	1.55	1.55	74.01	3.75
05.04.2020	24.00*	140.95	140.95	0.00	74.98	48.54	26.44	1.18	1.18	1.18	60.06	3.70
06.04.2020	24.00*	141.57	141.34	0.23	73.14	47.65	25.49	1.49	1.49	1.49	65.91	3.62
07.04.2020	24.00*	143.45	143.22	0.23	72.38	47.99	24.39	1.37	1.37	1.37	71.47	3.62
08.04.2020	24.00*	145.22	144.99	0.23	72.28	48.61	23.67	1.45	1.45	1.45	71.76	3.51
09.04.2020	24.00*	145.35	145.17	0.18	71.98	48.75	23.23	1.45	1.45	1.45	71.10	3.45
10.04.2020	24.00*	143.51	143.34	0.17	71.96	48.36	23.60	1.18	1.19	1.19	71.15	3.40
11.04.2020	24.00*	142.23	142.23	0.00	71.79	47.92	23.87	1.12	1.12	1.12	54.92	3.40
12.04.2020	24.00*	143.78	143.61	0.17	71.93	47.74	24.19	1.13	1.13	1.13	62.41	3.45
13.04.2020	24.00*	142.18	141.94	0.24	71.14	47.50	23.64	1.30	1.30	1.30	62.41	3.40
14.04.2020	24.00*	142.63	142.26	0.37	72.02	47.54	24.48	1.30	1.30	1.30	69.15	3.41
15.04.2020	24.00*	143.56	143.34	0.22	72.11	47.76	24.35	1.54	1.54	1.54	71.07	3.50
16.04.2020	24.00*	143.56	142.26	1.30	71.97	47.43	24.54	1.66	1.67	1.67	71.02	3.51
17.04.2020	24.00*	141.32	142.42	-1.10	71.77	45.54	26.32	1.52	1.52	1.52	71.55	3.51
18.04.2020	24.00*	45.69	46.64	-0.95	71.67	44.82	28.85	1.26	1.26	1.26	71.02	3.51
19.04.2020	24.00*	131.91	132.00	-0.09	71.75	46.63	25.12	0.87	0.87	0.87	38.14	1.19
20.04.2020	24.00*	144.55	143.97	0.58	71.13	47.21	23.92	1.59	1.59	1.59	58.19	3.31
21.04.2020	24.00*	144.15	143.62	0.53	68.51	46.18	22.33	1.56	1.57	1.57	70.22	3.49
22.04.2020	24.00*	142.90	142.21	0.69	66.90	45.38	21.52	1.79	1.80	1.80	67.26	3.24
Среднее	24.00*	135.95	135.65	0.30	72.71	47.79	24.92	1.32	1.33	1.33	66.29	3.11
Итого	744.00	4214.34	4205.07	9.27				40.90	41.22	41.22	67.14	3.39

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т	Обощ, Гкал	Траб, ч
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т			

Количество тепловой энергии Обощ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уэлл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Обощ, 105,16 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Уэлл изл. 41,22 м.куб

Филиал "Энергосбыт"
 Управляющие прибором учета за учетный период энергия от абонента
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЖ СПб"
 Исполнительный директор
 ООО "ТЭЖ СПб"