

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул. д. 98, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9054.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общия
 23516

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
 Податный трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Смак=
 30
 30
 12

Режим (схема):
 Преобр.давления:

График: 150/70

Зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
 Qот = 0,184
 Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hв)
 Qтеп.гвс = 0
 Qгвс.ср = 0,042
 Qгвс.м = 16,8

лето: Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qтеп.гвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 16,8

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общия Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излв)	Улодпит	T3	T4	P3		P4			
23.03.2020	24.00		83,20	72,66	10,54	71,96	44,77	27,19	9,90	9,17	9,90	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	2,73
24.03.2020	24.00	*	83,41	73,54	9,87	72,15	44,92	27,23	9,17	9,17	9,17	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	2,72
25.03.2020	24.00	*	85,33	76,72	8,61	71,48	45,37	26,11	7,97	7,97	7,97	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	2,62
26.03.2020	24.00	*	80,11	79,36	0,75	77,41	48,92	28,49	8,93	8,93	8,93	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	2,31
27.03.2020	24.00	*	89,31	81,38	7,93	70,22	46,21	24,01	7,16	7,16	7,16	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	2,51
28.03.2020	24.00	*	85,54	76,32	9,22	69,65	44,86	24,79	8,55	8,55	8,55	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	2,54
29.03.2020	24.00	*	85,47	74,09	11,38	70,69	44,56	26,13	10,65	10,65	10,65	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	2,74
30.03.2020	24.00	*	83,56	72,91	10,65	72,93	45,33	27,60	9,93	9,93	9,93	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	2,74
31.03.2020	24.00	*	83,37	72,68	10,69	73,00	44,94	28,06	8,02	8,02	8,02	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	2,82
01.04.2020	24.00	*	82,53	73,76	8,77	72,85	44,95	27,90	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	2,75
02.04.2020	24.00	*	83,61	74,04	9,57	73,06	45,45	27,61	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	2,82
03.04.2020	24.00	*	85,66	74,68	10,98	73,19	45,45	27,61	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	2,75
04.04.2020	24.00	*	84,34	74,37	9,97	73,00	45,33	27,44	9,31	9,31	9,31	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	2,86
05.04.2020	24.00	*	85,50	74,03	11,47	73,21	45,34	27,87	10,87	10,87	10,87	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	2,90
06.04.2020	24.00	*	83,87	74,52	9,35	70,79	45,68	25,11	8,87	8,87	8,87	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	2,86
07.04.2020	24.00	*	85,10	75,72	9,38	74,03	45,17	26,23	10,87	10,87	10,87	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	2,90
08.04.2020	24.00	*	86,60	76,55	10,05	70,77	45,92	24,85	9,66	9,66	9,66	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	2,56
09.04.2020	24.00	*	85,54	75,57	9,49	70,44	45,68	24,76	9,55	9,55	9,55	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	2,61
10.04.2020	24.00	*	84,87	74,97	9,97	70,39	45,20	25,40	9,01	9,01	9,01	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	2,56
11.04.2020	24.00	*	85,54	75,57	9,97	70,32	44,81	25,40	9,43	9,43	9,43	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	2,61
12.04.2020	24.00	*	84,81	74,85	9,96	70,32	44,82	25,50	9,47	9,47	9,47	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	2,61
13.04.2020	24.00	*	85,91	75,08	10,08	69,59	45,01	25,48	9,62	9,62	9,62	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	2,57
14.04.2020	24.00	*	84,70	74,60	10,83	70,43	44,88	25,66	9,09	9,09	9,09	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	2,59
15.04.2020	24.00	*	85,43	74,60	10,83	70,53	44,90	25,63	10,36	10,36	10,36	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	2,68
16.04.2020	24.00	*	85,25	75,14	9,11	70,53	44,90	25,63	10,02	10,02	10,02	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	2,67
17.04.2020	24.00	*	84,86	75,68	9,18	70,45	44,93	25,52	8,65	8,65	8,65	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	2,58
18.04.2020	24.00	*	84,83	75,89	9,18	70,21	44,95	25,26	8,94	8,94	8,94	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	2,57
19.04.2020	24.00	*	86,31	75,89	10,42	69,60	44,95	22,76	9,98	9,98	9,98	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	2,60
20.04.2020	24.00	*	85,85	75,76	10,09	67,06	43,30	22,45	9,60	9,60	9,60	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	2,40
21.04.2020	24.00	*	85,39	74,67	10,72	65,53	43,08	22,45	10,15	10,15	10,15	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	2,38
22.04.2020	24.00	*	84,90	75,27	9,63	71,07	45,17	25,90	9,06	9,06	9,06	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	2,38
Итого	744,00		2631,98	2333,52	298,46	71,07	45,17	25,90	280,73	280,73	280,73	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	286,98	81,58

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vл, т		Общия, Гкал		Траб, ч	
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Визл изл.

0 час
 0 час
 2,99 °С
 0,89 Гкал

Гкал
 куб.м

ФГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергоаудит"
 Управлений приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

Отчет принят

Представитель теплонаблюдательной организации: