

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Фарфоровская ул., д. 22, лит. Ш
Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
Источник: Котельная 2 Невская
Установленные приборы: ВКГ-7 № 205802
Вычислитель: БКГ-7 № 205802
Подводящий трубопровод (М1): ПРЭМ
Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ
Подводящий ГВС (М3): ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4): ПРЭМ
Подпиточный трубопровод (Уп): ПРЭМ
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Расчетные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,167 Овент = 0 Отех = 0 Qгвс=M3*(t3-hвх)
Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот = 50,7342 Свент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 0,061
Договорные расходы (ср сут.): т/сут.: Гот = 50,7342 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020 Стех = 0 Qгвс гвс = 24,4 Гвс м = 24,4

Схема подключения: Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Термопреобр: КТСЛН
КТСЛН: 30
ТСЛН: 12
Режим (схема): Преобр давленния:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уподлит	T3	T4	R3	R4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/м2	кгс/м2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/м2	кгс/м2	Гкал
23.03.2020	24.00	*	97.34	89.08	8.26	71.73	50.75	20.98	6.80	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.47	66.47			2.46	
24.03.2020	19.00	*	78.06	71.91	6.15	71.57	50.96	20.61	6.80	4.90	1.72	1.72	1.76	1.76	1.76	1.76	66.69	66.69			1.92	
25.03.2020	23.00	*	95.84	86.63	7.21	69.97	50.42	19.55	6.80	4.90	4.82	4.82	4.94	4.94	4.94	4.94	68.36	68.36			2.24	
26.03.2020	24.00	*	99.32	91.76	7.56	68.58	49.78	18.80	6.80	4.90	7.18	7.18	7.35	7.35	7.35	7.35	68.19	68.19			2.25	
27.03.2020	24.00	*	101.57	93.02	8.55	68.79	50.45	18.34	6.80	4.90	8.13	8.13	8.32	8.32	8.32	8.32	68.39	68.39			2.30	
28.03.2020	24.00	*	102.45	93.91	8.54	68.44	50.54	17.90	6.80	4.90	8.16	8.16	8.32	8.32	8.32	8.32	68.15	68.15			2.27	
29.03.2020	24.00	*	101.03	92.35	8.68	69.12	50.30	18.82	6.80	4.90	8.30	8.30	8.48	8.48	8.48	8.48	69.00	69.00			2.34	
30.03.2020	24.00	*	99.22	92.13	7.09	71.56	51.26	20.30	6.80	4.90	6.72	6.72	6.89	6.89	6.89	6.89	71.06	71.06			2.38	
31.03.2020	24.00	*	99.19	92.02	7.17	71.48	51.03	20.45	6.80	4.90	6.86	6.86	7.03	7.03	7.03	7.03	71.00	71.00			2.40	
01.04.2020	24.00	*	101.17	91.56	9.61	71.25	50.77	20.48	6.80	4.90	9.21	9.21	9.46	9.46	9.46	9.46	70.94	70.94			2.56	
02.04.2020	24.00	*	101.18	92.07	9.11	71.63	51.39	20.24	6.80	4.90	8.78	8.78	8.99	8.99	8.99	8.99	71.19	71.19			2.52	
03.04.2020	24.00	*	100.65	92.47	8.18	71.42	51.38	20.04	6.80	4.90	7.86	7.86	8.06	8.06	8.06	8.06	71.03	71.03			2.44	
04.04.2020	24.00	*	99.27	92.33	6.94	71.90	51.43	20.47	6.80	4.90	6.61	6.61	6.78	6.78	6.78	6.78	71.54	71.54			2.39	
05.04.2020	24.00	*	101.22	91.89	9.33	71.72	51.26	20.46	6.80	4.90	9.01	9.01	9.20	9.20	9.20	9.20	71.31	71.31			2.55	
06.04.2020	24.00	*	100.89	92.16	8.73	70.01	50.75	19.26	6.80	4.90	8.52	8.52	8.70	8.70	8.70	8.70	69.07	69.07			2.39	
07.04.2020	24.00	*	100.49	93.10	7.39	68.64	50.47	18.17	6.80	4.90	7.13	7.13	7.28	7.28	7.28	7.28	68.34	68.34			2.20	
08.04.2020	24.00	*	101.31	93.08	8.23	68.19	50.65	17.54	6.80	4.90	7.94	7.94	8.10	8.10	8.10	8.10	67.88	67.88			2.19	
09.04.2020	24.00	*	101.62	93.32	8.30	68.22	50.63	17.59	6.80	4.90	7.93	7.93	8.11	8.11	8.11	8.11	67.80	67.80			2.21	
10.04.2020	24.00	*	101.03	94.31	7.00	68.50	50.91	17.59	6.80	4.90	6.67	6.67	6.83	6.83	6.83	6.83	68.11	68.11			2.14	
11.04.2020	24.00	*	102.03	94.09	7.94	68.43	50.58	17.85	6.80	4.90	7.50	7.50	7.69	7.69	7.69	7.69	68.07	68.07			2.22	
12.04.2020	24.00	*	102.27	94.02	8.25	68.54	50.48	18.06	6.80	4.90	7.88	7.88	8.03	8.03	8.03	8.03	68.16	68.16			2.26	
13.04.2020	24.00	*	102.01	94.67	7.34	68.34	50.78	17.56	6.80	4.90	7.04	7.04	7.18	7.18	7.18	7.18	67.91	67.91			2.17	
14.04.2020	24.00	*	101.13	93.11	8.02	68.36	50.18	18.18	6.80	4.90	7.67	7.67	7.85	7.85	7.85	7.85	68.03	68.03			2.24	
15.04.2020	24.00	*	100.65	93.42	7.23	68.40	50.27	18.13	6.80	4.90	6.90	6.90	7.06	7.06	7.06	7.06	68.03	68.03			2.19	
16.04.2020	24.00	*	100.63	93.37	7.26	68.52	50.24	18.28	6.80	4.90	6.93	6.93	7.07	7.07	7.07	7.07	68.12	68.12			2.21	
17.04.2020	24.00	*	101.65	93.97	7.68	68.22	50.07	18.15	6.80	4.90	7.36	7.36	7.52	7.52	7.52	7.52	67.87	67.87			2.23	
18.04.2020	24.00	*	102.32	94.11	8.21	68.40	50.02	18.38	6.80	4.90	7.89	7.89	8.07	8.07	8.07	8.07	68.00	68.00			2.29	
19.04.2020	24.00	*	101.73	94.59	7.14	68.56	50.36	18.20	6.80	4.90	6.84	6.84	7.00	7.00	7.00	7.00	68.16	68.16			2.21	
20.04.2020	24.00	*	102.43	94.83	7.60	67.30	49.92	17.38	6.80	4.90	7.41	7.41	7.56	7.56	7.56	7.56	66.60	66.60			1.95	
21.04.2020	24.00	*	101.09	94.60	6.49	65.18	49.06	16.12	6.80	4.90	6.28	6.28	6.43	6.43	6.43	6.43	64.73	64.73			1.95	
22.04.2020	24.00	*	100.51	93.67	6.84	64.56	48.39	16.17	6.80	4.90	6.75	6.75	6.89	6.89	6.89	6.89	64.22	64.22			1.96	
Среднее	23.81		100.86	92.99	7.87	69.21	50.50	18.71	6.80	4.90	7.09	7.09	7.25	7.25	7.25	7.25	68.47	68.47			2.28	
Итого	738.00		3101.58	2859.55	242.03						218.00						222.95				70.24	

Показаны счетчики на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 6 час 0,58 Гкал
Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 6 час 1,86 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения I2: час

Корректировка на температуру холодной воды: 2,82 °C 0,69 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 70,16 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общ: 224,81 м.куб

Филиал Ответственный за учет тепловой энергии абонента
Управление приборного учета
Отдел эксплуатационных КУУЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдательной организации

Общий 23557
График: 149/70