Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10545.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23558**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** график: **149/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 208260**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,168** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1364**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,062**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **51,038** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **24,8** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00	*	79,78	74,82	4,96	71,79	45,13	26,66			5,96		5,96	6,11		6,11		71,27				2,35
24.03.2020	24,00	*	80,84	76,00	4,84	71,58	45,53	26,05			5,86		5,86	5,99		5,99		71,04				2,33
25.03.2020	24,00	*	81,70	75,76	5,94	70,01	45,34	24,67			6,96		6,96	7,12		7,12		69,18				2,29
26.03.2020	24,00	*	79,98	74,86	5,12	68,61	44,68	23,93			6,08		6,08	6,21		6,21		68,17				2,14
27.03.2020	24,00	*	81,23	76,05	5,18	68,81	45,25	23,56			6,20		6,20	6,35		6,35		68,28				2,15
28.03.2020	24,00	*	81,87	76,80	5,07	68,46	45,39	23,07			6,17		6,17	6,30		6,30		68,03				2,12
29.03.2020	24,00		79,79	75,51	4,28	69,16	44,89	24,27			5,30		5,30	5,42		5,42		68,62				2,13
30.03.2020	24,00	*	79,54	75,20	4,34	71,58	45,66	25,92			5,43		5,43	5,58		5,58		70,98				2,26
31.03.2020	24,00	*	79,37	75,14	4,23	71,49	45,57	25,92			5,38		5,38	5,49		5,49		70,84				2,26
01.04.2020	24,00	*	80,22	75,00	5,22	71,27	45,63	25,64			6,28		6,28	6,43		6,43		70,77				2,29
02.04.2020	24,00	*	79,35	75,39	3,96	71,66	46,02	25,64			5,12		5,12	5,24		5,24		71,01				2,22
03.04.2020	24,00	*	79,88	75,61	4,27	71,44	46,05	25,39			5,39		5,39	5,53		5,53		70,89				2,23
04.04.2020	24,00	*	79,59	75,36	4,23	71,93	46,10	25,83			5,40		5,40	5,52		5,52		71,25				2,25
05.04.2020	24,00	*	79,87	75,22	4,65	71,74	45,95	25,79			5,75		5,75	5,91		5,91		71,11				2,28
06.04.2020	24,00	*	79,61	75,32	4,29	70,00	45,34	24,66			5,41		5,41	5,53		5,53		68,95				2,16
07.04.2020	24,00	*	81,06	76,04	5,02	68,66	45,27	23,39			6,18		6,18	6,31		6,31		68,23				2,12
08.04.2020	24,00	*	80,84	76,11	4,73	68,20	45,57	22,63			5,89		5,89	6,02		6,02		67,56				2,05
09.04.2020	24,00	*	81,05	76,31	4,74	68,21	45,56	22,65			5,92		5,92	6,03		6,03		67,53				2,05
10.04.2020	24,00	*	81,79	77,02	4,77	68,51	45,61	22,90			5,90		5,90	6,06		6,06		68,08				2,09
11.04.2020	24,00	*	81,13	76,86	4,27	68,44	45,40	23,04			5,43		5,43	5,56		5,56		67,79				2,06
12.04.2020	24,00	*	81,82	76,89	4,93	68,55	45,25	23,30			6,05		6,05	6,19		6,19		68,08				2,13
13.04.2020	24,00	*	81,90	77,28	4,62	68,36	45,56	22,80			5,82		5,82	5,94		5,94		67,84				2,08
14.04.2020	24,00	*	80,91	76,11	4,80	68,39	45,11	23,28			5,93		5,93	6,06		6,06		68,01				2,10
15.04.2020	24,00	*	81,42	76,31	5,11	68,42	45,21	23,21			6,29		6,29	6,43		6,43		67,99				2,12
16.04.2020	24,00	*	81,02	76,29	4,73	68,54	45,24	23,30			5,97		5,97	6,08		6,08		67,93				2,10
17.04.2020	24,00	*	81,29	76,85	4,44	68,23	45,22	23,01			5,66		5,66	5,80		5,80		67,64				2,07
18.04.2020	24,00	*	82,23	76,97	5,26	68,42	45,22	23,20			6,35		6,35	6,50		6,50		67,96				2,15
19.04.2020	24,00	*	81,48	77,27	4,21	68,58	45,41	23,17			5,41		5,41	5,53		5,53		68,03				2,08
20.04.2020	24,00	*	81,87	77,48	4,39	67,25	45,27	21,98			5,58		5,58	5,69		5,69		66,10				2,00
21.04.2020	24,00	*	81,71	77,15	4,56	65,18	44,54	20,64			5,79		5,79	5,90		5,90		64,60				1,89
22.04.2020	24,00	*	81,14	76,34	4,80	64,58	43,89	20,69			5,97		5,97	6,09		6,09		64,10				1,89
Среднее	24,00		80,82	76,11	4,71	69,23	45,35	23,88			5,83		5,83	5,97		5,97		68,64				2,14
Итого	**744,00**		**2505,28**	**2359,32**	**145,96**						**180,83**		**180,83**	**184,92**		**184,92**						**66,44**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C **0,41** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **66,03** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **184,92** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-сервисный центр № 2 Невского района"

Представитель теплоснабжающей организации

«__» _____ г. / _____ /