# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9336.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24313**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208240**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-20-В1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Режим (схема):

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,3033** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0,0146** | Qгвс.= | **0,1582** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0,0146** | Qгвс.ср= | **0,0964** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **92,1418** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **5,84** | Gгвс.= | **38,56** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2020 | 24,00 | | 131,30 | 119,06 | 12,24 | 71,72 | 47,97 | 23,75 | | | | | | 134,36 | 120,35 | 14,01 | | | | | | 3,71 |
| 24.03.2020 | 24,00 | | 131,85 | 120,42 | 11,43 | 71,52 | 47,93 | 23,59 | | | | | | 134,93 | 121,77 | 13,16 | | | | | | 3,66 |
| 25.03.2020 | 24,00 | | 131,13 | 120,19 | 10,94 | 69,95 | 47,63 | 22,32 | | | | | | 134,04 | 121,49 | 12,55 | | | | | | 3,45 |
| 26.03.2020 | 24,00 | | 131,43 | 119,06 | 12,37 | 68,55 | 46,72 | 21,83 | | | | | | 134,25 | 120,26 | 13,99 | | | | | | 3,45 |
| 27.03.2020 | 24,00 | | 131,91 | 120,94 | 10,97 | 68,73 | 47,27 | 21,46 | | | | | | 134,76 | 122,18 | 12,58 | | | | | | 3,35 |
| 28.03.2020 | 24,00 | | 132,96 | 122,06 | 10,90 | 68,39 | 47,65 | 20,74 | | | | | | 135,77 | 123,37 | 12,40 | | | | | | 3,28 |
| 29.03.2020 | 24,00 | | 130,72 | 120,06 | 10,66 | 69,10 | 47,60 | 21,50 | | | | | | 133,58 | 121,33 | 12,25 | | | | | | 3,32 |
| 30.03.2020 | 24,00 | | 129,20 | 119,49 | 9,71 | 71,52 | 48,38 | 23,14 | | | | | | 132,21 | 120,85 | 11,36 | | | | | | 3,46 |
| 31.03.2020 | 24,00 | | 128,44 | 119,41 | 9,03 | 71,43 | 48,21 | 23,22 | | | | | | 131,42 | 120,72 | 10,70 | | | | | | 3,42 |
| 01.04.2020 | 24,00 | | 129,06 | 119,22 | 9,84 | 71,20 | 48,11 | 23,09 | | | | | | 132,06 | 120,49 | 11,57 | | | | | | 3,46 |
| 02.04.2020 | 24,00 | | 129,55 | 119,68 | 9,87 | 71,58 | 48,49 | 23,09 | | | | | | 132,60 | 121,09 | 11,51 | | | | | | 3,47 |
| 03.04.2020 | 24,00 | | 129,49 | 120,02 | 9,47 | 71,38 | 48,57 | 22,81 | | | | | | 132,50 | 121,44 | 11,06 | | | | | | 3,42 |
| 04.04.2020 | 24,00 | | 130,01 | 119,60 | 10,41 | 71,86 | 48,59 | 23,27 | | | | | | 133,07 | 121,03 | 12,04 | | | | | | 3,53 |
| 05.04.2020 | 24,00 | | 130,54 | 119,38 | 11,16 | 71,67 | 48,57 | 23,10 | | | | | | 133,60 | 120,80 | 12,80 | | | | | | 3,56 |
| 06.04.2020 | 24,00 | | 130,14 | 119,64 | 10,50 | 69,95 | 47,89 | 22,06 | | | | | | 133,03 | 120,96 | 12,07 | | | | | | 3,38 |
| 07.04.2020 | 24,00 | | 130,90 | 120,87 | 10,03 | 68,59 | 47,68 | 20,91 | | | | | | 133,73 | 122,18 | 11,55 | | | | | | 3,22 |
| 08.04.2020 | 24,00 | | 130,62 | 120,96 | 9,66 | 68,12 | 47,73 | 20,39 | | | | | | 133,43 | 122,27 | 11,16 | | | | | | 3,13 |
| 09.04.2020 | 24,00 | | 130,79 | 121,27 | 9,52 | 68,15 | 47,91 | 20,24 | | | | | | 133,60 | 122,60 | 11,00 | | | | | | 3,10 |
| 10.04.2020 | 24,00 | | 132,50 | 122,19 | 10,31 | 68,45 | 48,07 | 20,38 | | | | | | 135,33 | 123,63 | 11,70 | | | | | | 3,20 |
| 11.04.2020 | 24,00 | | 131,73 | 122,13 | 9,60 | 68,38 | 47,86 | 20,52 | | | | | | 134,56 | 123,49 | 11,07 | | | | | | 3,17 |
| 12.04.2020 | 24,00 | | 132,22 | 122,16 | 10,06 | 68,48 | 47,67 | 20,81 | | | | | | 135,06 | 123,51 | 11,55 | | | | | | 3,23 |
| 13.04.2020 | 24,00 | | 133,26 | 122,74 | 10,52 | 68,28 | 47,71 | 20,57 | | | | | | 136,13 | 124,10 | 12,03 | | | | | | 3,25 |
| 14.04.2020 | 24,00 | | 131,29 | 120,98 | 10,31 | 68,31 | 47,11 | 21,20 | | | | | | 134,11 | 122,18 | 11,93 | | | | | | 3,27 |
| 15.04.2020 | 24,00 | | 130,87 | 121,30 | 9,57 | 68,35 | 47,24 | 21,11 | | | | | | 133,69 | 122,50 | 11,19 | | | | | | 3,22 |
| 16.04.2020 | 24,00 | | 133,01 | 121,22 | 11,79 | 68,46 | 47,41 | 21,05 | | | | | | 135,85 | 122,43 | 13,42 | | | | | | 3,36 |
| 17.04.2020 | 24,00 | | 130,49 | 122,07 | 8,42 | 68,16 | 47,28 | 20,88 | | | | | | 133,31 | 123,30 | 10,01 | | | | | | 3,12 |
| 18.04.2020 | 24,00 | | 133,90 | 122,19 | 11,71 | 68,35 | 47,32 | 21,03 | | | | | | 136,77 | 123,46 | 13,31 | | | | | | 3,37 |
| 19.04.2020 | 24,00 | | 132,54 | 122,65 | 9,89 | 68,51 | 47,61 | 20,90 | | | | | | 135,39 | 124,01 | 11,38 | | | | | | 3,24 |
| 20.04.2020 | 24,00 | | 133,26 | 123,04 | 10,22 | 67,19 | 47,22 | 19,97 | | | | | | 136,04 | 124,35 | 11,69 | | | | | | 3,15 |
| 21.04.2020 | 24,00 | | 131,84 | 122,61 | 9,23 | 65,11 | 46,44 | 18,67 | | | | | | 134,42 | 123,81 | 10,61 | | | | | | 2,89 |
| 22.04.2020 | 24,00 | | 131,69 | 121,33 | 10,36 | 64,51 | 45,93 | 18,58 | | | | | | 134,22 | 122,53 | 11,69 | | | | | | 2,92 |
| **Среднее** | 24,00 | | 131,25 | 120,90 | 10,35 | 69,16 | 47,67 | 21,49 | | | | | | 134,12 | 122,21 | 11,91 | | | | | | 3,31 |
| **Итого** | **744,00** | | **4068,64** | **3747,94** | **320,70** | | | | | | | | | **4157,82** | **3788,48** | **369,34** | | | | | | **102,76** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C **0,9** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **101,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **369,34** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«» г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/