Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9131.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 30, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **31153**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	**25.12.2021**	Режим (схема):	**ОП: А32-00;**
Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1307924**	расходомер:	Gmin=	Gmax=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,21**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**84**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00		162,74	163,58	-0,84	64,20	54,12	10,08	5,30	3,90												1,60
24.03.2020	24,00		167,52	168,41	-0,89	64,97	54,70	10,27	5,30	3,90												1,68
25.03.2020	24,00		166,34	167,15	-0,81	63,29	53,65	9,64	5,30	3,90												1,56
26.03.2020	24,00		166,35	167,16	-0,81	63,77	54,21	9,56	5,30	3,90												1,55
27.03.2020	24,00		164,15	164,95	-0,80	63,68	54,23	9,45	5,20	3,90												1,51
28.03.2020	24,00		162,81	163,55	-0,74	61,89	52,90	8,99	5,20	3,90												1,43
29.03.2020	24,00		161,67	162,44	-0,77	62,34	52,92	9,42	5,20	3,90												1,49
30.03.2020	24,00		160,29	161,16	-0,87	65,61	55,21	10,40	5,20	3,90												1,62
31.03.2020	24,00		161,75	162,57	-0,82	63,94	54,07	9,87	5,20	3,90												1,56
01.04.2020	24,00		162,49	163,29	-0,80	63,78	54,09	9,69	5,20	3,90												1,53
02.04.2020	24,00		163,40	164,16	-0,76	62,16	52,91	9,25	5,30	3,90												1,47
03.04.2020	24,00		163,41	164,17	-0,76	62,48	53,13	9,35	5,20	3,90												1,49
04.04.2020	24,00		163,59	164,38	-0,79	63,23	53,68	9,55	5,30	3,90												1,52
05.04.2020	24,00		163,68	164,45	-0,77	62,28	52,94	9,34	5,30	3,90												1,49
06.04.2020	24,00		163,75	164,50	-0,75	61,19	52,05	9,14	5,30	3,90												1,46
07.04.2020	24,00		164,53	165,23	-0,70	60,79	52,21	8,58	5,30	3,90												1,38
08.04.2020	24,00		163,94	164,60	-0,66	59,76	51,64	8,12	5,20	3,90												1,30
09.04.2020	24,00		160,08	160,59	-0,51	52,76	45,88	6,88	5,10	3,80												1,09
10.04.2020	24,00		166,41	167,19	-0,78	62,93	53,68	9,25	5,30	3,90												1,50
11.04.2020	24,00		165,21	165,90	-0,69	60,40	51,98	8,42	5,30	3,90												1,36
12.04.2020	24,00		163,02	163,72	-0,70	60,54	51,81	8,73	5,20	3,90												1,39
13.04.2020	24,00		162,40	163,07	-0,67	59,94	51,51	8,43	5,20	3,90												1,34
14.04.2020	24,00		161,48	162,18	-0,70	60,11	51,30	8,81	5,20	3,90												1,39
15.04.2020	24,00		161,13	161,87	-0,74	61,72	52,54	9,18	5,20	3,90												1,44
16.04.2020	24,00		161,24	161,98	-0,74	61,96	52,79	9,17	5,20	3,90												1,44
17.04.2020	24,00		161,31	161,99	-0,68	59,58	50,97	8,61	5,20	3,90												1,36
18.04.2020	24,00		161,19	161,89	-0,70	60,52	51,72	8,80	5,20	3,90												1,39
19.04.2020	24,00		161,13	161,81	-0,68	59,68	51,04	8,64	5,20	3,80												1,36
20.04.2020	24,00		160,96	161,60	-0,64	58,69	50,39	8,30	5,20	3,80												1,31
21.04.2020	24,00		160,88	161,53	-0,65	59,51	51,14	8,37	5,20	3,80												1,32
22.04.2020	24,00		160,95	161,55	-0,60	57,28	49,42	7,86	5,20	3,90												1,24
Среднее	24,00		162,90	163,63	-0,74	61,45	52,41	9,04	5,23	3,89												1,44
Итого	**744,00**		**5049,80**	**5072,62**	**-22,82**																	**44,57**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,4** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **44,57** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис № 2 Невского района"