

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"** Адрес: **Цимбагина ул. д. 44, лит. Б** Отопление: **23548** графика: **149/70**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская** Источник: **котельная 2 Невская**
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: **0,263** Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: **79,8987** Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020: **0** Гкал
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)** лето: **Qгвс=M3*(h3-hв)**
 Qотг = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0**
 Qотг ср = **0** Qгвс ср = **0** Qгвс м = **0**

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 207191** Часовые и суточн. архивы в файлах: **Схема подключения: 2-х трубная схема**
 Вычислитель: **расходомер** Приборы УТЗ, поверены до: **20.12.2021** Режим (схема): **Преобр давления**
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ** Сглах: **ПРЭС30** Термопреобр.: **КТСЛН**
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ** ПРЭС30 КТСЛН
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ** ПРЭС30 КТСЛН
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (hп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)** лето: **Qгвс=M3*(h3-hв)**
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: **Qотг = 0,263** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0**
 Договорные нагрузки (ср сут.), т/сут.: **Qотг ср = 79,8987** Qгвс ср = **0** Qгвс м = **0**

| Дата | Тип | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------|---------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|--------|
| | | | M1 Т | M2 Т | dm Т | T1 °C | T2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 Т | M4 Т | dm Т | V3 М3 | V4 М3 | dv (излив) М3 | | Уплнит М3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | |
| 23.03.2020 | 24.00 | | 309,34 | 309,34 | 0,00 | 71,77 | 56,86 | 14,91 | | | | | | | | | | | | | | | 4,62 |
| 24.03.2020 | 24.00 | | 312,47 | 312,47 | 0,00 | 71,59 | 56,97 | 14,62 | | | | | | | | | | | | | | | 4,58 |
| 25.03.2020 | 24.00 | | 313,35 | 313,35 | 0,00 | 70,10 | 56,27 | 13,83 | | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 26.03.2020 | 24.00 | | 311,34 | 311,34 | 0,00 | 68,55 | 55,26 | 13,29 | | | | | | | | | | | | | | | 4,15 |
| 27.03.2020 | 24.00 | | 315,90 | 315,90 | 0,00 | 68,78 | 55,63 | 13,15 | | | | | | | | | | | | | | | 4,16 |
| 28.03.2020 | 24.00 | | 319,21 | 319,21 | 0,00 | 68,39 | 55,55 | 12,84 | | | | | | | | | | | | | | | 4,11 |
| 29.03.2020 | 24.00 | | 311,91 | 311,91 | 0,00 | 69,05 | 55,52 | 13,53 | | | | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| 30.03.2020 | 24.00 | | 309,27 | 309,27 | 0,00 | 71,58 | 56,93 | 14,65 | | | | | | | | | | | | | | | 4,54 |
| 31.03.2020 | 24.00 | | 309,04 | 309,04 | 0,00 | 71,50 | 56,87 | 14,63 | | | | | | | | | | | | | | | 4,53 |
| 01.04.2020 | 24.00 | | 309,68 | 309,68 | 0,00 | 71,24 | 56,85 | 14,39 | | | | | | | | | | | | | | | 4,47 |
| 02.04.2020 | 24.00 | | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 71,64 | 57,28 | 14,36 | | | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| 03.04.2020 | 24.00 | | 313,59 | 313,59 | 0,00 | 71,42 | 57,28 | 14,14 | | | | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| 04.04.2020 | 24.00 | | 311,90 | 311,90 | 0,00 | 71,90 | 57,43 | 14,47 | | | | | | | | | | | | | | | 4,53 |
| 05.04.2020 | 24.00 | | 311,24 | 311,24 | 0,00 | 71,73 | 57,22 | 14,51 | | | | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| 06.04.2020 | 24.00 | | 311,59 | 311,59 | 0,00 | 70,10 | 56,21 | 13,89 | | | | | | | | | | | | | | | 4,53 |
| 07.04.2020 | 24.00 | | 315,78 | 315,78 | 0,00 | 68,61 | 55,63 | 12,98 | | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 08.04.2020 | 24.00 | | 316,69 | 316,69 | 0,00 | 68,15 | 55,54 | 12,61 | | | | | | | | | | | | | | | 4,11 |
| 09.04.2020 | 24.00 | | 318,56 | 318,56 | 0,00 | 68,18 | 55,65 | 12,53 | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 10.04.2020 | 24.00 | | 322,51 | 322,51 | 0,00 | 68,44 | 55,77 | 12,67 | | | | | | | | | | | | | | | 4,10 |
| 11.04.2020 | 24.00 | | 321,45 | 321,45 | 0,00 | 68,39 | 55,57 | 12,82 | | | | | | | | | | | | | | | 4,13 |
| 12.04.2020 | 24.00 | | 321,86 | 321,86 | 0,00 | 68,50 | 55,54 | 12,96 | | | | | | | | | | | | | | | 4,18 |
| 13.04.2020 | 24.00 | | 324,43 | 324,43 | 0,00 | 68,30 | 55,79 | 12,51 | | | | | | | | | | | | | | | 4,12 |
| 14.04.2020 | 24.00 | | 317,92 | 317,92 | 0,00 | 68,32 | 55,38 | 12,94 | | | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 15.04.2020 | 24.00 | | 319,45 | 319,45 | 0,00 | 68,35 | 55,42 | 12,93 | | | | | | | | | | | | | | | 4,14 |
| 16.04.2020 | 24.00 | | 319,75 | 319,75 | 0,00 | 68,47 | 55,54 | 12,93 | | | | | | | | | | | | | | | 4,14 |
| 17.04.2020 | 24.00 | | 321,97 | 321,97 | 0,00 | 68,17 | 55,39 | 12,78 | | | | | | | | | | | | | | | 4,13 |
| 18.04.2020 | 24.00 | | 322,29 | 322,29 | 0,00 | 68,34 | 55,54 | 12,80 | | | | | | | | | | | | | | | 4,14 |
| 19.04.2020 | 24.00 | | 323,67 | 323,67 | 0,00 | 68,50 | 55,73 | 12,77 | | | | | | | | | | | | | | | 4,14 |
| 20.04.2020 | 24.00 | | 325,18 | 325,18 | 0,00 | 67,31 | 55,18 | 12,13 | | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 21.04.2020 | 24.00 | | 323,11 | 323,11 | 0,00 | 65,14 | 53,64 | 11,50 | | | | | | | | | | | | | | | 3,73 |
| 22.04.2020 | 24.00 | | 319,68 | 319,68 | 0,00 | 64,52 | 53,09 | 11,43 | | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| Среднее | 24.00 | | 316,65 | 316,65 | 0,00 | 69,19 | 55,89 | 13,31 | | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| Итого | 744,00 | | 9816,13 | 9816,13 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130,81 |

Показанная счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трав, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя (изл, рассчитанный по среднему)
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12;
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **2,82 °C**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **130,81 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: **М куб**

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Филиал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Управление приборного учета

Отдел эксплуатации КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИЕМА

Представитель теплоснабжающей организации