

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Цимбагина ул., д. 52, лит. Д

Договор: 9206.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 23550

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 149170

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208337

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

См1п= 0.2  
 См2п= 0.2  
 См3п= 30  
 См4п= 30

Подпиточный трубопровод (Уп)

зима: Q=M1\*(h1-hв)+M2\*(h2-hв)

лето: Qвс=M3\*(h3-hв)

Расчетные нагрузки: Кал/час:  
 Договорные нагрузки (ср час), Кал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Qот = 0,253  
 Qот = 79,8987

Qвс = 0  
 Qвс = 0

Qтеп.гв = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.гв = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.ср = 0  
 Qтеп.ср = 0

Qтеп.м = 0  
 Qтеп.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ							
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	M3	V3	V4		dv (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	
23.03.2020	24.00		310.13	310.13	0.00	71.90	55.96	15.94	кг/см2	кг/см2														4.96
24.03.2020	24.00		312.79	312.79	0.00	71.72	56.18	15.54																4.87
25.03.2020	24.00		313.79	313.79	0.00	70.24	55.57	14.67																4.62
26.03.2020	24.00		311.71	311.71	0.00	68.70	54.58	14.12																4.41
27.03.2020	24.00		316.15	316.15	0.00	68.93	54.97	13.96																4.42
28.03.2020	24.00		319.77	319.77	0.00	68.55	54.92	13.63																4.37
29.03.2020	24.00		312.56	312.56	0.00	69.21	54.80	14.41																4.51
30.03.2020	24.00		309.96	309.96	0.00	71.72	56.14	15.58																4.84
01.03.2020	24.00		309.84	309.84	0.00	71.64	56.06	15.58																4.84
01.04.2020	24.00		310.54	310.54	0.00	71.40	56.06	15.34																4.77
02.04.2020	24.00		312.69	312.69	0.00	71.79	56.51	15.28																4.79
03.04.2020	24.00		314.00	314.00	0.00	71.57	56.57	15.00																4.73
04.04.2020	24.00		312.41	312.41	0.00	72.06	56.66	15.40																4.82
05.04.2020	24.00		311.78	311.78	0.00	71.89	56.51	15.38																4.80
06.04.2020	24.00		312.38	312.38	0.00	70.24	55.45	14.79																4.64
07.04.2020	24.00		316.54	316.54	0.00	68.76	54.95	13.81																4.38
08.04.2020	24.00		317.14	317.14	0.00	68.31	54.88	13.43																4.27
09.04.2020	24.00		249.28	249.28	0.00	68.41	53.08	15.33																4.27
10.04.2020	24.00		136.26	136.26	0.00	68.52	44.35	24.17																3.30
11.04.2020	24.00		134.81	134.81	0.00	68.46	43.84	24.62																3.32
12.04.2020	24.00		135.88	135.88	0.00	68.58	43.83	24.75																3.37
13.04.2020	24.00		137.63	137.63	0.00	68.38	44.17	24.21																3.33
14.04.2020	24.00		135.12	135.12	0.00	68.39	43.50	24.89																3.36
15.04.2020	24.00		136.37	136.37	0.00	68.44	43.68	24.76																3.38
16.04.2020	24.00		136.94	136.94	0.00	68.56	43.83	24.73																3.39
17.04.2020	24.00		138.31	138.31	0.00	68.26	43.85	24.41																3.38
18.04.2020	24.00		138.88	138.88	0.00	68.43	43.92	24.51																3.40
19.04.2020	24.00		139.63	139.63	0.00	68.59	44.04	24.55																3.43
20.04.2020	24.00		140.89	140.89	0.00	67.40	43.95	23.45																3.30
21.04.2020	24.00		140.56	140.56	0.00	65.23	43.25	21.98																3.09
22.04.2020	24.00		139.43	139.43	0.00	64.62	42.91	21.71																3.03
Среднее	24.00		237.55	237.55	0.00	69.32	50.61	18.71																3.06
Итого	744.00		7364.17	7364.17	0.00																			123.95

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, т.кал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час  
 0 час  
 2.82 °С  
 0 т.кал

Гкал  
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 125,95 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увс визл: м. куб

Управление Энергетики  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплообслуживающей организации