

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Симбилина ул. д. 54, лит. Е

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Дача № 9205-038.1  
 Адрес: Дача № 9205-038.1  
 Адрес: Дача № 9205-038.1

Телефон: 9205-038.1  
 Телефон: 9205-038.1  
 Телефон: 9205-038.1

Узел учета: 23551  
 Код УТЭ: 23551  
 График: 149/70

Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Часовые и суточные архивы в файлах: ...  
 Схемы подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ, поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Преобр. Давления: КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207134  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Смазочное: ИР-30  
 ИР-30  
 ИР-30

КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

зима: Q=M1\*(t1-hв)+M2\*(t2-hв)  
 лет: Qвс=M3\*(t3-hв)

Договорные нагрузки: Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Qот = 0,263  
 Got = 79,8987

Qвс = 0  
 Qтех.гв = 0  
 Qтех.гв.ср = 0  
 Qвс.ср = 0  
 Qвс.м = 0

Qвс = 0  
 Qвс.ср = 0  
 Qвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал	
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	V3	V4	дV (излив)	Уполит	T3	T4	P3	P4			
23.03.2020	24.00		293.46	293.46	0.00	71.69	53.93	17.76																5.22
24.03.2020	24.00		296.26	296.26	0.00	71.53	54.12	17.41																5.17
25.03.2020	24.00		297.11	297.11	0.00	70.09	53.71	16.38																4.88
26.03.2020	24.00		295.17	295.17	0.00	68.48	52.80	15.68																4.64
27.03.2020	24.00		299.31	299.31	0.00	68.73	53.22	15.51																4.65
28.03.2020	24.00		302.59	302.59	0.00	68.34	53.16	15.18																4.60
29.03.2020	24.00		295.88	295.88	0.00	68.95	53.04	15.91																4.72
30.03.2020	24.00		293.29	293.29	0.00	71.50	54.23	17.27																5.07
31.03.2020	24.00		293.24	293.24	0.00	71.43	54.13	17.30																5.08
01.04.2020	24.00		293.71	293.71	0.00	71.17	54.16	17.01																5.01
02.04.2020	24.00		295.72	295.72	0.00	71.58	54.61	16.97																4.97
03.04.2020	24.00		297.00	297.00	0.00	71.35	54.65	16.70																5.06
04.04.2020	24.00		295.72	295.72	0.00	71.83	54.76	17.07																5.06
05.04.2020	24.00		295.14	295.14	0.00	71.66	54.49	17.17																5.08
06.04.2020	24.00		295.64	295.64	0.00	70.08	53.59	16.49																4.88
07.04.2020	24.00		299.29	299.29	0.00	68.55	53.26	15.29																4.58
08.04.2020	24.00		300.10	300.10	0.00	68.10	53.57	14.53																4.37
09.04.2020	24.00		311.15	311.15	0.00	68.13	53.99	14.14																4.41
10.04.2020	24.00		331.03	331.03	0.00	68.37	54.33	14.04																4.41
11.04.2020	24.00		329.88	329.88	0.00	68.32	54.04	14.28																4.66
12.04.2020	24.00		330.00	330.00	0.00	68.44	54.03	14.41																4.72
13.04.2020	24.00		332.34	332.34	0.00	68.25	54.21	14.04																4.77
14.04.2020	24.00		326.04	326.04	0.00	68.24	53.79	14.45																4.88
15.04.2020	24.00		327.40	327.40	0.00	68.30	53.89	14.41																4.72
16.04.2020	24.00		327.66	327.66	0.00	68.41	54.08	14.33																4.70
17.04.2020	24.00		329.78	329.78	0.00	68.12	53.90	14.22																4.70
18.04.2020	24.00		330.48	330.48	0.00	68.28	53.94	14.34																4.75
19.04.2020	24.00		331.72	331.72	0.00	68.44	54.11	14.33																4.76
20.04.2020	24.00		333.24	333.24	0.00	67.30	53.64	13.66																4.56
21.04.2020	24.00		330.91	330.91	0.00	65.10	52.31	12.79																4.24
22.04.2020	24.00		327.54	327.54	0.00	64.47	51.64	12.83																4.21
Среднее	24.00		310.90	310.90	0.00	69.14	53.78	15.35																4.76
Итого	744.00		9637.80	9637.80	0.00																			147.52

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему:  
 Период, расчет по договору:  
 Период, превышения Ц:

0 час  
 0 час  
 0 Гкал

0 час  
 0 час  
 0 Гкал

0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 147.62 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узла изл. м.куб

2.82 °C  
 147.62 Гкал  
 м.куб

0 Гкал

Филиал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатационных КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНИМАЕТ  
 Представитель теплопоставляющей организации