

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шеглянова ул., д. 10, лит. Г
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭЦ ОО "Обуховознерго"
 Источник: ТЭЦ ОО "Обуховознерго"
 Установленные приборы: ВКГ-7 № 202222
 Вычислитель: расходомер
 Подключаемый трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот= 0,319 Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0,1892
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот= 95,7 Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс ср= 0,086
 Договорные расходы (ср сут.): ГГсут: Qот= 95,7 Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс м= 34,4 Ггвс м= 34,4
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020 лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Режим (схема): Преобр. давлени:
 Оп: СИ-2 КТЗ-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1;

Дата	Ти	НС	Учет отопление (В-1)												Контроль ГВС (ТЗ-2)												Общ
			М1	М2	дМ	Т1 °С	Т2 °С	дТ °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3	М4	дМ	М3	М4	дМ	Уплит	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2						
23.03.2020	24.00		167.65	152.26	15.39	74.21	51.69	22.52	75.73	61.83	13.90	77.63	62.90	14.73	73.99	61.41	73.99	61.41			4.58						
24.03.2020	24.00		170.45	154.02	16.43	74.39	52.09	22.30	77.51	62.48	15.03	79.44	63.62	15.82	74.20	61.75	74.20	61.75			4.66						
25.03.2020	24.00*		166.96	153.00	13.96	73.70	52.10	21.60	69.13	56.53	12.60	70.86	57.56	13.30	73.74	61.83	73.74	61.83			4.34						
26.03.2020	24.00*		103.65	102.85	0.80	50.03	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12	27.94	27.12	27.94			3.08						
27.03.2020	24.00*		148.35	137.23	11.12	72.37	51.15	21.22	45.56	35.66	9.90	46.68	36.34	10.34	73.26	63.65	73.26	63.65			3.72						
28.03.2020	24.00		182.98	165.70	17.28	71.69	52.84	18.85	92.50	77.12	15.38	94.68	78.56	16.12	71.55	62.07	71.55	62.07			4.37						
29.03.2020	24.00		178.27	162.06	16.21	72.96	52.95	20.01	89.48	75.09	13.95	91.64	76.95	14.69	72.82	62.63	72.82	62.63			4.43						
30.03.2020	24.00		176.10	161.01	15.09	75.18	53.92	21.26	88.28	75.09	13.19	90.55	76.53	14.02	75.03	64.16	75.03	64.16			4.56						
01.04.2020	24.00		177.53	162.09	15.44	75.23	54.01	21.22	89.05	76.59	12.46	91.51	77.00	13.31	74.98	64.07	74.98	64.07			4.51						
02.04.2020	24.00		181.05	165.58	15.47	75.27	54.28	20.99	90.98	77.20	13.78	93.30	78.64	14.66	75.12	64.32	75.12	64.32			4.65						
03.04.2020	24.00		182.29	167.96	14.33	75.36	54.63	20.73	90.98	77.20	12.79	91.08	78.29	13.66	75.20	64.56	75.20	64.56			4.57						
04.04.2020	24.00		181.02	165.89	15.13	75.20	54.40	20.80	90.75	77.11	13.64	93.05	78.55	14.50	75.04	64.56	75.04	64.56			4.60						
05.04.2020	24.00		180.56	165.23	15.33	75.39	54.49	20.90	90.69	76.73	13.96	93.01	78.17	14.84	75.24	64.52	75.24	64.52			4.62						
06.04.2020	24.00		179.83	164.54	15.29	73.42	53.41	20.01	90.56	76.35	14.01	92.56	77.78	14.78	73.21	63.09	73.21	63.09			4.42						
07.04.2020	24.00		180.98	166.94	14.04	72.82	53.57	19.25	90.34	77.46	12.88	92.50	78.90	13.66	78.90	62.81	78.90	62.81			4.24						
08.04.2020	24.00		183.96	169.84	14.12	72.75	54.03	18.72	91.62	78.74	12.88	93.84	80.18	13.66	72.60	63.00	72.60	63.00			4.21						
09.04.2020	24.00		183.34	169.67	13.67	72.39	53.71	18.68	90.31	77.82	12.49	92.44	79.26	13.18	72.24	62.59	72.24	62.59			4.17						
10.04.2020	24.00		181.12	167.14	13.98	72.38	53.30	19.08	89.50	76.62	12.88	91.61	78.06	13.55	72.22	62.40	72.22	62.40			4.21						
11.04.2020	24.00		180.69	165.67	15.02	72.22	52.90	19.32	89.84	75.96	13.88	91.99	77.38	14.61	72.07	62.08	72.07	62.08			4.29						
12.04.2020	24.00		181.33	165.85	15.48	72.34	52.83	19.51	90.37	76.02	14.35	92.53	77.46	15.07	72.19	62.14	72.19	62.14			4.36						
13.04.2020	24.00		181.67	167.30	14.37	71.54	52.65	18.89	89.82	76.83	13.99	91.92	78.20	13.72	71.38	61.68	71.38	61.68			4.19						
14.04.2020	24.00		178.75	164.13	14.62	72.37	52.68	19.69	88.64	75.34	13.30	90.76	76.75	14.01	72.23	62.15	72.23	62.15			4.29						
15.04.2020	24.00		178.76	164.36	14.40	72.43	52.71	19.72	88.79	75.46	13.33	90.93	76.89	14.04	72.28	62.15	72.28	62.15			4.26						
16.04.2020	24.00		179.69	166.02	13.67	72.52	52.89	19.63	88.85	76.26	12.59	90.97	77.70	13.27	72.11	62.07	72.11	62.07			4.17						
17.04.2020	24.00		179.09	166.49	12.60	72.28	52.76	19.52	87.91	76.40	11.51	90.02	77.82	12.20	72.07	62.28	72.07	62.28			4.36						
18.04.2020	24.00		180.39	164.98	15.41	72.45	52.81	19.64	90.00	75.67	14.33	92.13	77.09	15.04	72.28	62.28	72.28	62.28			4.30						
19.04.2020	24.00		179.92	165.33	14.59	72.22	52.62	19.60	89.48	75.89	13.59	91.59	77.32	14.27	72.07	62.04	72.07	62.04			4.25						
20.04.2020	24.00		182.38	167.03	15.35	71.42	52.58	18.84	91.03	76.64	14.39	93.40	78.03	15.11	71.25	61.62	71.25	61.62			3.72						
21.04.2020	23.00*		173.52	160.04	13.48	68.76	51.31	17.45	89.47	76.28	13.19	91.14	77.57	13.83	66.51	59.66	66.51	59.66			3.87						
22.04.2020	24.00		179.87	164.27	15.60	67.31	50.14	17.17	89.91	75.34	14.57	91.79	76.54	15.25	67.16	58.39	67.16	58.39			3.87						
Среднее	23.97		175.74	161.47	14.28	73.13	52.89	20.24	84.18	71.22	12.97	86.22	72.53	13.69	71.33	61.42	71.33	61.42			4.29						
Итого	743.00		5440.73	4998.75	441.98				2805.20	2204.80	401.40	2659.23	2245.54	423.69								423.92					

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 1 час
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: 1 час
 Период превышения U: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,99 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,32 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 131,78 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: 424,26 м куб.

ФГУП "ТЭК СПб" Ответственный за учет теплотворящей энергии: Годовиченко А.
 Филиал "Энергосбыт" Ответственный за учет теплотворящей энергии: Годовиченко А.
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЕЧЕТЛИВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ