

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 14  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9107.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общи  
 8855

Установленные приборы: СЛТ943 № 1787  
 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Расходомер:  
 PRЭМ-3-32-А  
 PRЭМ-3-32-А  
 PRЭМ-3-20-А

2-х трубная схема  
 27.07.2022

Режим (схема):  
 PRЭМ-3-32-А  
 PRЭМ-3-32-А  
 PRЭМ-3-20-А

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

График: 1507/0

Вычислитель: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

Qвт = 0,166

Qгвс = 0

Qгвс = M3\*(h3-hвх)

Qгвс ср = 0,0542

Qгвс ср = 21,68

Qгвс ср = 21,68

Qгвс ср = 21,68

Qгвс ср = 21,68

Qгвс ср = 21,68

Qгвс ср = 21,68

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: 49,8  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ТВС (ТВ-2)				Общ Кал					
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)		Уплотит	T3	T4	R3	R4
23.03.2020	24.00		178.68	171.43	7.25	74.33	57.34	16.99				183.15	174.09	9.06								3.47
24.03.2020	24.00		180.75	172.90	7.85	74.50	57.75	16.75				185.29	175.63	9.66								3.50
25.03.2020	24.00	*	180.01	171.68	8.33	73.85	57.87	15.98				184.46	174.40	10.06								3.38
26.03.2020	24.00		106.55	106.22	0.33	80.11	57.26	22.85				109.65	107.88	1.77								2.46
27.03.2020	24.00	*	147.39	140.30	7.09	72.51	55.67	16.84				150.92	142.36	8.56								2.89
28.03.2020	24.00		180.97	168.54	12.43	71.90	56.62	15.18				185.22	171.10	14.12								3.47
29.03.2020	24.00		176.49	166.68	9.81	72.92	56.76	16.16				180.75	169.22	11.53								3.43
30.03.2020	24.00		173.57	165.28	8.29	75.34	57.93	17.41				179.02	167.90	10.12								3.52
31.03.2020	24.00		175.27	166.34	8.93	75.40	57.95	17.45				179.78	168.98	10.80								3.59
01.04.2020	24.00		175.27	169.01	6.72	75.26	58.34	16.92				180.23	171.73	8.50								3.39
02.04.2020	24.00		177.69	169.10	8.59	75.41	58.44	16.97				182.26	171.82	10.44								3.54
03.04.2020	24.00		179.70	172.18	7.52	75.52	58.89	16.63				184.34	175.00	9.34								3.45
04.04.2020	24.00		178.52	170.72	7.80	75.37	58.64	16.73				183.10	173.49	9.61								3.46
05.04.2020	24.00		177.95	169.98	7.97	75.58	58.70	16.88				182.55	172.75	9.80								3.49
06.04.2020	24.00		179.69	171.40	8.29	73.68	57.60	16.08				184.12	174.09	10.03								3.39
07.04.2020	24.00		182.90	174.29	8.61	72.94	57.67	15.27				187.32	177.04	10.28								3.31
08.04.2020	24.00		185.11	177.64	7.47	72.83	58.09	14.74				189.57	180.47	9.10								3.18
09.04.2020	24.00		186.09	178.00	8.09	72.52	57.87	14.65				190.54	180.82	9.72								3.21
10.04.2020	24.00		184.10	175.46	8.64	72.51	57.48	15.03				188.50	178.21	10.29								3.28
11.04.2020	24.00		182.94	174.81	8.13	72.35	57.16	15.19				187.30	177.52	9.78								3.26
12.04.2020	24.00		183.25	174.58	8.67	72.49	57.07	15.42				187.63	177.27	10.36								3.34
13.04.2020	24.00		185.22	177.50	7.72	71.67	57.03	14.64				189.55	180.24	9.31								3.17
14.04.2020	24.00		182.69	174.61	8.08	72.55	57.15	15.40				187.06	177.31	9.75								3.29
15.04.2020	24.00		182.84	175.22	7.62	72.59	57.26	15.33				187.22	177.94	9.28								3.26
16.04.2020	24.00		184.77	176.38	8.39	72.67	57.47	15.20				189.20	179.14	10.06								3.31
17.04.2020	24.00		185.11	177.60	7.51	72.44	57.50	14.94				189.52	180.38	9.14								3.22
18.04.2020	24.00		184.96	176.71	8.25	72.63	57.55	15.08				189.40	179.48	9.92								3.28
19.04.2020	24.00		184.49	177.16	7.33	72.35	57.32	15.03				186.89	179.92	8.97								3.21
20.04.2020	24.00		187.20	178.85	8.35	71.66	57.18	14.48				191.58	181.62	9.96								3.21
21.04.2020	24.00		187.58	181.08	6.50	68.98	55.69	13.29				191.67	183.74	7.93								2.87
22.04.2020	24.00		187.70	179.72	7.98	67.38	54.45	12.93				191.61	182.25	9.36								2.88
Среднее	24.00		178.26	170.37	7.89	73.29	57.41	15.89				182.59	173.03	9.57								3.28
Итого	744.00		5525.91	5281.37	244.54							5660.40	5363.79	296.61								101.71

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Кал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,99 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,73 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 100,98 Ккал  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл.: 296,61 м.куб

Управление и Ответственный за Учет тепловой энергии (от Абонента)  
 Отдел Эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель обслуживающей организации