

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелганова ул., д. 22, лит. Н  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознерго"

Договор: 9108.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 24493

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)

Расчетный алгоритм: лето: Q=M3\*(t3-hвх)

Установленные приборы: ВКГ 7 № 204821

Часовые и суток архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

Преобр. давления:

График: 150/70

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1

Расходомер: ПРЭМ-32-В1

SpIn =

0,067

SpMax =

30

КТСЛ-Н

0,067

КТСЛ-Н

30

КТСЛ-Н

0,067

ТСЛ-Н

30

0,067

ТСЛ-Н

Подписанный трубопровод (Ул)

Подписанный алгоритм:

Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)

Qлет =

0

Qлет =

0

Qлет =

0

Qлет =

0

Qлет =

0,1258

Qлет ср =

0,0572

Qлет ср =

22,88

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:

Qот = 0,164

Qот =

0

Qот =

0

Qот =

0

Qот =

0

Qот =

0,1258

Qот ср =

0,0572

Qот ср =

22,88

Qот ср =

22,88

Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут:

Qот = 49,2

Qот =

0

Qот =

0

Qот =

0

Qот =

0

Qот =

0,1258

Qот ср =

0,0572

Qот ср =

22,88

Qот ср =

22,88

Дата	Ти	НС	Учет отопления (В-1)										Контроль ГВС (В-2)				Общ Гкал							
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	ΔV (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4		
23.03.2020	24.00		87,37	76,13	11,24	74,21	45,25	28,96	6,80	4,90	89,58	76,85	12,73	89,58	76,85	12,73							3,04	
24.03.2020	24.00		86,87	76,44	10,43	74,34	45,35	28,99	6,80	4,90	89,06	77,16	11,90	89,06	77,16	11,90							2,99	
25.03.2020	24.00		84,18	75,74	8,44	73,63	45,73	27,90	6,80	4,90	86,25	76,48	9,77	86,25	76,48	9,77							2,74	
26.03.2020	24.00		57,93	57,78	0,16	79,25	46,32	32,93	6,80	4,90	59,60	58,43	1,17	59,60	58,43	1,17							1,91	
27.03.2020	24.00		84,08	75,46	8,62	72,18	46,39	25,79	6,80	4,90	86,06	76,31	9,75	86,06	76,31	9,75							2,57	
28.03.2020	24.00		95,20	82,60	12,60	71,68	46,76	24,92	6,80	4,90	97,42	83,51	13,91	97,42	83,51	13,91							2,96	
29.03.2020	24.00		90,87	79,39	11,48	72,95	46,36	26,59	6,80	4,90	93,07	80,13	12,94	93,07	80,13	12,94							2,95	
30.03.2020	24.00		89,62	78,69	10,93	75,20	46,68	28,52	6,80	4,90	91,92	79,41	12,51	91,92	79,41	12,51							3,07	
31.03.2020	24.00		90,50	79,19	11,31	75,26	46,57	28,69	6,80	4,90	92,84	79,92	12,92	92,84	79,92	12,92							3,12	
01.04.2020	24.00		90,85	79,76	11,09	75,11	47,01	28,10	6,80	4,90	93,17	80,61	12,56	93,17	80,61	12,56							3,07	
02.04.2020	24.00		91,17	80,45	10,72	75,29	47,51	27,78	6,80	4,90	95,06	82,21	12,85	95,06	82,21	12,85							3,04	
03.04.2020	24.00		92,66	81,25	11,41	75,38	47,91	27,81	6,80	4,90	94,54	81,26	13,28	94,54	81,26	13,28							3,09	
04.04.2020	24.00		92,18	80,32	11,86	75,22	47,41	27,81	6,80	4,90	93,96	81,05	12,91	93,96	81,05	12,91							3,13	
05.04.2020	24.00		91,63	80,14	11,49	75,41	47,24	28,17	6,80	4,90	94,31	81,21	13,10	94,31	81,21	13,10							3,02	
06.04.2020	24.00		92,05	80,39	11,66	73,39	46,46	26,93	6,80	4,90	94,57	82,51	12,06	94,57	82,51	12,06							2,88	
07.04.2020	24.00		92,35	81,65	10,70	72,80	47,11	25,69	6,80	4,90	94,64	83,65	10,99	94,64	83,65	10,99							2,79	
08.04.2020	24.00		92,43	82,69	9,74	72,72	47,53	25,19	6,80	4,90	94,95	83,76	11,19	94,95	83,76	11,19							2,87	
09.04.2020	24.00		92,72	82,80	9,92	72,39	47,39	25,00	6,80	4,90	94,57	82,57	12,00	94,57	82,57	12,00							2,95	
10.04.2020	24.00		92,36	81,69	10,67	72,37	46,76	25,61	6,80	4,90	95,03	81,96	13,07	95,03	81,96	13,07							2,90	
11.04.2020	24.00		92,82	81,14	11,68	72,22	46,34	25,88	6,80	4,90	94,37	81,94	12,43	94,37	81,94	12,43							2,90	
12.04.2020	24.00		92,19	81,12	11,07	72,33	46,41	25,92	6,80	4,90	96,34	82,46	13,88	96,34	82,46	13,88							2,93	
13.04.2020	24.00		94,15	81,61	12,54	71,55	46,66	24,89	6,80	4,90	92,66	81,51	11,15	92,66	81,51	11,15							2,82	
14.04.2020	24.00		90,51	80,75	9,76	72,39	46,22	26,17	6,80	4,90	93,93	81,61	12,32	93,93	81,61	12,32							2,90	
15.04.2020	24.00		91,73	80,83	10,90	72,44	46,30	26,14	6,80	4,90	93,72	82,37	11,35	93,72	82,37	11,35							2,85	
16.04.2020	24.00		91,52	81,50	10,02	72,53	46,50	26,03	6,80	4,90	93,80	82,65	11,15	93,80	82,65	11,15							2,83	
17.04.2020	24.00		91,64	81,81	9,83	72,30	46,38	25,92	6,80	4,90	96,02	81,99	14,03	96,02	81,99	14,03							3,02	
18.04.2020	24.00		93,76	81,15	12,61	72,47	46,48	25,99	6,80	4,90	94,52	81,97	12,55	94,52	81,97	12,55							2,90	
19.04.2020	24.00		92,34	81,18	11,16	72,22	46,38	25,84	6,80	4,90	93,56	82,85	10,71	93,56	82,85	10,71							2,82	
20.04.2020	24.00		93,07	81,94	11,13	71,42	46,68	24,74	6,80	4,90	93,22	82,71	10,51	93,22	82,71	10,51							2,54	
21.04.2020	24.00		91,58	81,95	9,63	68,71	45,84	22,87	6,80	4,90	93,73	81,78	11,95	93,73	81,78	11,95							2,55	
22.04.2020	24.00		91,82	81,06	10,76	67,28	44,72	22,56	6,80	4,90	92,32	80,46	11,86	92,32	80,46	11,86							2,88	
Среднее	24.00		90,13	79,63	10,50	73,12	46,54	26,58	6,80	4,90	2861,98	2494,18	367,80	2861,98	2494,18	367,80							89,17	
Итого	744,00		2794,16	2468,60	325,56																			

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,99 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,2 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 367,8 м.куб  
 Объем потребленного теплоносителя Узлн, м.куб: 367,8 м.куб

Управление Энергообеспечения  
 Отдел эксплуатации КУУЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплоснабжающей организации