

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул. д. 24, лит. М
 Обслуживающая организация: ООО "Обустройство"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обустройство"

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Расчетный алгоритм: зима
 Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот = 0,164
 Qвент = 0
 Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.гв.ср ср = 0,1276
 Qтеп.гв.ср ср = 0,058
 Qтеп.гв.ср ср = 23,2 Гкал/м

Расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Подводящий ТРЭМ-32-В1
 Обратный ТРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Пг)
 Стрелит-адрес: 9109.038.1
 Строит-адрес: 9109.038.1
 Телефон: 12
 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 30
 Термопреобр.: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ПТТ-15-2

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020
 Qот = 0,164
 Qвент = 0
 Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.гв.ср ср = 0,1276
 Qтеп.гв.ср ср = 0,058
 Qтеп.гв.ср ср = 23,2 Гкал/м

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	Кал
23.03.2020	24.00*		163,55	152,46	11,09	74,45	55,75	18,70						167,67	154,71	12,96							3,68
24.03.2020	24.00*		163,98	154,33	9,65	74,61	56,20	18,41						168,13	156,64	11,49							3,57
25.03.2020	24.00*		162,18	153,20	8,98	74,05	56,29	17,76						166,22	155,49	10,73							3,39
26.03.2020	24.00*		93,75	93,78	-0,03	80,01	53,97	26,04						96,48	95,08	1,40							2,44
27.03.2020	24.00*		137,73	131,64	6,09	72,51	54,08	18,43						141,03	133,47	7,56							2,88
28.03.2020	24.00*		163,94	153,94	10,00	71,92	55,21	16,71						167,82	156,16	11,66							3,30
29.03.2020	24.00*		161,41	151,12	10,29	72,99	55,21	17,78						165,33	153,30	12,03							3,45
30.03.2020	24.00*		160,76	149,88	10,88	75,47	56,45	19,02						164,92	152,14	12,78							3,68
31.03.2020	24.00*		162,56	150,75	11,81	75,50	56,43	19,07						166,76	154,05	13,30							3,77
01.04.2020	24.00*		163,15	151,74	11,41	75,38	56,66	18,72						167,35	154,05	13,30							3,71
02.04.2020	24.00*		164,41	152,73	11,68	75,51	56,95	18,56						168,66	155,07	13,59							3,73
03.04.2020	24.00*		165,45	154,97	10,48	75,63	57,44	18,19						169,74	157,38	12,36							3,62
04.04.2020	24.00*		164,26	153,50	10,76	75,47	56,98	18,49						168,50	155,85	12,65							3,66
05.04.2020	24.00*		163,52	152,98	10,54	75,68	56,87	18,81						167,89	155,13	12,76							3,68
06.04.2020	24.00*		163,82	152,87	10,95	73,81	55,84	17,97						169,10	157,15	11,95							3,40
07.04.2020	24.00*		165,08	154,85	10,23	73,04	55,94	17,10						171,59	159,20	12,39							3,41
08.04.2020	24.00*		167,53	156,85	10,68	72,90	56,18	16,72						170,56	159,85	10,71							3,27
09.04.2020	24.00*		166,56	157,51	9,05	72,62	56,06	16,56						168,83	157,71	11,12							3,24
10.04.2020	24.00*		164,86	155,44	9,42	72,59	55,58	17,01						167,75	156,76	10,99							3,36
11.04.2020	24.00*		163,83	154,53	9,30	72,43	55,13	17,30						167,65	156,67	10,98							3,37
12.04.2020	24.00*		163,71	154,45	9,26	72,58	55,17	17,41						169,04	157,65	11,39							3,30
13.04.2020	24.00*		165,16	155,42	9,74	71,75	55,06	16,69						166,49	155,48	11,01							3,36
14.04.2020	24.00*		162,58	153,28	9,30	72,62	55,12	17,50						166,96	155,68	11,28							3,38
15.04.2020	24.00*		163,04	153,47	9,57	72,66	55,19	17,47						168,98	156,76	12,22							3,45
16.04.2020	24.00*		165,00	154,51	10,49	72,75	55,41	17,34						168,38	157,62	10,76							3,35
17.04.2020	24.00*		164,44	155,38	9,06	72,50	55,21	17,29						168,98	156,76	12,22							3,45
18.04.2020	24.00*		164,19	154,81	9,38	72,72	55,32	17,40						168,15	157,06	11,09							3,38
19.04.2020	24.00*		164,41	154,29	10,12	72,44	55,21	17,23						168,35	156,52	11,83							3,40
20.04.2020	24.00*		165,51	155,85	9,66	71,77	55,19	16,58						169,40	158,09	11,31							3,29
21.04.2020	24.00*		164,83	155,48	9,35	69,10	53,82	15,28						168,45	157,62	10,83							3,03
22.04.2020	24.00*		164,13	153,96	10,17	67,47	52,55	14,92						167,57	155,99	11,58							2,99
Итого	24.00		160,95	151,29	9,66	73,38	55,56	17,82						164,89	153,50	11,38							3,39
Итого	744,00		4899,33	4689,97	209,36									5111,52	4758,52	352,99							105,20

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Треб, ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,99 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 104,3 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 352,9 м.куб
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц: 352,9 м.куб

Филиал "Энерго" Ответственный за учет тепловой энергии от абонента
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабляющей организации