

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 28, лит. В

Договор: 9110.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12561

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерного"

Схема подключения:

Режим (схема):

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИПТ 943.2 № 14798
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)

Расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.:
 КИПТР-05
 КИПТР-05
 ТСЛНН

Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,437
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0,2229
 Qгвс ср = 0,1013
 Qгвс м = 40,52

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 40,52

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Qот = 0,437
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0,2229
 Qгвс ср = 0,1013
 Qгвс м = 40,52

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 40,52

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (В-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (В-2) | | | | Общ Гкал | | | | | |
|------------|--------|--------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|---------|---------|--------------------|----|----|-----------|-------------|--------|----|----|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv(излив) | | Удлит | T3 | T4 | P3 | P4 |
| 23.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 214.98 | 190.12 | 24.86 | 74.24 | 51.34 | 22.90 | 0 | 0 | 220.38 | 192.51 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,21 | |
| 24.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 217.83 | 191.97 | 25.86 | 74.42 | 51.67 | 22.75 | 0 | 0 | 223.32 | 194.41 | 28.91 | 0 | 0 | 28.91 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,30 | |
| 25.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 220.99 | 195.39 | 25.60 | 73.67 | 52.06 | 21.61 | 0 | 0 | 226.46 | 197.92 | 28.54 | 0 | 0 | 28.54 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,12 | |
| 26.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 166.90 | 152.65 | 14.25 | 79.99 | 53.28 | 26.71 | 0 | 0 | 171.76 | 154.72 | 17.04 | 0 | 0 | 17.04 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,21 | |
| 27.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 207.72 | 185.83 | 21.89 | 72.28 | 51.54 | 20.74 | 0 | 0 | 212.69 | 188.18 | 24.51 | 0 | 0 | 24.51 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,44 | |
| 28.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 216.76 | 192.39 | 24.37 | 71.74 | 51.57 | 20.17 | 0 | 0 | 221.87 | 194.83 | 27.04 | 0 | 0 | 27.04 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,63 | |
| 29.03.2020 | 23.00 | 23.00 | 206.50 | 181.21 | 25.29 | 72.69 | 51.30 | 21.39 | 0 | 0 | 211.48 | 183.48 | 28.00 | 0 | 0 | 28.00 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,72 | |
| 30.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 213.20 | 187.44 | 25.76 | 75.28 | 52.42 | 22.86 | 0 | 0 | 218.70 | 189.89 | 28.81 | 0 | 0 | 28.81 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,23 | |
| 31.03.2020 | 24.00 | 24.00 | 215.50 | 188.58 | 26.92 | 75.28 | 52.26 | 23.02 | 0 | 0 | 221.05 | 191.03 | 30.02 | 0 | 0 | 30.02 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,38 | |
| 01.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 214.63 | 189.82 | 24.81 | 75.18 | 52.41 | 22.77 | 0 | 0 | 220.15 | 192.30 | 27.85 | 0 | 0 | 27.85 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,19 | |
| 02.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 213.30 | 191.00 | 22.30 | 75.28 | 52.54 | 22.74 | 0 | 0 | 222.24 | 196.10 | 28.14 | 0 | 0 | 28.14 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,27 | |
| 03.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 218.59 | 193.54 | 25.05 | 75.43 | 52.82 | 22.61 | 0 | 0 | 218.79 | 193.51 | 25.28 | 0 | 0 | 25.28 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,03 | |
| 04.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 216.77 | 191.77 | 25.00 | 75.29 | 52.76 | 22.53 | 0 | 0 | 222.36 | 194.31 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,21 | |
| 05.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 218.30 | 191.01 | 27.29 | 75.49 | 52.82 | 22.67 | 0 | 0 | 224.24 | 196.10 | 28.14 | 0 | 0 | 28.14 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,27 | |
| 06.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 214.26 | 191.08 | 23.18 | 73.68 | 51.92 | 21.76 | 0 | 0 | 223.95 | 193.54 | 26.04 | 0 | 0 | 26.04 | 0,2229 | 0,1013 | | | 6,40 | |
| 07.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 218.77 | 193.14 | 25.63 | 72.87 | 51.87 | 21.00 | 0 | 0 | 225.29 | 198.41 | 26.88 | 0 | 0 | 26.88 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,87 | |
| 08.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 219.98 | 195.85 | 24.13 | 72.70 | 52.47 | 20.23 | 0 | 0 | 224.07 | 195.51 | 28.46 | 0 | 0 | 28.46 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,93 | |
| 09.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 219.29 | 196.45 | 22.84 | 72.46 | 52.34 | 20.12 | 0 | 0 | 224.56 | 199.02 | 25.54 | 0 | 0 | 25.54 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,61 | |
| 10.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 216.55 | 194.01 | 22.54 | 72.41 | 51.99 | 20.42 | 0 | 0 | 221.74 | 196.51 | 25.23 | 0 | 0 | 25.23 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,71 | |
| 11.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 216.71 | 192.77 | 23.94 | 72.26 | 51.66 | 20.60 | 0 | 0 | 222.89 | 195.22 | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,84 | |
| 12.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 217.12 | 192.58 | 24.54 | 72.38 | 51.29 | 21.09 | 0 | 0 | 222.32 | 195.00 | 27.32 | 0 | 0 | 27.32 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,71 | |
| 13.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 217.81 | 194.37 | 23.44 | 71.55 | 50.98 | 20.57 | 0 | 0 | 222.92 | 196.78 | 26.14 | 0 | 0 | 26.14 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,68 | |
| 14.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 214.78 | 191.54 | 23.24 | 72.45 | 51.01 | 21.44 | 0 | 0 | 219.93 | 193.91 | 26.02 | 0 | 0 | 26.02 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,80 | |
| 15.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 215.22 | 191.84 | 23.38 | 72.49 | 51.08 | 21.41 | 0 | 0 | 220.39 | 194.23 | 26.16 | 0 | 0 | 26.16 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,81 | |
| 16.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 218.77 | 193.21 | 25.56 | 72.56 | 51.26 | 21.30 | 0 | 0 | 224.04 | 195.63 | 28.41 | 0 | 0 | 28.41 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,98 | |
| 17.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 218.33 | 194.04 | 24.29 | 72.32 | 51.29 | 21.03 | 0 | 0 | 222.55 | 196.48 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,84 | |
| 18.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 217.44 | 193.58 | 23.86 | 72.55 | 51.36 | 21.19 | 0 | 0 | 223.67 | 196.01 | 26.66 | 0 | 0 | 26.66 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,84 | |
| 19.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 214.23 | 193.20 | 21.03 | 72.27 | 51.15 | 21.12 | 0 | 0 | 219.35 | 195.61 | 23.74 | 0 | 0 | 23.74 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,61 | |
| 20.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 217.46 | 194.98 | 22.48 | 71.65 | 51.21 | 20.44 | 0 | 0 | 222.57 | 197.41 | 25.16 | 0 | 0 | 25.16 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,60 | |
| 21.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 219.12 | 194.34 | 24.78 | 69.03 | 50.10 | 18.93 | 0 | 0 | 223.93 | 196.67 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,39 | |
| 22.04.2020 | 24.00 | 24.00 | 216.60 | 192.53 | 24.07 | 67.32 | 49.06 | 18.26 | 0 | 0 | 221.13 | 194.74 | 26.39 | 0 | 0 | 26.39 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,14 | |
| Среднее | 23.97 | 24.00 | 214.95 | 190.97 | 23.97 | 73.20 | 51.70 | 21.50 | 0 | 0 | 220.20 | 193.41 | 26.80 | 0 | 0 | 26.80 | 0,2229 | 0,1013 | | | 5,86 | |
| Итого | 743.00 | 743.00 | 6654.41 | 5912.23 | 742.18 | | | | | | 6817.12 | 5987.50 | 829.62 | | | | | | | | | 181,31 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, т | Общ, Гкал | Треб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Котте к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узлн изл.

2,99 °С
 2,22 Гкал
 1 час
 0,24 Гкал
 1,11 куб.м
 179,33 Гкал
 830,73 м.куб

УТВЕРЖДЕНО
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

Исполнитель: _____