

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9102.038.1 Телефон: Узел учета: Общий  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 4 Строит адрес: 20.12.2021 Термопребор: Преобр. давлени: Режим (схема):  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Телефон: 2-х трубная схема КТСПН КТСПН КТСПН  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема ТСПН  
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 205655 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Вычислитель: БКТС-40-В1 расходомер: Гипп= 45  
 Подающий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 КТСПН  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,1 0,1 45  
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Пп) ТСПН 0,067 30  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hв)-M2\*(h2-hв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,3927 Qтеп= 0 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот= 0,3927 Qтеп= 0 Qгвс= 0  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут: Gот= 117,81 Gтеп= 0 Gгвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ti час	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (изм)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.03.2020	24.00	134,28	119,11	15,17	72,84	42,16	30,68			14,86	14,86	15,21	15,21	15,21			72,47	72,47			4,76
24.03.2020	24.00	137,04	120,25	16,79	73,03	42,50	30,53			16,11	16,11	16,50	16,50	16,50			72,72	72,72			4,90
25.03.2020	24.00*	140,16	125,34	14,82	72,40	43,29	29,11			13,66	13,66	13,97	13,97	13,97			72,47	72,47			4,72
26.03.2020	24.00*	126,85	125,80	1,05	78,01	45,81	32,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,37	24,37			4,13
27.03.2020	24.00*	140,95	131,61	9,34	71,07	44,01	27,06			8,92	8,92	9,14	9,14	9,14			71,96	71,96			4,22
28.03.2020	24.00	138,97	122,99	15,98	70,60	43,09	27,51			15,72	15,72	16,10	16,10	16,10			70,34	70,34			4,51
29.03.2020	24.00	135,78	119,16	16,62	71,73	42,64	29,09			16,17	16,17	16,55	16,55	16,55			71,61	71,61			4,66
30.03.2020	24.00*	133,90	118,31	15,59	73,89	43,11	30,78			15,07	15,07	15,45	15,45	15,45			73,57	73,57			4,80
31.03.2020	24.00	134,86	119,10	15,76	73,95	43,12	30,83			15,65	15,65	16,05	16,05	16,05			73,59	73,59			4,84
01.04.2020	24.00	135,44	120,96	14,48	73,80	43,41	30,34			14,17	14,17	14,51	14,51	14,51			73,34	73,34			4,75
02.04.2020	24.00	137,55	121,49	16,06	73,97	43,53	30,44			15,74	15,74	16,13	16,13	16,13			73,67	73,67			4,89
03.04.2020	24.00	140,29	122,46	17,83	74,09	43,83	30,26			17,33	17,33	17,76	17,76	17,76			73,67	73,67			5,03
04.04.2020	24.00	136,64	121,70	14,94	73,93	43,77	30,16			14,55	14,55	14,91	14,91	14,91			73,55	73,55			4,78
05.04.2020	24.00	137,11	120,86	16,25	74,15	43,68	30,47			16,37	16,37	16,75	16,75	16,75			73,80	73,80			4,89
06.04.2020	24.00	136,99	121,65	15,34	72,25	43,06	29,19			14,54	14,54	14,87	14,87	14,87			71,54	71,54			4,66
07.04.2020	24.00	139,22	123,84	15,38	71,64	43,48	28,16			14,93	14,93	15,29	15,29	15,29			71,37	71,37			4,59
08.04.2020	24.00*	140,59	125,23	15,36	71,63	43,48	28,16			15,71	15,71	16,07	16,07	16,07			71,49	71,49			4,54
09.04.2020	24.00	139,94	125,63	14,31	71,27	44,18	27,09			14,59	14,59	14,94	14,94	14,94			70,95	70,95			4,43
10.04.2020	24.00	137,66	122,93	14,73	71,26	43,67	27,59			14,93	14,93	15,28	15,28	15,28			70,90	70,90			4,45
11.04.2020	24.00	137,31	121,57	15,74	71,09	43,18	27,91			15,24	15,24	15,58	15,58	15,58			70,74	70,74			4,51
12.04.2020	24.00	137,52	121,93	15,59	71,17	42,87	28,30			15,00	15,00	15,35	15,35	15,35			70,79	70,79			4,56
13.04.2020	24.00	138,64	122,87	15,77	70,43	42,98	27,45			15,62	15,62	15,97	15,97	15,97			69,66	69,66			4,49
14.04.2020	24.00*	135,78	120,83	14,95	71,22	42,77	28,45			14,31	14,31	14,64	14,64	14,64			70,85	70,85			4,50
15.04.2020	24.00	136,58	120,90	15,68	71,28	42,89	28,39			15,13	15,13	15,47	15,47	15,47			70,95	70,95			4,55
16.04.2020	24.00	139,70	121,01	18,69	71,42	43,00	28,42			18,22	18,22	18,64	18,64	18,64			71,18	71,18			4,78
17.04.2020	24.00*	138,37	122,29	16,08	71,25	43,03	28,22			15,71	15,71	16,08	16,08	16,08			70,88	70,88			4,60
18.04.2020	24.00	138,67	121,14	17,53	71,43	43,00	28,43			17,24	17,24	17,65	17,65	17,65			71,12	71,12			4,69
19.04.2020	24.00	136,75	122,13	14,62	71,17	42,88	28,29			14,31	14,31	14,65	14,65	14,65			70,83	70,83			4,50
20.04.2020	24.00	139,08	123,43	15,65	70,44	43,07	27,37			15,26	15,26	15,63	15,63	15,63			69,92	69,92			4,48
21.04.2020	24.00	138,75	122,89	15,86	67,89	42,35	25,54			15,58	15,58	15,91	15,91	15,91			67,29	67,29			4,22
22.04.2020	24.00	137,29	121,07	16,22	66,44	41,52	24,92			15,87	15,87	16,18	16,18	16,18			66,15	66,15			4,10
Среднее	24.00	137,38	122,27	15,10	71,96	43,23	28,73			14,73	14,73	15,07	15,07	15,07			69,93	69,93			4,60
Итого	744,00	4258,66	3790,48	468,18						456,51	456,51	467,23	467,23	467,23							142,53

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	
								Т	Тр
Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Показание счетчиков на момент снятия данных:									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения Т: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,99 °С  
 Корректировка на температуру горячей воды: 1,4 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** 141,13 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 141,13 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс изл: 467,23 м.куб

Управляющее приборного учета  
 Отдел учета Ответственный за учет теплоснабителя абонента  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплоснабляющей организации