

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50 мм
 Обратн.тр. ПРЭМ 50 мм
 тр-д: ГВС
 тр.цирк: ГВС
 Тр: Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв = 2,7

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.2020	24	-	70,57	10,20	130,990	2,981	-	47,86	5,60	125,180	0,279	22,71	5,810	-	-	-	3,260
24.03.2020	24	-	65,23	10,20	126,060	2,514	-	45,39	5,60	125,940	0,001	19,84	0,120	-	-	-	2,515
25.03.2020	24	-	58,96	10,20	126,120	2,079	-	42,54	5,60	126,090	0,000	16,42	0,030	-	-	-	2,079
26.03.2020	24	-	56,14	10,20	126,170	1,899	-	41,14	5,60	126,160	0,000	15,00	0,010	-	-	-	1,899
27.03.2020	24	-	55,49	10,20	126,380	1,853	-	40,89	5,60	126,380	0,000	14,60	0,000	-	-	-	1,853
28.03.2020	24	-	55,52	10,20	126,210	1,841	-	41,00	5,60	126,210	0,000	14,52	0,000	-	-	-	1,841
29.03.2020	24	-	61,78	10,20	123,540	2,241	-	43,68	5,60	123,510	0,000	18,10	0,030	-	-	-	2,241
30.03.2020	24	-	65,03	10,20	126,740	2,520	-	45,22	5,60	126,730	0,000	19,81	0,010	-	-	-	2,520
31.03.2020	24	-	68,21	10,20	126,670	2,717	-	46,84	5,60	126,600	0,001	21,37	0,070	-	-	-	2,718
01.04.2020	24	-	68,29	10,20	126,710	2,705	-	47,04	5,60	126,630	0,000	21,25	0,080	-	-	-	2,705
02.04.2020	24	-	62,95	10,20	126,660	2,313	-	44,77	5,60	126,600	0,000	18,18	0,060	-	-	-	2,313
03.04.2020	24	-	60,79	10,20	126,510	2,173	-	43,71	5,60	126,360	0,002	17,08	0,150	-	-	-	2,175
04.04.2020	24	-	62,57	10,20	126,340	2,321	-	44,31	5,60	126,210	0,001	18,26	0,130	-	-	-	2,322
05.04.2020	24	-	63,28	10,20	126,450	2,360	-	44,70	5,60	126,390	0,000	18,58	0,060	-	-	-	2,360
06.04.2020	24	-	59,76	10,20	126,830	2,123	-	43,08	5,60	126,800	0,000	16,68	0,030	-	-	-	2,123
07.04.2020	24	-	52,00	10,20	126,930	1,603	-	39,43	5,60	126,930	0,000	12,57	0,000	-	-	-	1,603
08.04.2020	24	-	48,57	10,20	126,410	1,389	-	37,67	5,60	126,380	0,000	10,90	0,030	-	-	-	1,389
09.04.2020	24	-	53,13	10,20	125,960	1,681	-	39,88	5,60	125,880	0,000	13,25	0,080	-	-	-	1,681
10.04.2020	24	-	59,72	10,20	126,220	2,099	-	43,16	5,60	126,080	0,004	16,56	0,140	-	-	-	2,103
11.04.2020	24	-	61,81	10,20	126,120	2,219	-	44,33	5,60	125,980	0,001	17,48	0,140	-	-	-	2,220
12.04.2020	24	-	59,53	10,20	126,070	2,089	-	43,06	5,60	125,820	0,007	16,47	0,250	-	-	-	2,096
13.04.2020	24	-	59,47	10,20	126,030	2,056	-	43,29	5,60	125,800	0,002	16,18	0,230	-	-	-	2,058
14.04.2020	24	-	59,51	10,20	125,900	2,096	-	42,95	5,60	125,690	0,004	16,56	0,210	-	-	-	2,100
15.04.2020	24	-	59,44	10,20	126,320	2,117	-	42,77	5,60	126,220	0,001	16,67	0,100	-	-	-	2,118
16.04.2020	24	-	59,45	10,20	126,680	2,101	-	42,96	5,60	126,620	0,000	16,49	0,060	-	-	-	2,101
17.04.2020	24	-	59,95	10,20	126,610	2,140	-	43,14	5,60	126,560	0,000	16,81	0,050	-	-	-	2,140
18.04.2020	24	-	60,36	10,20	126,540	2,148	-	43,45	5,60	126,530	0,000	16,91	0,010	-	-	-	2,148
19.04.2020	24	-	57,58	10,20	126,620	1,979	-	42,01	5,60	126,590	0,000	15,57	0,030	-	-	-	1,979
20.04.2020	24	-	54,89	10,20	126,590	1,810	-	40,64	5,60	126,590	0,000	14,25	0,000	-	-	-	1,810
21.04.2020	24	-	51,11	10,20	126,900	1,563	-	38,85	5,60	126,900	0,000	12,26	0,000	-	-	-	1,563
22.04.2020	24	-	49,55	10,20	122,690	1,472	-	37,65	5,60	122,690	0,000	11,90	0,000	-	-	-	1,472
Среднее	24,00	-	59,38	10,20	126,354	2,103	-	42,82	5,60	126,098	0,010	16,56	0,255	-	-	-	2,113
Итого	744,0	-	-	-	3916,970	65,202	-	-	-	3909,050	0,303	-	7,920	0,00	0,00	0,00	65,51

Ориентировочно до конца месяца(+) 1010,831 1008,787 2,044 16,905
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1107,907 1103,178 4,728 22,49
Итого за апрель 2020 : 3819,89 3814,66 5,24 59,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.04.2020 05:00:04	7178,810	135,754	7109,150	3,084	-	-	135,754	
23.04.2020 00:00:04	7275,890	136,919	7206,230	3,084	-	-	136,919	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 2,7
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

59,91 Гкал
Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

