

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020**

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

## Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934

расходомер

Подающий тр. Питерфлоу РС 32

Обратн.тр. Питерфлоу РС 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2021

Gmin

0.1

0.1

Gmax

15

15

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 2,7

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.=

т/сут

Gгвс ф.=

т/сут

Qот.ф.=

ГКал/мес

Qот.ср.ф.=

ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		tg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	tg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.2020	24	46,7	70,27	9,00	167,979	-	46,7	43,20	6,50	167,979	-	27,07	0,000	-	-	-	4,559
24.03.2020	24	46,7	66,22	9,00	168,253	-	46,7	42,03	6,50	168,253	-	24,20	0,000	-	-	-	4,081
25.03.2020	24	39,5	57,06	9,00	142,304	-	39,5	38,02	6,50	142,304	-	19,04	0,000	-	-	-	2,716
26.03.2020	24	46,9	54,36	9,00	168,668	-	46,9	37,19	6,50	168,668	-	17,17	0,000	-	-	-	2,904
27.03.2020	24	46,1	54,95	9,00	166,095	-	46,1	37,56	6,50	166,095	-	17,39	0,000	-	-	-	2,896
28.03.2020	24	46,1	56,90	9,00	165,994	-	46,1	38,39	6,50	165,994	-	18,52	0,000	-	-	-	3,082
29.03.2020	24	45,0	61,60	9,00	162,004	-	45,0	39,98	6,50	162,004	-	21,62	0,000	-	-	-	3,512
30.03.2020	24	46,2	64,99	9,00	166,145	-	46,2	41,22	6,50	166,145	-	23,76	0,000	-	-	-	3,957
31.03.2020	24	46,1	69,46	9,00	165,783	-	46,1	43,21	6,50	165,783	-	26,25	0,000	-	-	-	4,362
01.04.2020	24	46,3	67,72	9,00	166,761	-	46,3	42,99	6,50	166,761	-	24,73	0,000	-	-	-	4,134
02.04.2020	24	47,3	63,61	9,00	170,116	-	47,3	41,73	6,50	170,116	-	21,88	0,000	-	-	-	3,732
03.04.2020	24	47,3	60,77	9,00	170,343	-	47,3	40,53	6,50	170,343	-	20,24	0,000	-	-	-	3,457
04.04.2020	24	47,3	61,35	9,00	170,386	-	47,3	40,50	6,50	170,386	-	20,85	0,000	-	-	-	3,562
05.04.2020	24	47,3	60,91	9,00	170,354	-	47,3	40,27	6,50	170,354	-	20,63	0,000	-	-	-	3,524
06.04.2020	24	47,3	58,58	9,00	170,444	-	47,3	39,25	6,50	170,444	-	19,33	0,000	-	-	-	3,303
07.04.2020	24	47,4	53,34	9,00	170,747	-	47,4	37,41	6,50	170,747	-	15,93	0,000	-	-	-	2,729
08.04.2020	24	47,5	48,45	9,00	171,030	-	47,5	35,30	6,50	170,930	-	13,15	0,101	-	-	-	2,260
09.04.2020	24	47,5	54,29	9,00	170,851	-	47,5	37,86	6,50	170,851	-	16,43	0,000	-	-	-	2,816
10.04.2020	24	47,3	60,40	9,00	170,447	-	47,3	40,53	6,50	170,447	-	19,87	0,000	-	-	-	3,397
11.04.2020	24	47,3	59,76	9,00	170,450	-	47,3	40,10	6,50	170,450	-	19,66	0,000	-	-	-	3,359
12.04.2020	24	47,4	59,40	9,00	170,487	-	47,4	39,92	6,50	170,487	-	19,48	0,000	-	-	-	3,329
13.04.2020	24	47,3	59,64	9,00	170,441	-	47,3	40,23	6,50	170,441	-	19,41	0,000	-	-	-	3,318
14.04.2020	24	47,4	59,53	9,00	170,624	-	47,4	39,94	6,50	170,624	-	19,58	0,000	-	-	-	3,350
15.04.2020	24	47,6	59,67	9,00	171,301	-	47,6	39,31	6,50	171,301	-	20,37	22,506	-	-	-	4,385
16.04.2020	24	47,6	59,29	9,00	171,396	-	47,6	39,61	6,50	171,396	-	19,68	14,716	-	-	-	4,045
17.04.2020	24	47,5	58,19	9,00	171,062	-	47,5	39,20	6,50	171,062	-	18,99	0,000	-	-	-	3,257
18.04.2020	24	47,5	59,29	9,00	171,135	-	47,5	39,71	6,50	171,135	-	19,58	0,000	-	-	-	3,360
19.04.2020	24	47,6	57,66	9,00	171,219	-	47,6	39,10	6,50	171,219	-	18,56	0,000	-	-	-	3,186
20.04.2020	24	47,6	54,38	9,00	171,405	-	47,6	37,75	6,50	171,405	-	16,63	0,000	-	-	-	2,859
21.04.2020	24	47,7	51,08	9,00	171,621	-	47,7	36,51	6,50	171,621	-	14,57	0,000	-	-	-	2,508
22.04.2020	24	47,8	50,73	9,00	172,162	-	47,8	36,32	6,50	172,162	-	14,41	0,000	-	-	-	2,488
Среднее	24,00	46,8	59,16	9,00	168,645	-	46,5	39,51	6,50	167,442	-	19,64	1,204	-	-	-	3,369
Итого	744,0				5228,010	0,000			6,50	5190,687	0,000		37,323	0,00	0,00	0,00	104,43

Ориентировочно до конца месяца(+)

1349,164

1339,532

9,632

26,949

Корректировка за прошлый месяц (-)

1526,384

1526,384

0,000

37,24

**Итого за апрель 2020 :**

5050,79

5003,84

46,95

94,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

2,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

94,01 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

