

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576 Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2021 Тхв = 2,7
 расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления
 Подающий тр. ПРЭМ 40 мм 22.5 КТСП-Н ПДТВХ-1
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм 22.5 КТСП-Н ПДТВХ-1
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		FG1, %	T1, C	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1, Гкал	FG2, %	T2, C	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2, Гкал						
23.03.2020	24	0,0	67,85	9,70	197,960	0,000	0,0	44,43	6,41	197,960	0,000	23,42	0,000	-	-	-	4,645
24.03.2020	24	0,0	63,61	9,66	197,880	0,000	0,0	42,68	6,36	197,880	0,000	20,93	0,000	-	-	-	4,144
25.03.2020	24	0,0	57,81	9,64	196,850	0,000	0,0	40,07	6,35	196,850	0,000	17,74	0,000	-	-	-	3,500
26.03.2020	24	0,0	56,18	9,69	198,700	0,000	0,0	39,64	6,37	198,700	0,000	16,54	0,000	-	-	-	3,293
27.03.2020	24	0,0	56,48	9,69	198,630	0,000	0,0	39,92	6,37	198,630	0,000	16,56	0,000	-	-	-	3,296
28.03.2020	24	0,0	56,72	9,69	198,880	0,000	0,0	40,16	6,37	198,880	0,000	16,56	0,000	-	-	-	3,298
29.03.2020	24	0,0	58,68	9,72	198,490	0,000	0,0	40,65	6,40	198,490	0,000	18,03	0,000	-	-	-	3,586
30.03.2020	24	0,0	67,98	9,72	192,400	0,000	0,0	44,20	6,59	192,390	0,000	23,78	0,010	-	-	-	4,582
31.03.2020	24	0,0	70,93	9,71	193,420	0,000	0,0	45,56	6,54	193,420	0,000	25,37	0,000	-	-	-	4,911
01.04.2020	24	0,0	66,80	9,68	198,210	0,000	0,0	44,25	6,37	198,210	0,000	22,55	0,000	-	-	-	4,478
02.04.2020	24	0,0	64,95	9,68	198,610	0,000	0,0	43,58	6,37	198,600	0,000	21,37	0,010	-	-	-	4,251
03.04.2020	24	0,0	60,11	9,68	199,130	0,000	0,0	41,26	6,34	199,130	0,000	18,85	0,000	-	-	-	3,759
04.04.2020	24	0,0	59,43	9,69	199,010	0,000	0,0	40,94	6,35	199,010	0,000	18,49	0,000	-	-	-	3,687
05.04.2020	24	0,0	58,22	9,70	198,600	0,000	0,0	40,27	6,37	198,600	0,000	17,95	0,000	-	-	-	3,570
06.04.2020	24	0,0	59,28	9,70	199,500	0,000	0,0	40,74	6,36	199,500	0,000	18,54	0,000	-	-	-	3,705
07.04.2020	24	0,0	56,01	9,69	198,450	0,000	0,0	39,74	6,37	198,440	0,000	16,27	0,010	-	-	-	3,232
08.04.2020	24	0,0	50,73	9,70	198,030	0,000	0,0	37,37	6,39	198,030	0,000	13,36	0,000	-	-	-	2,654
09.04.2020	24	0,0	54,85	9,69	198,140	0,000	0,0	39,40	6,38	198,140	0,000	15,45	0,000	-	-	-	3,069
10.04.2020	24	0,0	54,82	9,70	197,990	0,000	0,0	39,05	6,40	197,990	0,000	15,77	0,000	-	-	-	3,128
11.04.2020	24	0,0	59,17	9,70	198,120	0,000	0,0	40,98	6,40	198,120	0,000	18,19	0,000	-	-	-	3,609
12.04.2020	24	0,0	62,56	9,69	198,340	0,000	0,0	42,45	6,39	198,340	0,000	20,11	0,000	-	-	-	3,993
13.04.2020	24	0,0	63,07	9,69	198,500	0,000	0,0	43,05	6,37	198,500	0,000	20,02	0,000	-	-	-	3,979
14.04.2020	24	0,0	60,99	9,69	198,610	0,000	0,0	41,81	6,38	198,610	0,000	19,18	0,000	-	-	-	3,815
15.04.2020	24	0,0	58,38	9,69	198,420	0,000	0,0	40,53	6,38	198,420	0,000	17,85	0,000	-	-	-	3,549
16.04.2020	24	0,0	58,00	9,70	198,750	0,000	0,0	40,42	6,38	198,750	0,000	17,58	0,000	-	-	-	3,502
17.04.2020	24	0,0	56,84	9,71	199,010	0,000	0,0	39,94	6,37	199,010	0,000	16,90	0,000	-	-	-	3,371
18.04.2020	24	0,0	56,96	9,71	198,940	0,000	0,0	39,95	6,38	198,940	0,000	17,01	0,000	-	-	-	3,389
19.04.2020	24	0,0	57,17	9,71	198,940	0,000	0,0	40,04	6,38	198,940	0,000	17,13	0,000	-	-	-	3,415
20.04.2020	24	0,0	53,54	9,70	198,840	0,000	0,0	38,34	6,37	198,830	0,000	15,20	0,010	-	-	-	3,030
21.04.2020	24	0,0	51,19	9,69	198,380	0,000	0,0	37,47	6,37	198,380	0,000	13,72	0,000	-	-	-	2,727
22.04.2020	24	0,0	51,66	9,70	198,660	0,000	0,0	37,70	6,37	198,660	0,000	13,96	0,000	-	-	-	2,782
Среднее	24,00	0,0	59,06	9,69	198,142	-	0,0	40,86	6,39	198,140	-	18,21	0,001	-	-	-	3,611
Итого	744,0				6142,390	0,000				6142,350	0,000		0,040	0,00	0,00	0,00	111,95

Ориентировочно до конца месяца(+) 1585,133 1585,123 0,010 28,890
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1776,118 1776,098 0,020 38,49
Итого за апрель 2020 : 5951,40 5951,37 0,03 102,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.04.2020 09:00:00	137393,630	3400,781	123901,560	15,153			3400,781	
23.04.2020 00:00:00	137526,050	3402,609	124033,980	15,153			3402,609	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 2,7
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 102,35 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ВОЗНЯТ

Дата

30 апреля 2020