

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 2,7

Преобр. давления

Подающий тр. Питерфлоу РС 50 mm

72

КТСП-Н

Обратн.тр. Питерфлоу РС 50 mm

72

КТСП-Н

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fg1	T1	P1	G1	Q1	fg2	T2	P2	G2	Q2						
		%	С	кгс/см	тонн	Гкал	%	С	кгс/см	тонн	Гкал	С	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.03.2020	24	11,0	67,61	8,80	190,589	-	11,0	44,47	6,50	190,507	-	23,14	0,082	-	-	-	4,426
24.03.2020	24	11,4	62,90	8,80	196,188	-	11,4	42,35	6,50	196,188	-	20,55	0,000	-	-	-	4,043
25.03.2020	24	11,6	57,74	8,80	200,874	-	11,7	40,75	6,50	202,999	-	16,99	-2,126	-	-	-	3,436
26.03.2020	24	12,4	56,20	8,80	215,101	-	12,4	40,47	6,50	215,101	-	15,73	0,000	-	-	-	3,394
27.03.2020	24	11,7	56,34	8,80	202,131	-	11,7	40,30	6,50	202,607	-	16,04	-0,477	-	-	-	3,252
28.03.2020	24	12,5	56,71	8,80	215,147	-	12,5	40,94	6,50	215,147	-	15,77	0,000	-	-	-	3,403
29.03.2020	24	12,4	58,71	8,80	214,430	-	12,4	41,56	6,50	214,430	-	17,15	0,000	-	-	-	3,687
30.03.2020	24	12,0	67,82	8,80	207,474	-	12,0	45,25	6,50	207,474	-	22,57	0,000	-	-	-	4,695
31.03.2020	24	12,1	70,69	8,80	208,491	-	12,1	46,72	6,50	208,491	-	23,97	0,000	-	-	-	5,010
01.04.2020	24	12,4	66,66	8,80	213,925	-	12,4	45,50	6,50	213,925	-	21,17	0,000	-	-	-	4,541
02.04.2020	24	12,4	64,74	8,80	214,544	-	12,4	44,78	6,50	214,544	-	19,96	0,000	-	-	-	4,294
03.04.2020	24	12,5	60,10	8,80	215,294	-	12,5	42,40	6,50	215,294	-	17,70	0,000	-	-	-	3,822
04.04.2020	24	12,5	59,35	8,80	215,145	-	12,5	41,95	6,50	215,145	-	17,40	0,000	-	-	-	3,755
05.04.2020	24	12,4	58,18	8,80	214,765	-	12,4	41,31	6,50	214,765	-	16,88	0,000	-	-	-	3,634
06.04.2020	24	12,5	59,22	8,80	215,853	-	12,5	41,82	6,50	215,853	-	17,40	0,000	-	-	-	3,767
07.04.2020	24	12,4	55,88	8,80	214,698	-	12,4	40,67	6,50	214,698	-	15,21	0,000	-	-	-	3,275
08.04.2020	24	12,4	50,85	8,80	214,617	-	12,4	38,30	6,50	214,617	-	12,55	0,000	-	-	-	2,703
09.04.2020	24	12,4	54,79	8,80	214,250	-	12,4	40,36	6,50	214,250	-	14,42	0,000	-	-	-	3,100
10.04.2020	24	12,4	54,86	8,80	214,235	-	12,4	40,09	6,50	214,235	-	14,77	0,000	-	-	-	3,175
11.04.2020	24	12,4	59,13	8,80	213,991	-	12,4	42,08	6,50	213,991	-	17,06	0,000	-	-	-	3,660
12.04.2020	24	12,4	62,50	8,80	213,970	-	12,4	43,57	6,50	213,970	-	18,92	0,000	-	-	-	4,060
13.04.2020	24	12,4	62,96	8,80	213,927	-	12,4	44,15	6,50	213,927	-	18,81	0,000	-	-	-	4,035
14.04.2020	24	12,4	60,93	8,80	214,219	-	12,4	42,93	6,50	214,219	-	18,00	0,000	-	-	-	3,867
15.04.2020	24	12,4	58,34	8,80	214,366	-	12,4	41,59	6,50	214,366	-	16,75	0,000	-	-	-	3,601
16.04.2020	24	12,4	57,97	8,80	214,436	-	12,4	41,52	6,50	214,436	-	16,45	0,000	-	-	-	3,538
17.04.2020	24	12,4	56,82	8,80	214,545	-	12,4	41,02	6,50	214,545	-	15,81	0,000	-	-	-	3,401
18.04.2020	24	12,4	56,99	8,80	214,458	-	12,4	40,92	6,50	214,458	-	16,08	0,000	-	-	-	3,458
19.04.2020	24	12,4	57,08	8,80	214,463	-	12,4	40,97	6,50	214,463	-	16,11	0,000	-	-	-	3,466
20.04.2020	24	12,4	53,56	8,80	214,831	-	12,4	39,35	6,50	214,831	-	14,21	0,000	-	-	-	3,063
21.04.2020	24	12,4	51,19	8,80	214,938	-	12,4	38,46	6,50	214,938	-	12,73	0,000	-	-	-	2,745
22.04.2020	24	12,5	51,67	8,80	215,155	-	12,5	38,66	6,50	215,155	-	13,01	0,000	-	-	-	2,809
Среднее	24,00	12,3	58,98	8,80	211,969	-	12,3	41,78	6,50	212,051	-	17,20	-0,081	-	-	-	3,649
Итого	744,0				6571,049	0,000				6573,569	0,000		-2,521	0,00	0,00	0,00	113,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

1695,754

1696,405

-0,650

29,191

Корректировка за прошлый месяц (-)

1920,363

1920,363

0,000

39,57

Итого за апрель 2020 :

6346,44

6349,61

-3,17

102,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

2,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

102,75 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

