

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент:
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215582
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 мм
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм
 тр.-д. ГВС ПРЭМ 40 мм
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 мм
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 09.02.2021

Gmax

22.5

22.5

22.5

6

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 2,7

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		IG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	IG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.2020	24	0,0	70,51	9,90	212,780	-	0,0	45,76	6,67	209,600	-	24,75	3,180	-	-	-	5,421
24.03.2020	24	0,0	65,23	9,92	212,980	-	0,0	43,42	6,68	209,840	-	21,81	3,140	-	-	-	4,787
25.03.2020	24	0,0	59,04	9,93	212,670	-	0,0	40,70	6,68	209,750	-	18,34	2,920	-	-	-	4,023
26.03.2020	24	0,0	56,19	9,92	212,570	-	0,0	39,58	6,67	209,770	-	16,61	2,800	-	-	-	3,651
27.03.2020	24	0,0	55,55	9,92	213,070	-	0,0	39,40	6,65	210,240	-	16,15	2,830	-	-	-	3,560
28.03.2020	24	0,0	55,54	9,92	212,650	-	0,0	39,54	6,66	209,910	-	16,00	2,740	-	-	-	3,517
29.03.2020	24	0,0	61,75	9,82	208,420	-	0,0	41,91	6,66	205,680	-	19,84	2,740	-	-	-	4,257
30.03.2020	24	0,0	65,03	9,92	213,550	-	0,0	43,37	6,63	210,990	-	21,66	2,560	-	-	-	4,744
31.03.2020	24	0,0	68,25	9,92	213,340	-	0,0	44,77	6,64	211,000	-	23,48	2,340	-	-	-	5,123
01.04.2020	24	0,0	68,35	9,93	213,330	-	0,0	44,91	6,65	211,080	-	23,44	2,250	-	-	-	5,111
02.04.2020	24	0,0	62,94	9,93	212,960	-	0,0	42,53	6,66	210,880	-	20,41	2,080	-	-	-	4,442
03.04.2020	24	0,0	60,80	9,94	212,720	-	0,0	41,29	6,68	210,520	-	19,51	2,200	-	-	-	4,246
04.04.2020	24	0,0	62,71	9,90	212,610	-	0,0	42,23	6,65	210,150	-	20,48	2,460	-	-	-	4,464
05.04.2020	24	0,0	63,41	9,90	212,900	-	0,0	42,78	6,64	210,290	-	20,63	2,610	-	-	-	4,512
06.04.2020	24	0,0	59,75	9,89	213,460	-	0,0	41,18	6,61	210,900	-	18,57	2,560	-	-	-	4,076
07.04.2020	24	0,0	51,98	9,89	213,490	-	0,0	37,71	6,61	211,150	-	14,27	2,340	-	-	-	3,141
08.04.2020	24	0,0	48,63	9,90	212,760	-	0,0	36,39	6,65	210,330	-	12,24	2,430	-	-	-	2,701
09.04.2020	24	0,0	53,14	9,91	211,800	-	0,0	38,33	6,68	209,540	-	14,81	2,260	-	-	-	3,232
10.04.2020	24	0,0	59,78	9,92	212,300	-	0,0	41,40	6,68	209,940	-	18,38	2,360	-	-	-	4,006
11.04.2020	24	0,0	61,86	9,89	211,260	-	0,0	42,44	6,66	208,960	-	19,42	2,300	-	-	-	4,209
12.04.2020	24	0,0	59,49	9,88	212,350	-	0,0	40,95	6,65	209,910	-	18,54	2,440	-	-	-	4,042
13.04.2020	24	0,0	59,47	9,89	212,530	-	0,0	40,98	6,66	209,850	-	18,49	2,680	-	-	-	4,047
14.04.2020	24	0,0	59,48	9,88	212,330	-	0,0	40,77	6,65	209,720	-	18,71	2,610	-	-	-	4,085
15.04.2020	24	0,0	59,48	9,88	213,100	-	0,0	40,82	6,62	210,550	-	18,66	2,550	-	-	-	4,089
16.04.2020	24	0,0	60,09	9,88	213,840	-	0,0	41,03	6,61	211,180	-	18,45	2,530	-	-	-	4,056
17.04.2020	24	0,0	60,49	9,88	213,840	-	0,0	41,41	6,61	211,190	-	18,68	2,650	-	-	-	4,113
18.04.2020	24	0,0	60,49	9,88	213,660	-	0,0	41,61	6,61	211,150	-	18,88	2,510	-	-	-	4,146
19.04.2020	24	0,0	57,60	9,88	213,820	-	0,0	40,20	6,61	211,310	-	17,40	2,510	-	-	-	3,830
20.04.2020	24	0,0	54,93	9,88	213,610	-	0,0	39,06	6,61	211,090	-	15,87	2,520	-	-	-	3,494
21.04.2020	24	0,0	51,15	9,89	212,450	-	0,0	37,51	6,66	209,870	-	13,64	2,580	-	-	-	3,003
22.04.2020	24	0,0	49,60	9,92	206,400	-	0,0	36,39	6,86	204,230	-	13,21	2,170	-	-	-	2,813
Среднее	24,00	0,0	59,41	9,90	212,562	-	0,0	40,98	6,65	210,018	-	18,43	2,544	-	-	-	4,030
Итого	744,0				6589,420	0,000				6510,570	0,000		78,850	0,00	0,00	0,00	124,94

Ориентировочно до конца месяца(+)

1700,495

Корректировка за прошлый месяц (-)

1902,060

Итого за апрель 2020 :

6387,86

1680,147

1874,230

6316,49

20,348

27,830

71,37

32,243

43,74

113,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
22.04.2020 07:00:00	98304,560	2188,534	97076,590	-	-	-	2188,534	
22.04.2020 09:00:00	98321,740	2188,772	97093,590	-	-	-	2188,772	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

2,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

113,26 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

