

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент:
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 36, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 68366

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50 mm
 Обратн.тр. VA2305M 50 mm

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmin
 0.08
 0.08

Gmax
 80
 80

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв = 2,7
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.2020	24	9,1	68,57	-	175,412	-	9,2	42,01	-	176,035	-	26,56	-0,623	0,00	-	-	4,674
24.03.2020	24	9,2	63,94	-	177,536	-	9,3	40,43	-	178,097	-	23,51	-0,561	0,00	-	-	4,188
25.03.2020	24	8,8	58,02	-	168,160	-	8,8	37,71	-	168,696	-	20,30	-0,536	0,00	-	-	3,427
26.03.2020	24	9,2	55,10	-	176,909	-	9,3	37,08	-	177,655	-	18,01	-0,746	0,00	-	-	3,200
27.03.2020	24	9,3	54,34	-	177,629	-	9,3	36,80	-	178,200	-	17,54	-0,571	0,00	-	-	3,129
28.03.2020	24	9,2	54,32	-	176,137	-	9,2	36,93	-	176,739	-	17,40	-0,602	0,00	-	-	3,078
29.03.2020	24	9,3	59,74	-	178,116	-	9,3	39,00	-	178,420	-	20,74	-0,304	0,30	-	-	3,718
30.03.2020	24	9,3	63,06	-	179,083	-	9,4	39,96	-	179,566	-	23,11	-0,482	0,00	-	-	4,152
01.04.2020	24	8,9	66,36	-	177,809	-	9,3	41,15	-	178,414	-	24,99	-0,605	0,00	-	-	4,458
02.04.2020	24	9,2	61,83	-	170,153	-	8,9	41,06	-	170,804	-	25,30	-0,651	0,00	-	-	4,319
03.04.2020	24	9,2	59,25	-	176,842	-	9,2	39,67	-	177,403	-	22,17	-0,561	0,00	-	-	3,933
04.04.2020	24	9,2	60,95	-	176,911	-	9,2	38,49	-	177,406	-	20,76	-0,495	0,00	-	-	3,687
05.04.2020	24	9,2	61,74	-	177,245	-	9,3	39,25	-	177,769	-	21,69	-0,524	0,00	-	-	3,859
06.04.2020	24	9,3	58,69	-	177,558	-	9,3	39,69	-	178,225	-	22,05	-0,667	0,00	-	-	3,930
07.04.2020	24	9,3	58,69	-	178,062	-	9,3	38,43	-	178,655	-	20,25	-0,593	0,00	-	-	3,620
08.04.2020	24	8,5	51,82	-	164,001	-	8,6	35,32	-	164,507	-	16,50	-0,506	0,00	-	-	2,718
09.04.2020	24	9,2	47,81	-	176,543	-	9,2	34,39	-	177,024	-	13,41	-0,481	0,00	-	-	2,382
10.04.2020	24	9,2	51,60	-	175,867	-	9,2	35,83	-	176,388	-	15,77	-0,521	0,00	-	-	2,786
11.04.2020	24	9,0	57,76	-	172,414	-	9,0	38,11	-	172,854	-	19,66	-0,440	0,00	-	-	3,402
12.04.2020	24	9,1	60,44	-	174,233	-	9,1	39,38	-	174,723	-	21,06	-0,490	0,00	-	-	3,683
13.04.2020	24	9,1	58,05	-	175,393	-	9,2	38,10	-	175,935	-	19,95	-0,542	0,00	-	-	3,683
14.04.2020	24	8,9	58,03	-	170,690	-	8,9	38,00	-	171,236	-	20,02	-0,545	0,00	-	-	3,513
15.04.2020	24	9,1	58,01	-	175,531	-	9,2	37,95	-	176,060	-	20,06	-0,529	0,00	-	-	3,431
16.04.2020	24	9,3	58,04	-	178,952	-	9,3	38,11	-	179,441	-	19,93	-0,488	0,00	-	-	3,581
17.04.2020	24	9,3	58,56	-	179,220	-	9,4	38,27	-	179,828	-	19,77	-0,608	0,00	-	-	3,558
18.04.2020	24	9,3	58,99	-	178,182	-	9,3	38,51	-	178,657	-	20,05	-0,475	0,00	-	-	3,587
19.04.2020	24	9,3	58,99	-	178,679	-	9,3	38,74	-	179,231	-	20,25	-0,552	0,00	-	-	3,633
20.04.2020	24	9,2	56,61	-	177,307	-	9,3	37,63	-	177,935	-	18,98	-0,627	0,00	-	-	3,378
21.04.2020	24	9,2	53,88	-	176,340	-	9,2	36,51	-	176,920	-	17,37	-0,580	0,00	-	-	3,077
22.04.2020	24	9,3	50,42	-	178,081	-	9,3	35,35	-	178,227	-	15,07	-0,146	0,43	-	-	2,712
22.04.2020	24	9,4	48,70	-	179,574	-	9,4	34,60	-	180,216	-	14,10	-0,641	0,00	-	-	2,546
Среднее	24,00	9,2	58,03	-	175,954	-	9,2	38,14	-	176,492	-	19,88	-0,539	0,023	-	-	3,513
Итого	744,0				5454,571	0,000				5471,266	0,000		-16,695	0,72	0,00	0,00	108,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

1407,631

1411,940

-4,308

28,102

Корректировка за прошлый месяц (-)

1612,851

1617,478

-4,627

38,05

Итого за апрель 2020 :

5249,35

5265,73

-16,38

98,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.04.2020 08:00:00	114085,959	2791,803	114402,180	-	120,429	-	2791,803	
22.04.2020 23:00:00	114198,113	2793,393	114514,727	-	120,429	-	2793,393	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

2,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

98,99 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

