

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020**

Абонент:  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215574

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2021

Gmax

22.5

22.5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 2,7

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.2020	24	0,0	69,08	8,84	209,620	0,000	0,0	45,08	6,51	207,930	0,000	24,00	1,690	-	-	-	5,112
24.03.2020	24	0,0	63,90	8,86	211,000	0,000	0,0	42,84	6,50	208,940	0,000	21,06	2,060	-	-	-	4,538
25.03.2020	24	0,0	57,40	8,86	211,830	0,000	0,0	39,95	6,49	209,750	0,000	17,45	2,080	-	-	-	3,780
26.03.2020	24	0,0	54,73	8,86	211,740	0,000	0,0	38,76	6,49	209,620	0,000	15,97	2,120	-	-	-	3,469
27.03.2020	24	0,0	54,71	8,87	212,080	0,000	0,0	38,83	6,49	209,960	0,000	15,88	2,120	-	-	-	3,454
28.03.2020	24	0,0	54,42	8,87	212,040	0,000	0,0	38,82	6,49	209,780	0,000	15,60	2,260	-	-	-	3,398
29.03.2020	24	0,0	59,11	8,85	210,620	0,000	0,0	40,61	6,51	208,320	0,000	18,50	2,300	-	-	-	3,992
30.03.2020	24	0,0	67,65	8,87	208,420	0,000	0,0	44,25	6,58	206,040	0,000	23,40	2,380	-	-	-	4,985
31.03.2020	24	0,0	68,02	8,87	209,460	0,000	0,0	44,61	6,55	206,870	0,000	23,41	2,590	-	-	-	5,022
01.04.2020	24	0,0	67,04	8,86	210,390	0,000	0,0	44,39	6,50	207,870	0,000	22,65	2,520	-	-	-	4,883
02.04.2020	24	0,0	61,60	8,85	211,190	0,000	0,0	42,01	6,49	208,690	0,000	19,59	2,500	-	-	-	4,245
03.04.2020	24	0,0	59,65	8,84	211,640	0,000	0,0	40,91	6,47	209,010	0,000	18,74	2,630	-	-	-	4,076
04.04.2020	24	0,0	61,40	8,87	210,990	0,000	0,0	41,75	6,51	208,490	0,000	19,65	2,500	-	-	-	4,251
05.04.2020	24	0,0	61,10	8,87	210,080	0,000	0,0	41,62	6,53	207,480	0,000	19,48	2,600	-	-	-	4,203
06.04.2020	24	0,0	56,93	8,85	210,520	0,000	0,0	39,54	6,53	207,790	0,000	17,39	2,730	-	-	-	3,773
07.04.2020	24	0,0	51,50	8,86	211,570	0,000	0,0	37,24	6,50	208,930	0,000	14,26	2,640	-	-	-	3,119
08.04.2020	24	0,0	48,09	8,86	211,760	0,000	0,0	35,88	6,48	209,250	0,000	12,21	2,510	-	-	-	2,680
09.04.2020	24	0,0	51,40	8,85	211,610	0,000	0,0	37,27	6,49	208,910	0,000	14,13	2,700	-	-	-	3,094
10.04.2020	24	0,0	57,38	8,85	211,050	0,000	0,0	39,98	6,50	208,340	0,000	17,40	2,710	-	-	-	3,782
11.04.2020	24	0,0	60,36	8,86	210,050	0,000	0,0	41,49	6,54	207,340	0,000	18,87	2,710	-	-	-	4,079
12.04.2020	24	0,0	59,22	8,87	210,220	0,000	0,0	40,76	6,54	207,310	0,000	18,46	2,910	-	-	-	4,002
13.04.2020	24	0,0	58,51	8,89	211,570	0,000	0,0	40,79	6,53	208,670	0,000	17,72	2,900	-	-	-	3,869
14.04.2020	24	0,0	58,52	8,88	211,510	0,000	0,0	40,35	6,52	208,530	0,000	18,17	2,980	-	-	-	3,965
15.04.2020	24	0,0	58,50	8,89	211,710	0,000	0,0	40,25	6,54	208,630	0,000	18,25	3,080	-	-	-	3,993
16.04.2020	24	0,0	58,54	8,88	212,140	0,000	0,0	40,39	6,51	209,070	0,000	18,15	3,070	-	-	-	3,978
17.04.2020	24	0,0	58,51	8,88	211,830	0,000	0,0	40,52	6,52	208,780	0,000	17,99	3,050	-	-	-	3,935
18.04.2020	24	0,0	58,53	8,88	211,770	0,000	0,0	40,50	6,52	208,740	0,000	18,03	3,030	-	-	-	3,947
19.04.2020	24	0,0	56,26	8,88	212,430	0,000	0,0	39,42	6,51	209,280	0,000	16,84	3,150	-	-	-	3,703
20.04.2020	24	0,0	53,52	8,88	213,240	0,000	0,0	38,18	6,49	210,290	0,000	15,34	2,950	-	-	-	3,387
21.04.2020	24	0,0	50,53	8,88	213,470	0,000	0,0	37,01	6,49	210,510	0,000	13,52	2,960	-	-	-	2,999
22.04.2020	24	0,0	49,02	8,88	213,390	0,000	0,0	36,22	6,48	210,410	0,000	12,80	2,980	-	-	-	2,842
Среднее	24,00	0,0	58,23	8,87	211,321	-	0,0	40,33	6,51	208,695	-	17,90	2,626	-	-	-	3,889
Итого	744,0				6550,940	0,000			6,51	6469,530	0,000		81,410	0,00	0,00	0,00	120,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

1690,565

1669,556

21,009

31,111

Корректировка за прошлый месяц (-)

1889,617

1880,039

9,578

41,52

**Итого за апрель 2020 :**

6351,89

6259,05

92,84

110,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.04.2020 07:00:00	133686,460	2939,598	132638,050	0,000	-	-	2939,598	
23.04.2020 00:00:00	133846,460	2941,729	132795,790	0,000	-	-	2941,729	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

109,90 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

