

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трехтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 мм

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2021

Gmin

Gmax

22.5

22.5

36

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Тхв = 2,7

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5 м.куб	dT С	dV м.куб	Q Гкал
		fg3, %	T3 С	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	fg4 %	T4 С	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
23.03.2020	24	0,0	61,16	8,08	54,090	-	-	-	-	-	-	-	-	54,09	3,308
24.03.2020	24	0,0	61,26	8,07	53,690	-	-	-	-	-	-	-	-	53,69	3,289
25.03.2020	24	0,0	61,43	8,07	51,540	-	-	-	-	-	-	-	-	51,54	3,166
26.03.2020	24	0,0	62,61	8,07	52,850	-	-	-	-	-	-	-	-	52,85	3,309
27.03.2020	24	0,0	62,11	8,06	47,860	-	-	-	-	-	-	-	-	47,86	2,973
28.03.2020	24	0,0	63,22	8,05	55,470	-	-	-	-	-	-	-	-	55,47	3,507
29.03.2020	24	0,0	63,26	8,04	55,570	-	-	-	-	-	-	-	-	55,57	3,515
30.03.2020	24	0,0	62,65	8,11	54,840	-	-	-	-	-	-	-	-	54,84	3,436
31.03.2020	24	0,0	61,56	8,09	54,020	-	-	-	-	-	-	-	-	54,02	3,325
01.04.2020	24	0,0	61,10	8,11	51,770	-	-	-	-	-	-	-	-	51,77	3,163
02.04.2020	24	0,0	61,76	8,06	56,650	-	-	-	-	-	-	-	-	56,65	3,499
03.04.2020	24	0,0	61,68	8,08	56,480	-	-	-	-	-	-	-	-	56,48	3,484
04.04.2020	24	0,0	62,71	8,06	55,970	-	-	-	-	-	-	-	-	55,97	3,510
05.04.2020	24	0,0	62,81	8,04	60,660	-	-	-	-	-	-	-	-	60,66	3,810
06.04.2020	24	0,0	63,19	8,07	53,180	-	-	-	-	-	-	-	-	53,18	3,360
07.04.2020	24	0,0	63,11	8,04	53,540	-	-	-	-	-	-	-	-	53,54	3,379
08.04.2020	24	0,0	62,93	8,01	49,950	-	-	-	-	-	-	-	-	49,95	3,143
09.04.2020	24	0,0	62,48	7,58	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	3,124
10.04.2020	24	0,0	63,06	7,98	53,470	-	-	-	-	-	-	-	-	53,47	3,372
11.04.2020	24	0,0	62,03	8,01	50,690	-	-	-	-	-	-	-	-	50,69	3,144
12.04.2020	24	0,0	63,37	7,99	53,760	-	-	-	-	-	-	-	-	53,76	3,407
13.04.2020	24	0,0	62,74	8,01	51,660	-	-	-	-	-	-	-	-	51,66	3,241
14.04.2020	24	0,0	62,38	8,01	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	53,00	3,306
15.04.2020	24	0,0	61,82	8,00	51,440	-	-	-	-	-	-	-	-	51,44	3,180
16.04.2020	24	0,0	62,27	7,96	58,290	-	-	-	-	-	-	-	-	58,29	3,630
17.04.2020	24	0,0	60,92	8,00	53,680	-	-	-	-	-	-	-	-	53,68	3,270
18.04.2020	24	0,0	61,13	7,98	55,110	-	-	-	-	-	-	-	-	55,11	3,369
19.04.2020	24	0,0	60,75	8,02	49,700	-	-	-	-	-	-	-	-	49,70	3,019
20.04.2020	24	0,0	60,66	7,99	50,650	-	-	-	-	-	-	-	-	50,65	3,072
21.04.2020	24	0,0	60,50	7,89	49,930	-	-	-	-	-	-	-	-	49,93	3,021
22.04.2020	24	0,0	61,02	7,98	50,650	-	-	-	-	-	-	-	-	50,65	3,091
Среднее	24,00	0,0	62,05	8,02	53,231	-	-	0,00	-	-	-	-	-	53,231	3,304
Итого	744,0				1650,160	0,000				0,000	0,000		0,000	1650,16	102,42

Ориентировочно до конца месяца(+)

425,848

Корректировка за прошлый месяц (-)

470,224

Итого за апрель 2020 :

1605,784

425,848

26,432

470,224

28,933

1605,784

99,921

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
22.04.2020 08:00	45343,780	-	-	-	(Т.V5)	2,603
23.04.2020 00:00	107088,600	-	-	-	(Т.V5)	2,603

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 2,7


99,66 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Подписано на снятие теплового узла
 Фамилия И.О. Подпись: И.И. К.И.
 Отдел: диспетчерский отдел
 теплопотреблительная
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.04.2020