

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020**

**Абонтент:** ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
**Адрес:** Александровская Организация: Фирмы пр-кт, д. 5, лит. В  
 Обслуживающая организация:

**Договор:** 9137.038.1  
**Строит. адрес:**

**Телефон:**

**Узел учета:** Общий  
**Код УУТЭ:** 24462

**График:** 150/70

**Схема подключения:** 2-х трубная схема

**Установленные приборы:** Часовые и отсоч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208238

Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Приборы УУТЭ поверены до: 12.11.2021  
 Темпопробор.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

**Расчетный алгоритм:** зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

Qот = 0,228  
 Qвх = 0

Qотх = 0  
 Qвхх = 0

Qотс = 0,1866  
 Qвхс = 0,0848

Qотср = 33,92  
 Qвхср = 0

**Договорные нагрузки (ср. час):** Гкал/час:  
**Договорные расходы (ср. сут.):** Т/сут.:

Гот = 68,4  
 Гвхт = 0

Готх = 0  
 Гвхх = 0

Готс = 0,1866  
 Гвхс = 0,0848

Готср = 33,92  
 Гвхср = 0

**Учет отопление (ТВ-1)**      **Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020**

Дата	Тп час	НС	M1		M2		dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3	M4	dM	Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Ккал
			T	T	T	T										V3 M3	V4 M3	dV M3	Удлит M3	
23.11.2020	16.00		114,53	107,01	7,52	72,02	49,78	22,24								117,23	108,29	8,94		2,91
24.11.2020	13.00		93,44	83,03	10,41	70,61	48,09	22,51								95,55	83,94	11,61		2,62
25.11.2020	24.00		173,21	158,92	14,29	72,26	49,64	22,62								177,32	160,81	16,51		4,63
27.11.2020	24.00		174,20	160,01	14,19	73,66	50,45	23,22								178,53	161,96	16,57		4,91
28.11.2020	24.00		175,12	161,02	14,10	75,07	51,07	24,00								179,58	163,01	16,57		4,78
29.11.2020	24.00		174,31	157,73	16,58	75,12	50,69	24,43								178,79	159,67	19,12		4,91
30.11.2020	24.00		171,10	158,10	13,00	74,90	50,60	24,30								175,45	160,02	15,43		5,08
01.12.2020	24.00		172,64	159,78	12,86	76,00	51,38	24,63								177,17	161,76	15,41		4,83
02.12.2020	24.00		170,29	160,00	15,32	77,38	52,19	25,19								180,06	162,11	17,95		4,90
03.12.2020	24.00		170,29	157,80	12,49	77,02	51,57	25,45								174,85	159,77	15,08		5,23
04.12.2020	24.00		171,75	158,74	13,01	77,36	52,09	25,26								176,41	160,78	15,63		4,98
05.12.2020	24.00		173,28	160,76	12,52	76,98	52,32	24,66								177,91	162,91	15,00		5,03
06.12.2020	24.00		177,43	160,28	17,15	77,10	52,46	24,64								182,17	162,38	19,79		4,92
07.12.2020	24.00		169,47	155,83	13,64	77,59	51,84	25,75								174,10	157,84	16,26		5,30
08.12.2020	24.00		171,19	158,28	12,91	85,13	55,48	29,65								176,69	160,56	16,13		5,08
09.12.2020	24.00		173,70	161,22	12,48	88,13	57,95	31,18								179,78	163,75	16,03		5,80
10.12.2020	24.00		176,30	164,62	11,68	89,73	58,73	31,08								182,57	167,28	15,29		6,15
11.12.2020	24.00		172,73	161,07	11,66	89,57	58,25	31,32								178,83	163,63	15,20		6,07
12.12.2020	24.00		174,66	163,38	11,28	90,15	59,20	30,95								180,90	166,08	14,82		6,07
13.12.2020	24.00		174,09	161,20	12,89	90,04	58,58	31,47								180,31	163,83	16,48		6,24
14.12.2020	24.00		175,69	165,04	10,65	90,28	59,27	31,01								181,99	167,73	14,26		6,09
15.12.2020	24.00		175,59	164,24	11,35	89,21	58,98	30,24								181,72	166,89	14,83		5,98
16.12.2020	24.00		174,62	162,55	12,07	86,40	57,47	28,93								180,42	165,06	15,36		5,76
17.12.2020	24.00		176,47	163,72	12,75	83,92	56,33	27,59								182,00	166,17	15,83		5,61
18.12.2020	24.00		174,39	163,04	11,35	82,59	55,40	27,19								179,71	165,44	14,27		5,40
19.12.2020	22.00		104,56	97,65	6,91	74,14	51,08	23,07								107,48	98,95	8,53		3,06
20.12.2020	22.00		114,58	99,87	14,71	56,25	38,19	18,06								117,71	101,12	16,59		3,80
21.12.2020	24.00		174,36	163,37	10,99	80,12	53,88	26,24								179,40	165,59	13,81		5,19
22.12.2020	24.00		164,30	151,04	13,26	80,42	52,78	27,64								169,08	153,05	16,03		5,23
<b>Среднее</b>	<b>23,21</b>		<b>169,87</b>	<b>156,88</b>	<b>12,98</b>	<b>79,66</b>	<b>53,30</b>	<b>26,36</b>								<b>174,87</b>	<b>159,06</b>	<b>15,81</b>		<b>5,27</b>
<b>Итого</b>	<b>673,00</b>		<b>4763,32</b>	<b>4399,30</b>	<b>364,02</b>											<b>4903,71</b>	<b>4460,38</b>	<b>443,33</b>		<b>147,83</b>

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

**Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:** 47 час

**Объем теплоносителя Виэл, рассчитанный по среднему:** 47 час

**Период превышения t2:** 10,34 Гкал

**Корректировка на температуру холодной воды:** 0,79 Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** 157,38 Гкал

**Количество потребленной тепловой энергии ООО:** 474,35 м.куб.

**Объем потребленного теплоносителя Увс изл.**

