

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8820.038.1** Телефон: \_\_\_\_\_ Узел учета: **Общий**  
 Адрес: **Бабushкина ул, д. 103, лит. О** Строит. адрес: \_\_\_\_\_ Код УТЭ: **23600**  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозерного"** Схема подключения: **2-х трубная схема** График: **150/70**  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: \_\_\_\_\_  
 Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 33148** расходомер: \_\_\_\_\_  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ \_\_\_\_\_  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ \_\_\_\_\_  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ \_\_\_\_\_  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ \_\_\_\_\_  
 Подпиточный трубопровод (V1) \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: \_\_\_\_\_

зимы: \_\_\_\_\_ лето: \_\_\_\_\_  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  $Q=M1*(t1-t2)*k$  Оэнт.= **0** Отех.= **0** Огрвс=M3\*(t3-t4)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  $Q_{от} =$  **0,256** Оэнт./час: **0** Отех./час: **0** Огрвс/ср: **0,1188**  
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбурт:  $Q_{от} =$  **76,8** Оэнт.= **0** Отех.= **0** Огрвс/ср: **0,054**  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020 Оэнт.= **0** Отех.= **0** Огрвс/ср: **21,6** Ггрвс/М=

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ Гкал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2					
23.11.2020	24.00	*	93.37	77.19	16.18	71.02	40.61	30.41	16.00	16.37	16.37	70.65			3.49
24.11.2020	24.00	*	92.94	76.95	15.99	70.82	40.52	30.30	15.91	16.25	16.25	70.51			3.46
25.11.2020	24.00	*	91.72	73.76	17.96	70.03	39.47	30.56	17.88	17.88	18.28	69.61			3.51
26.11.2020	24.00	*	90.24	74.41	15.83	71.30	40.00	31.29	15.71	16.07	16.07	70.94			3.45
27.11.2020	24.00	*	90.46	74.98	15.48	72.45	40.66	31.79	15.27	15.27	15.63	72.09			3.53
28.11.2020	24.00	*	90.15	75.50	14.65	74.05	41.19	32.86	14.49	14.49	14.86	73.66			3.59
29.11.2020	24.00	*	90.40	73.69	16.71	74.09	40.58	33.51	16.47	16.47	16.89	73.71			3.70
01.12.2020	24.00	*	90.87	74.13	16.74	73.87	40.53	33.34	16.57	16.57	16.97	73.63			3.70
02.12.2020	24.00	*	90.93	75.05	15.88	74.83	41.01	33.82	15.57	15.57	15.98	74.47			3.70
03.12.2020	24.00	*	91.65	75.07	16.58	75.33	41.72	34.61	15.57	15.57	15.98	75.89			3.85
04.12.2020	24.00	*	89.82	73.98	15.84	75.89	41.02	34.87	15.20	15.20	15.98	75.46			3.79
05.12.2020	24.00	*	89.88	74.46	15.42	76.36	41.23	35.12	15.58	15.58	15.98	75.93			3.79
06.12.2020	24.00	*	91.10	75.31	15.79	75.97	41.44	34.53	15.48	15.48	15.87	75.49			3.79
07.12.2020	24.00	*	95.78	74.97	20.81	76.15	41.63	34.52	20.42	20.42	20.96	75.83			4.14
08.12.2020	24.00	*	89.74	72.33	17.41	76.35	40.68	35.68	17.16	17.16	17.58	76.09			3.91
09.12.2020	24.00	*	89.17	72.10	17.07	83.74	42.83	40.81	16.60	16.60	17.12	76.09			4.39
10.12.2020	24.00	*	88.36	73.48	14.88	87.91	44.51	43.40	14.41	14.41	14.90	83.06			4.49
11.12.2020	24.00	*	60.22	59.86	0.36	71.17	46.31	24.86	18.49	18.49	18.90	87.33			4.26
12.12.2020	24.00	*	89.01	75.67	13.34	88.19	44.58	43.61	12.74	12.74	13.20	87.59			4.47
13.12.2020	24.00	*	91.65	75.56	16.09	88.92	45.72	43.20	15.53	15.53	16.08	88.55			4.69
14.12.2020	24.00	*	91.99	74.32	17.67	88.77	45.45	43.31	17.02	17.02	17.61	88.20			4.80
15.12.2020	24.00	*	92.47	76.58	15.89	89.05	46.37	42.68	15.25	15.25	15.79	88.57			4.70
16.12.2020	24.00	*	91.76	76.27	15.49	88.12	46.42	41.70	14.80	14.80	15.28	87.50			4.53
17.12.2020	24.00	*	91.14	75.50	15.64	85.35	45.38	39.98	14.95	14.95	15.42	85.42			4.36
18.12.2020	24.00	*	91.17	75.85	15.32	82.95	44.62	38.13	14.63	14.63	15.04	84.93			4.17
19.12.2020	24.00	*	92.32	75.19	17.13	81.54	43.93	37.61	16.41	16.41	16.90	82.49			4.23
20.12.2020	23.00	*	54.01	52.62	1.39	67.39	43.27	24.12	19.01	19.01	19.32	81.24			2.69
21.12.2020	24.00	*	61.34	51.18	10.16	62.32	42.73	19.59	21.93	21.93	22.40	84.38			3.07
22.12.2020	24.00	*	91.27	74.99	16.28	79.05	42.95	36.10	15.76	15.76	16.21	86.52			3.97
Среднее	23.97		91.55	75.33	16.22	79.40	43.10	36.30	15.68	15.68	16.11	86.11			4.03
Итого	719.00		86.00	72.98	15.03	77.78	42.69	35.09	16.26	16.26	16.70	86.70			3.92
Показавшая счетчиков на момент снятия данных:			2636.48	2186.28	450.20				487.16		500.22				117.30
Дата, время			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	V1, Т	Общ, Гкал	Треб, ч				

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,03 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):** **1,01 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: **116,45 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабжения Угрвс изл: **500,92 м.куб.**

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**Филиал «Энергосбыт»**  
**Абонентное управление**  
**ОТЧЕТ ПРИНИТ**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации